

Povinné podklady pro připojení k DS

- PDS odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výroby v jednom vyhotovení v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 PPDS
- jednopólové schéma zapojení zdroje, pokud již není součástí projektové dokumentace
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výroby elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s výrobou a bez kterého nelze provést připojení výroby k síti PDS
- protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
- zpráva o výchozí revizi el. zařízení–přípojky ve vlastnictví výrobce / Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, plánec skutečného provedení el. přípojky, kolaudační souhlas nebo protokol o předčasném užívání přípojky nebo čestné prohlášení o vlastnictví a provozování přípojky (pouze u nového místa připojení, pokud je připojeno přípojkou budovanou na náklady výrobce)
- protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu (jen u převodového měření)
- místní provozní předpisy (nad 100 kW)
- uzavřená smlouva o připojení nebo podání žádosti (tiskopisu) o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících