



POŽADAVEK NA VYPNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ DS

VYPNUTÍ ZAJIŠTĚNÍ

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PDS)

ČEZ Distribuce, a. s.

se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 |
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 |
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 |
info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz | Zákaznická linka 840 840 840

D

NÁZEV ZAŘÍZENÍ DS¹⁾:

ZA ČEZ DISTRIBUCE, a. s. | PROVOZOVATELE:

pracoviště:

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PROVOZOVATELE¹⁾

jméno:

e-mail:

tel.:

ŽADATEL

JMÉNO/OBCHODNÍ NÁZEV, ADRESA:

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ŽADATELE

jméno:

e-mail:

tel.:

STAVBA–AKCE / název (popis):

SPP prvek stavby DSO:

Číslo obj. pro opravu, údržbu:

Akce ČME

Stavba mimo DS

OBEC (ulice, č.p./č.o., příp. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ):

POŽADOVANÉ SLUŽBY

P.č.	Datum	Požadovaný čas pro činnost žadatele		Požadovaná služba ČDS (zkratka nebo vypsát)	Specifikace pracoviště / popis zájmového území (doložit situačním plánkem se zákresem zařízení DS/nemovitosti a zvýrazněním pracoviště)	Čas přerušení dodávky EE ²⁾	
		zahájení od [hod:min]	ukončení do [hod:min]			začátek [hod:min]	konec [hod:min]
1							
	Popis činnosti:						
	Vedoucí práce žadatele – jméno:				tel.:	odb. kval. dle vyhl.č.50/1978 Sb.: §	
2							
	Popis činnosti:						
	Vedoucí práce žadatele – jméno:				tel.:	odb. kval. dle vyhl.č.50/1978 Sb.: §	
3							
	Popis činnosti:						
	Vedoucí práce žadatele – jméno:				tel.:	odb. kval. dle vyhl.č.50/1978 Sb.: §	

Zkratky pro služby poskytované ČDS: **VYP** (vypnutí) | **ZAJPRAC** (zajištění pracoviště) | **IDKAB** (identifikace kabelu ve svazku) | **DIAGN** (diagnostika kabelů) | **NAPZK** (napěťové zkoušky) | **FUNZK** (funkční zkoušky) | **FAZ** (fázování) | **ZAJVSTUP** (zajištění vstupu do el. provozu) | **PPNVN** (PPN na VN) | **PRIP/ODP MZS** nebo **MTR** (připojení / odpojení MZS, MTR) | **UVZARODPR** (uvedení zařízení do provozu) | **jiná služba** (vypsát)

PŘÍLOHY:

Žadatel bere na vědomí, že dodržení potvrzených časů předání pracoviště (od–do) pro jeho činnost je závazné. V případě nedodržení výše uvedených časů se žadatel vystavuje uhrazení sankcí plynoucích z vyhl.č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících službách v elektroenergetice. Žadatel je v případě změny vedoucího práce povinen oznámit změnu ČDS telefonicky nejpozději 1 den před termínem požadované služby.

POŽADAVEK PŘEDAL:

DNE:

PODPIS³⁾:

PŘÍJEM A ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKU ČDS VE STAVU²⁾

KOMPLETNÍ

NEKOMPLETNÍ (vráceno k doplnění dne)

POŽADAVEK PŘEVZAL²⁾

DNE²⁾

PODPIS³⁾

PŘEDÁNO ÚSEKU VN, NN KE ZPRACOVÁNÍ PO/O

DNE⁴⁾

ZÁZNAM O VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKU ŽADATELE²⁾

AKCEPTOVÁN

AKCEPTOVÁN SE ZMĚNOU

ZAMÍTNUT

POPIS ZMĚNY/DŮVOD ZAMÍTNUTÍ

ŽADATELE SEZNÁMIL²⁾

DNE²⁾

PODPIS³⁾

FORMA PŘEDÁNÍ INFORMACE²⁾

TELEFON

E-MAIL

OSOBNĚ

ZA ŽADATELE PŘEVZAL²⁾

Legenda: ¹⁾ nepovinné – doplňuje ČDS | ²⁾ vyplňuje ČDS | ³⁾ v el. formuláři nepovinný | ⁴⁾ platí jen pro sítě nn, vn a DTS |

Rozdělovník: 1× žadatel, 1× ČDS (za provozovatele)

NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ POŽADAVKU ŽADATELEM

I. TERMÍNY PŘEDÁNÍ POŽADAVKŮ (v návaznosti na proces zpracování, schvalování a zákonnou lhůtu pro oznámení odběratelům)

ZAŘÍZENÍ DS	OMEZENÍ ODBĚRATELŮ	TERMÍN PŘEDÁNÍ POŽADAVKU NEJPOZDĚJI	PŘÍKLAD
nn, vn	ANO	2 KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE PŘEDEM , a to do 20. kalendářního dne druhého kalendářního měsíce před požadovaným vypnutím	do 20. 3. 2011 pro požadované termíny od 1. 5. až 31. 5. 2011
vn včetně transformátorů vn/vn (roční plán odstávek)	nerozlišuje se	DO 31. 5. předcházejícího roku před požadovaným termínem vypínání	do 31. 5. 2011 pro požadované termíny od 1. 1. až 31. 12. 2012
vn včetně transformátorů vn/vn (měsíční plán odstávek)	nerozlišuje se	2 KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE PŘEDEM , a to do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci v němž se požaduje vypínání	do 31. 3. 2011 pro požadované termíny od 1. 5. až 31. 5. 2011
nn, vn	NE	15 KALENDÁŘNÍCH DNŮ před požadovaným termínem	do 3. 3. 2011 pro požadovaný termín 18. 3. 2011
nn, vn a vn (bez nutnosti manipulací)	NE	15 KALENDÁŘNÍCH DNŮ před požadovaným termínem	do 22. 3. 2011 pro požadovaný termín 6. 4. 2011

Výše uvedené termíny platí pro všechny plánované práce s výjimkou drobných vyvolaných investičních akcí na zařízení nn, u kterých se lhůta pro podání Požadavku zkracuje na 27 pracovních dnů před termínem realizace.

II. POVINNÉ ÚDAJE ŽADATELE VE FORMULÁŘI POŽADAVKU

Název zařízení DS (distribuční soustava): /nepovinný údaj pro žadatele/ uvede se název zařízení DS (např. vedení VN č. 22 – odbočka Branka)

Za ČEZ Distribuce, a. s.: provozovatel ČEZ Distribuční služby, s.r.o. /nepovinný údaj pro žadatele/ uvede se název místně příslušného pracoviště „oddělení řízení“ ČDS

Odpovědný zástupce provozovatele: /nepovinný údaj pro žadatele/ uvede se jméno a příjmení, kontaktní e-mail a telefon zaměstnance ČDS, zodpovědného za příjem požadavku na službu

Žadatel (jméno/obchodní název, adresa): název organizace (fyzické osoby) žadatele a adresa

Odpovědná osoba žadatele: jméno a příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mail) odpovědného zástupce žadatele

Stavba-akce: název stavby dle projektové dokumentace, objednávky apod.

SPP prvek stavby DS: označí se a doplní číslo stavby ČEZ Distribuce, a.s. (pouze u staveb DSO) /pokud se nejedná o stavbu DSO tak se neoznačuje a nevyplňuje/

Č.obj pro opravu, údržbu ČDS: označí se a doplní číslo objednávky od ČDS (pouze u předmětu plnění pro ČDS), jinak se neoznačuje a nevyplňuje

Akce ČME: označí se jen pro požadavky v rámci činnosti ČEZ Měření, s. r. o., jinak se neoznačuje

Stavba mimo DS: označí se jen pro - stavby na zařízení, která nejsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., a jsou připojena na zařízení DS
- stavby investorů mimo ČEZ Distribuce, a. s., která jsou v blízkosti zařízení DS (např. silnice, kanalizace, nemovitosti apod.)

Obec: doplní se název obce, ulice a číslo popisné/orientační, ve které se stavba-akce nachází

Katastrální území: vyplní se povinně u staveb-akcí mimo zastavěná území obcí

Požadované služby – je nutno specifikovat vyplněním následujících údajů:

- **Datum:** jedná se o datum požadované služby
- **Požadovaný čas pro činnost žadatele:** uvede se časové rozmezí „zahájení od“ – „ukončení do“ (hod:min). To znamená čas převzetí zajištěného pracoviště od ČDS a čas předání pracoviště ČDS po ukončení prací, kdy bude prováděna činnost žadatelem (jeho dodavatelem) na zařízení DS nebo v jeho blízkosti a nebo čas provedení požadované služby ČDS.
Datum a časy mohou být zpracovatelem požadavku (ČDS) korigovány s ohledem na koordinaci odstávek v rámci činnosti ČDS!
- **Požadovaná služba ČDS:** nutno uvést předepsanou zkratku nebo čitelně vypsát druh požadované služby. Druhy služeb a jejich zkratky jsou uvedeny pod tabulkou (pokud není uvedeno tak vypsát).
Pokud je v průběhu jednoho dne požadováno více služeb v různých časech (dle harmonogramu stavby), je nutno každou vypsát pod samostatným pořadovým číslem. UVZARDOPR (uvedení zařízení do provozu) – myšleno nového zařízení – je podmíněno souhlasem zástupce vlastníka zařízení DS (investora), u cizích zařízení navíc přítomností vlastníkem pověřeného provozovatele.
- **Specifikace pracoviště (popis zájmového území):** Slovně, co nejvýstižněji, popsat pracoviště (zájmové území) žadatele (ulice, popisné /parcelní číslo nemovitosti nebo úsek vedení vymezený čísly podpěrných bodů nebo čísly a popisy rozváděčů / kobek / polí apod.) na zařízení DS nebo v jeho blízkosti (včetně přístupových míst), na kterém bude žadatel (jeho dodavatel) provádět činnost nebo je vykonávána služba ČDS. U složitějšího popisu možno uvést odkaz na přílohu.
příklad: „příhradový stožár č.28“ nebo „úsek venkovního vedení vn 22 kV mezi pop. Body 100 až 132, včetně odboček a DTS“ apod.
- **Popis činnosti:** stručně a výstižně popsat činnost, která bude žadatelem (jeho dodavatelem) prováděna na zařízení DS (cizím zařízením připojeném na zařízení DS) nebo v jeho blízkosti, případně popis činnosti ČDS v rámci požadované služby.
příklad: „montáž konzoly, montáž a připojení vodičů nové odbočky vn (přípojka vn bude rozepnuta ÚO 1539“ nebo „výstavba sloupů do trasy vedení vn (stávající vodiče budou provizorně uchyceny na nové izolátory)“ apod.
- **Vedoucí práce žadatele:** Jméno a příjmení, telefonický kontakt a odborná způsobilost vedoucího práce, který bude pro žadatele zajišťovat činnost na zařízení DS nebo v jeho blízkosti. Požadovaná odb. kvalifikace §7, resp. 6 pro příslušné napětí zařízení DS dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Poznámka: Požadované služby v rámci jedné stavby, převyšující řádky pro specifikaci požadavků, je nutno zpracovat do dalšího formuláře

Čas přerušeni dodávky EE (začátek–konec): Tyto údaje žadatel nevyplňuje! Jsou stanoveny a vepsány zaměstnancem ČDS zodpovědným za zpracování „Požadavku na odstávku“ (pokud služba vyžaduje vypínání zařízení DS).

Přílohy: Pokud nelze jednoznačně a přesně popsat zařízení a specifikovat pracoviště popisem je povinnou přílohou žádosti situační plán (katastrální mapa) se zákresem zařízení DS, zákresem a zvýrazněním pracoviště žadatele na zařízení DS a v jeho blízkosti (Pracoviště nutno orámovat se zvýrazněním modrou barvou a označit popisem „PRACOVIŠTĚ“)..

V případě uvádění do provozu nových nebo rekonstruovaných zařízení a přeložek sítí je nutno zároveň doložit přílohy :

- jednopólové schéma nového zařízení DS (rekonstruovaného, překládaného)
- jednopólové schéma připojení na zařízení DS (u rekonstrukcí a přeložek stav před a po realizaci stavby)
- MPP u transformačních a spinacích stanic

Požadavek předal: jméno a příjmení odpovědného zástupce žadatele, který požadavek vystavil

Dne: uvede se den předání požadavku na ČDS

Podpis: podpis vystavovatele požadavku /při použití elektronického formuláře a zaslání e-mailem je podpis nepovinným údajem/

III. UPOZORNĚNÍ

V případě změny osoby vedoucího práce je žadatel povinen oznámit změnu ČDS telefonicky nejpozději 1 den před termínem požadované služby.

Zajištěné pracoviště bude předáno jen vedoucímu práce, který bude schopen prokázat na základě výzvy vedoucího zajišťování platnou požadovanou odbornou kvalifikaci v elektrotechnice pro řízení pracovní skupiny a příslušné napětí, dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Žadatel nebo jeho smluvní dodavatel je povinen v průběhu a po ukončení prací splnit požadavky odstávků 3 až 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 73/2010 Sb., pořídít o tom příslušné doklady a odevzdat je spolu se zařízením zástupci provozovatele jako podklad pro připojení na zařízení DS.