

## Volná transformační kapacita na vedeních 110 kV

Volná kapacita na vedeních 110 kV uvedená v tabulce je číslo orientační, určené jen k základní informaci pro potenciální zákazníky. Vzhledem k propojenému provozu sítě 110 kV distribuční soustavy je nutné všechny reálné požadavky na připojení ověřit výpočtem, který zajistí provozovatel distribuční soustavy.

Výpočet volné kapacity je prováděn s ohledem na kritérium n-1

oblast Střed	
číslo vedení	volná kapacita MVA
V327,8	10
V303,4 a V309,10 a V315-8	47
V301,2	32
V300 a V323,4 a V395	10
V325 a V393	5
V383,5,6,7,9 a V120 a V1911,2,4,7,8	127
V117,8 a V178	35
V1907	0
V1904,8	0
V1900,1,2,3	0
V307,8	89
V341,3,4,5,6	73
V1991-8	63
V121,2 a V181-3 a V185	15
V907,8 a V917,8	124
V1943,4	64
V1945-8	16
V134,5 a V137,8 a V140	0
V125-7 a V129-33	0
V1927,8 a V1933-5 a V1938-40	32
V1929 a V1931,2	47
V1926	0
V1973-6	65
V1971,2	47
V1961,2 a V1964,5 a V1968,9	42
V193,4	230
V313,4	0