

Volná transformační kapacita na vedeních 110 kV

Volná kapacita na vedeních 110 kV uvedená v tabulce je číslo orientační, určené jen k základní informaci pro potenciální zákazníky. Vzhledem k propojenému provozu sítí 110 kV distribuční soustavy je nutné všechny reálné požadavky na připojení ověřit výpočtem, který zajistí provozovatel distribuční soustavy.

Výpočet volné kapacity je prováděn s ohledem na kritérium n-1

oblast Východ

číslo vedení	volná kapacita MVA
V1101	0
V1102, V194	0
V1117, V1118, V1157	40
V1111	30
V1113, V1169	35
V1163, V1164	85
V1175, V1176	35
V1186	30
V1165, V1166, V1189	15
V1155, V1156	55
V1195, V1196	15
V1187, V1188, V1184, V1185	35
V1981, V1982	35
V1161, V1162, V1159	30
V1151, V1152	40
V1173, V1174, V1153	5
V1171, V1172	50
V1135, V1136, V1145, V1146	40
V1131, V1132	0
V1141, V1142	30
V1180, V1181, V1182, V1183	35
V1170, V1179, V1178	55
V1123, V1124	40
V1127, V1128	80
V1011, V1012, V1013	40
V1307, V1308	15