

Volná transformační kapacita na distribučních transformátorech 110 kV/vn
ČEZ Distribuce, a.s.,
výpočet volné kapacity je prováděn s ohledem na kritérium n-1

oblast Západ	
<i>transformační stanice</i>	volná kapacita MVA
Aš	11
Domažlice	0
Drmoul	0
Holýšov	0
Horažďovice	0
Horní Bříza	16
Horní Slavkov	0
Chrást	0
Jindřichov	8
Klatovy	12
Kralovice	20
Křimice	18
K. Vary Bohatice	9
K. Vary Tuhnice	9
Nepomuk	0
Nýrsko	0
Ostrov	9
Plzeň jih	4
Plzeň město	0
Plzeň sever	25
Škoda HTR	16
Škoda ELUIII	0
Přeštice	18
Rokycany	0
Rotava	15
Stříbro	14
Sušice	22
Tachov	16
Toužim	12
Vítkov	15
Vydra	7
Zbiroh	0