



TECHNICKÝ STANDARD

SPOLEČNOST: **ČEZ Distribuce, a. s.**

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: **ČEZd_TST_0031r01**

NÁZEV DOKUMENTU: **Pravidla v oblasti PO**

PROCES: **B03.04 Požární ochrana**

GARANT DOKUMENTU: **12_191100 – Karel Fiala, VODD BOZP a PO**

ZPRACOVATEL: **12_191100 – Ing. Jiří Stránský, S/M PO**
12_191100 – Jan Doubrava, T PO

PLATNOST OD: **01. 07. 2024**

ÚČINNOST OD: **01. 07. 2024**

SCHVÁLIL: **Ing. Jan Rákoš, VODB Bezpečnost, kvalita a ŽP**

PODPIS:

OBSAH:

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
1.1	Účel	3
1.2	Rozsah závaznosti.....	3
1.3	Seznam organizačních jednotek obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování	3
1.4	Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu.....	4
2	POJMY A ZKRATKY	4
2.1	Pojmy.....	4
2.2	Zkratky.....	6
3	PRAVIDLA V OBLASTI PO.....	6
3.1	Projektová dokumentace staveb	6
3.2	Požárně bezpečnostní zařízení (dále PBZ) a věcné prostředky PO	6
3.2.1	Projektování požárně bezpečnostního zařízení	6
3.2.2	Montáž požárně bezpečnostního zařízení	7
3.2.3	Kontroly provozuschopnosti (revize), opravy a údržba požárně bezpečnostního zařízení, vyhrazené požární techniky a věcných prostředků PO	7
3.3	Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím (např. svařování) ...	8
3.4	Stanovení podmínek PO v nájemních vztazích	8
3.5	Obecné požadavky k zajišťování PO v mimopracovní době.....	9
3.5.1	Objekty nestřežené	9
3.5.2	Objekty střežené ostrahou	9
4	VAZBY MEZI DOKUMENTY	10
4.1	Vazby na vnější dokumenty a vnitřní dokumenty neevidované v ECM ŘD ..	10
4.2	Vazby na společné a vnitřní dokumenty	11
5	ZÁZNAMY	11
6	ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	12
6.1	Kontrolní mechanismy.....	12

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

Standard popisuje povinnosti zaměstnanců a dodavatelů služeb v oblasti požární ochrany, podmínky PO v nájemních vztazích a požadavky k zajišťování požární ochrany v mimopracovní době.

1.2 Rozsah závaznosti

Dokument je určen pro zaměstnance a dodavatele:

- připravující projektovou dokumentaci staveb,
- vykonávající úkony spjaté s projektováním, montáží a kontrolou požárně bezpečnostních zařízení
- vykonávající úkony spjaté s montáží a kontrolou a dodávkou věcných prostředků PO,
- provádí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,
- uzavírají nájemní smlouvy,
- zaměstnance zajišťující PO v mimopracovní době,

a pro vedoucí zaměstnance ČEZd, kteří jsou odpovědní za seznámení těchto zaměstnanců.

Závaznost tohoto dokumentu pro dodavatele musí být uplatněna v rámci příslušných obchodních smluv.

Dokument je určen pro zaměstnance společností Skupiny ČEZ. Jeho závaznost je uplatněna v rámci příslušných SLA uvedených v kapitole 4.1.

1.3 Seznam organizačních jednotek obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování

Dokument je vydavatelem rozesílán k prokazatelnému seznamování vedoucím těchto organizačních jednotek v ČEZd:

Úsek Generální ředitel	190000, 191000, 192000
Úsek Finance a správa	392000
Úsek Správa energetických aktiv	900000, 903000, 9B0000, 9B2000, 9B3000, 9B4000, 9B5000, 9B6000, 9B7000, 9D0000, 9E0000, 9E1000, 9E2000, 9E3000, 9E4000, 9E5000, 9E6000, 9E7000, 9E8000
Úsek Provoz distribuční soustavy	B00000, B03000, B10000, B11000, B12000, B13000, B14000, B15000, B16000, B20000, B21000, B22000, B23000, B24000, B25000, B26000, B50000, B51000, B52000, B53000, B54000, B55000, B56000
Úsek Řízení distribuční soustavy	C00000, C01000, C10000, C11000, C12000, C13000, C20000, C21000, C22000
ČEZ, a. s.	90800D000 – Ing. Daniel Pospíšil
Telco Pro Services, a.s.	Zástupce pro implementaci KN – Bc. Petra Svobodová
ČEZNET s.r.o.	Seznámení mimo ECM ŘD
Telco Infrastructure, s.r.o.	Zástupce pro implementaci KN – Bc. Petra Svobodová
Elektroenergetické datové centrum, a.s.	Mgr. David Pišťák, MBA
ČEZ Prodej, a.s.	Zástupce pro implementaci KN – Jakub Heglas

Seznam zaměstnanců obesaných k prokazatelnému seznamování je evidován v aplikaci ECM Řízené dokumenty.

1.4 Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu

Jedná se o revizi dokumentu, revize č.1 (r01). V dokumentu byly provedeny následující změny:

- Doplněny vybrané právní subjekty (4.1).
- Doplněny aktivní odkazy na jednotlivé dokumenty.
- Byly rozepsány zkratky, které měly málo výskytů, upraven význam zkratky a byla doplněna zkratka AFM.

Revize dokumentu je vyznačena tyrkysovým podbarvením.

2 POJMY A ZKRATKY

2.1 Pojmy

Dodavatel prací – smluvní externí dodavatel, oprávněný provádět dané činnosti v prostorách, v objektech a na zařízeních společnosti.

Osoby odpovědné za požární ochranu – vedoucí v rozsahu kompetencí stanovených organizačním řádem [ČEZd PA 0001](#).

Požárně bezpečnostní zařízení –

- zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení

dálkového přenosu, ruční požární poplachové zařízení atd.),

- zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, samočinné hasicí systémy atd.),
- zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (přetlaková ventilace, kouřová klapka, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrávání kouře atd.),
- zařízení pro únik osob při požáru (požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení atd.),
- zařízení pro zásobování požární vodou (vnější a vnitřní požární vodovody včetně hydrantů, plnicí místa, nezavodněné požární potrubí atd.),
- zařízení pro omezení šíření požáru (požární klapky, požární dveře, požární přepážky a ucpávky atd.),
- náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody atd.),
- zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

Pracoviště – pro potřeby seznámení zaměstnance s dokumentací PO všechna místa výkonu práce zaměstnance.

Věcné prostředky požární ochrany –

- hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné),
- osobní ochranné prostředky,
- prostředky pro záchranu a evakuaci osob,
- prostředky pro práci ve výškách, nad volnými hloubkami, na vodě, ve vodě a pod hladinou,
- prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů, kapalin a nebezpečných látek,
- požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky,
- spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek,
- hasiva a příměsi do hasiv.

Vedoucí – vedoucí zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce nebo člen statutárního orgánu, jemuž je svěřena působnost dle určité oblasti řízení anebo funkce v organizační struktuře.

2.2 Zkratky

Zkratka	Výklad zkratky
AFM	Computer Aided Facility Management, Pomocný modul pro evidenci drobného majetku
ČEZd	ČEZ Distribuce, a. s.
ČSN	České technické normy
PBZ	Požárně bezpečnostní zařízení
PO	Požární ochrana
SWIM	software pro integrovaný management, aplikace pro podporu řízení oblasti BOZP, PO, OŽP

3 PRAVIDLA V OBLASTI PO

3.1 Projektová dokumentace staveb

Projektová dokumentace stavby a technologií musí vždy obsahovat požadavky požární bezpečnosti, popř. „požárně bezpečnostní řešení“ stavby.

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) staveb a technologií smí vypracovat pouze oprávněná osoba (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik – viz [zák. č. 360/1992 Sb.](#)), o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Při projektování se musí vycházet z požadavků zvláštních předpisů, např. [zák. č. 283/2021 Sb.](#), stavební zákon, v platném znění, [vyhl. č. 23/2008 Sb.](#) o technických podmínkách požární ochrany staveb, [vyhl. č. 246/2001 Sb.](#) o požární prevenci, v platném znění atd. a dle platných normativních požadavků.

V případě projektování elektroenergetických objektů a technologií, pro které platí samostatné technické normy a předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, se přednostně akceptují tyto předpisy – viz čl. 1 ČSN 73 0804. Tzn. ČSN elektrotechnické, podnikové normy energetiky (PNE), [zák. 458/2000 Sb.](#), o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a rovněž standardy ČEZd.

3.2 Požárně bezpečnostní zařízení (dále PBZ) a věcné prostředky PO

Při projektování, montáži a kontrole (údržbě, opravách) provozuschopnosti věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení, musí osoba, která činnost vykonává, splnit podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Osoba, která příslušnou činnost podle odstavce 1 provedla, odpovídá za kvalitu provedené činnosti a písemně potvrzuje, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu zařízení.

3.2.1 Projektování požárně bezpečnostního zařízení

Projektování vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení může provádět pouze osoba způsobilá pro tuto činnost, která získala oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu (viz. [zákon č. 360/1992 Sb.](#), o výkonu povolání autorizovaných architektů

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Je-li vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení tvořeno hlavními funkčními komponenty dvou a více různých výrobců, považuje se za výrobce osoba, která navrhla toto zařízení jako celek k zajištění požadované požárně bezpečnostní funkce.

V případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení zabezpečuje koordinaci zpracovatel Požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) stavby.

3.2.2 Montáž požárně bezpečnostního zařízení

U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení lze instalovat a používat pouze schválené druhy.

Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) do provozu, zabezpečuje osoba, která montáž požárně bezpečnostního zařízení realizovala, provedení funkčních zkoušek anebo koordinačních funkčních zkoušek.

Při dodatečné instalaci PBZ bude dodavatel respektovat stávající značení, číslování dosavadních zařízení a provede sladění a navázání na stávající stav.

Dodavatel dodá objednateli a provozovateli doklady opravňující dodavatele instalovat dané zařízení, oprávnění zaměstnanců k instalaci daného zařízení, atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze.

Je-li v průvodní dokumentaci výrobce stanoven požadavek na proškolení budoucího provozovatele PBZ, musí být toto proškolení provedeno dodavatelem při uvedení zařízení do provozu.

3.2.3 Kontroly provozuschopnosti (revize), opravy a údržba požárně bezpečnostního zařízení, vyhrazené požární techniky a věcných prostředků PO

Provádět kontrolu, údržbu a opravy požárně bezpečnostního zařízení a věcných prostředků požární ochrany mohou pouze osoby, které splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací konkrétního výrobce.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Není-li k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje-li výrobce, postupuje se podle podmínek technicky nebo funkčně srovnatelného druhu nebo typu.

Provozuschopnost instalovaného PBZ se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce anebo koordinační funkční zkoušce, kontrole, údržbě a opravách.

Doklad o kontrole provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení musí obsahovat následující údaje:

- údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle,
- adresa objektu, ve kterém byla kontrola provedena nebo ve kterém je zařízení nebo prostředek instalován (hasicí přístroj),
- umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo kontrolovaného zařízení a prostředku (výrobní číslo nádoby hasicího přístroje),
- výsledek kontroly provozuschopnosti (údržba, oprava apod.) zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění, vyjádření o provozuschopnosti zařízení, údaje o

výsledku kontroly, v případě vyřazení hasicího přístroje VPPO a PBZ doklad o vyřazení z používání s uvedením důvodu vyřazení,

- datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti,
- písemné potvrzení osoby, která příslušnou činnost provedla, o tom, že odpovídá za kvalitu provedené činnosti, že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce,
- potvrzení musí dále obsahovat: datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, též údaje o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

3.3 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím (např. svařování)

V případě provádění těchto činností zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti ta právnická nebo podnikající fyzická osoba, která tuto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.

3.4 Stanovení podmínek PO v nájemních vztazích

Při uzavírání nájemních smluv je možné postupovat následujícím způsobem:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastníci těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

a) Pronájem celých objektů

V tomto případě je vhodné smluvně přenést odpovědnost za požární ochranu v celém rozsahu na nájemce.

b) Pronájem vymezených prostor

Zákonnou povinností provozovatele činností je zabezpečovat požární ochranu ve svých pronajatých prostorách. Je povinen např. provést začlenění činnosti do kategorií, stanovit podmínky požární bezpečnosti (vypracovat potřebnou dokumentaci PO pro svá pracoviště), zabezpečit provádění školení zaměstnanců o PO, provádět preventivní požární prohlídky pracovišť, provádět pravidelné kontroly věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení, které se nacházejí v užívaných prostorách (není-li smlouvou sjednáno jinak) apod.

Zákonnou povinností pronajímatele/majitele objektu je zabezpečování požární ochrany ve společných prostorách, tzn., že pro společné prostory např. vypracovává dokumentaci PO.

Ve smlouvě musí být podrobně stanoveny konkrétní povinnosti smluvních stran, práva a odpovědnost právnických osob a podnikajících fyzických osob při zabezpečování úkolů PO.

Přenesení některých povinností na jinou právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu nezbujuje odpovědnosti tyto osoby za požární ochranu na pracovištích, které užívá k provozování své činnosti.

c) Obsah nájemních smluv

Nájemní smlouvy musí obsahovat mimo jiné požadavky na zabezpečování PO, zejména:

- kdo bude obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství věcné prostředky PO, požárně bezpečnostní zařízení a další technické vybavení objektů,
- kdo bude zajišťovat provádění kontrol provozuschopnosti (revize), údržbu, opravy, servis věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení,
- kdo bude vypracovávat dokumentaci PO pro příslušné prostory,
- povinnost nájemníka informovat pronajímatele o vzniku požáru v pronajatých prostorách,
- povinnost nájemníka upozornit pronajímatele na jakékoliv změny, které by mohly mít vliv na požární ochranu,
- určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany,
- oboustrannou povinnost uzavřít novou smlouvu, dojde-li ke změně užívání pronajatých prostor,
- právo pronajímatele (jako majitele objektu) provádět namátkové kontroly v pronajatých objektech nebo prostorách, zaměřené na dodržování smluvních podmínek k zabezpečování požární ochrany (vstup, opatření, sankce), atd.

3.5 Obecné požadavky k zajišťování PO v mimopracovní době

3.5.1 Objekty nestřežené

Povinností všech zaměstnanců je po ukončení pracovní doby zkontrolovat, zda jsou pracoviště ponechána v nezávadném stavu:

- uklizeno, vypnuté spotřebiče,
- hořlavé materiály uloženy v bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů,
- nádoby s hořlavými kapalinami uzavřeny,
- tlakové nádoby uklizeny a zajištěny,
- volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.),
- všechny objekty a pracoviště musí být řádně uzavřeny a uzamčeny.

3.5.2 Objekty střežené ostrahou

Osoby zajišťující ostrahu objektů jsou zároveň osobami, pověřenými zajišťováním požární ochrany objektů v mimopracovní době.

Zaměstnanci ostrahy musí být proškoleni o PO před zahájením činnosti a dále periodicky **1x za rok**.

Ostraha se řídí dokumentací PO zpracovanou pro daný objekt a dále je povinna:

- provádět pravidelné prohlídky pracovišť,
- odstranit závady, které by mohly vést ke vzniku požáru, příp. informovat určené osoby,
- znát způsob převzetí a předání hlášení o vzniku požáru a vyhlášení požárního

poplachu,

- znát místo a způsob ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
- při mimořádné situaci postupovat v souladu s vypracovanou dokumentací PO objektu,
- zajišťovat zpřístupnění objektu pro účinný a rychlý zásah hasičů,
- poskytnout pomoc při evakuaci osob a materiálů,
- informovat vedoucího zaměstnance pracoviště o vzniku mimořádné situace.

Ostraha musí mít možnost vstupu do všech prostorů a objektů v případě vzniku mimořádné situace. Provedla-li ostraha likvidaci požáru vlastními silami, informuje ihned vlastníka objektu.

4 VAZBY MEZI DOKUMENTY

4.1 Vazby na vnější dokumenty a vnitřní dokumenty neevidované v ECM ŘD

V kapitole jsou uvedeny dokumenty v platném znění k datu nabytí platnosti dokumentu.

Druh a číslo předpisu	Název předpisu
Zákon č. 133/1985 Sb.	O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
Zákon č. 283/2021 Sb.	Stavební zákon
Zákon č. 360/1992 Sb.	O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění
Zákon č. 458/2000 Sb.	O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění
Vyhláška č. 23/2008 Sb.	O technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění
Vyhláška č. 246/2001 Sb.	O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění
ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, v platném znění
SLA ČEZ, a. s.	Smlouva o poskytování služeb s ČEZ, a. s.
SLA Telco Pro Services, a.s.	Smlouva o poskytování služeb č.13_2014_001 ze dne 27. 5. 2014
SLA ČEZNET s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb ze dne 1. 3. 2022
Telco Infrastructure, s.r.o.	Smlouva o poskytování služeb ze dne 19. 4. 2021
Elektroenergetické datové centrum, a.s.	Smlouva o poskytování služeb ze dne 14. 3. 2024
SLA ČEZ Prodej, a.s.	Smlouva o poskytování služeb č. 33_2012_015 ze dne 1. 1. 2012

Pozn. Aktuální konsolidované znění vnějších předpisů Sbírky zákonů ČR a EU Sbírky mezinárodních smluv a jiných dokumentů je k dispozici například zde:

- [Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv](#) – oficiální zdroj Ministerstva vnitra ČR,
- [Eur-Lex](#) – oficiální zdroj Úřadu pro publikace Evropské unie (právní předpisy EU a další dokumenty),
- [Zákony pro lidi](#) – neoficiální zdroj.

4.2 Vazby na společné a vnitřní dokumenty

Přehled aktuálních vazeb na společné dokumenty Skupiny ČEZ a vnitřní dokumenty společností Skupiny ČEZ, včetně grafického zobrazení vazeb je k dispozici v aplikaci ECM Řízené dokumenty.

(Pozn. Grafické vazby se zobrazují pouze u platných dokumentů).

Související dokumenty

Identifikační kód dokumentu	Název dokumentu
ČEZd PP_0081	B03.04 Požární ochrana
ČEZd ME_0349	B03.04.03 Preventivní požární prohlídky, kontroly věcných prostředků PO a PBZ
ČEZd ME_0354	B03.05.04 Kontrolní mechanismy odboru Bezpečnost, kvalita a ŽP

5 ZÁZNAMY

Spis. znak DT	Kód	Název záznamu	Stupeň důvěrnosti	Skartační znak/lhůta	Místo uložení záznamu	Poznámka
1.4.4-3	01T/E	Doklad o kontrole věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení	interní	S/5	Příruční registratura Preventisty PO, SWIM , nebo obdobná aplikace	Uloženo v souladu s organizačním a kompetenčním řádem společnosti, pro které je dokument závazný; SWIM, AFM
1.4.4-3	02T	Revizní zprávy	interní	S/5	Příruční registratura Vedoucího a Správce objektu, SWIM , nebo obdobná aplikace	Uloženo v souladu s organizačním a kompetenčním řádem společnosti, pro které je dokument závazný; SWIM, AFM
1.4.4-14	03T/E	Záznamy z preventivní požární prohlídky	interní	S/5	Příruční registratura Preventisty PO, SWIM , nebo obdobná aplikace	Uloženo v souladu s organizačním a kompetenčním řádem společnosti, pro které je dokument závazný; SWIM

6 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

K nabytí účinnosti tohoto dokumentu se ruší ČEZd_TST_0031r00 ve všech jeho revizích včetně návrhů.

6.1 Kontrolní mechanismy

Kontrolní mechanismy jsou nastaveny v rámci kontrolní a dozorčí činnosti proces B03.05 Validace pod [ČEZd ME 0354](#).