



TECHNICKÝ STANDARD

SPOLEČNOST:	ČEZ Distribuce, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ KÓD:	ČEZd_TST_0055r00
NÁZEV DOKUMENTU:	Pravidla chování a hodnocení Zhotovitelů na pracovištích ČEZ Distribuce, a. s.
OBLAST ŘÍZENÍ:	B03.02 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
GARANT DOKUMENTU:	12_191000 – Ing. Jan Rákoš, VODB BOZP a PO
ZPRACOVATEL:	12_191500 – Ing. Pavel Zuček, VODD Metodická podpora-bezpečnost 12_191100 – Karel Fiala, VODD BOZP, PO a OŽP 12_191400 – Ing. Vojtěch Kalužík, VODD Koordinace BOZP na st. 12_191500 – Ing. Pavel Marek, S/M OŽP
PLATNOST OD:	13.08.2025
ÚČINNOST OD:	01.09.2025
SCHVÁLIL:	JUDr. Mgr. Radomír Valica, MÚ Bezpečnost
PODPIS:	

OBSAH:

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	4
1.1	Účel	4
1.2	Rozsah závaznosti.....	4
1.3	Seznam organizačních jednotek obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování.....	4
1.4	Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu.....	4
2	POJMY A ZKRATKY	4
2.1	Pojmy.....	4
2.2	Zkratky.....	5
3	PRAVIDLA CHOVÁNÍ A HODNOCENÍ ZHOTOVITELŮ NA PRACOVÍŠTÍCH ČEZ DISTRIBUCE, A. S.,	5
3.1	Obecná pravidla.....	6
3.2	Školení a evidence zaměstnanců Zhotovitele	6
3.2.1	Školení oprávněných osob Zhotovitele	6
3.2.2	Školení ostatních zaměstnanců Zhotovitele	7
3.2.3	Školení pro vedoucí práce Zhotovitele	8
3.3	Pravidla před zahájením činnosti	9
3.4	Pravidla během činnosti na pracovištích ČEZd	9
3.4.1	Fyzická ochrana	9
3.4.1.1	Vstup osob na pracoviště ČEZd	9
3.4.1.2	Vjezd dopravních prostředků do areálu ČEZd/pracoviště/staveniště/ areál	10
3.4.2	Požární ochrana.....	10
3.4.2.1	Všeobecná pravidla PO	10
3.4.2.2	Zajištění podmínek požární bezpečnosti na předaných/převzatých pracovištích nebo na pracovištích v pronájmu ..	10
3.4.3	BOZP při řízení prací.....	11
3.4.3.1	Všeobecná pravidla BOZP při řízení prací na pracovišti/staveništi/ areálu	11
3.4.3.2	Předávání/přebírání staveniště pracovišť	12
3.4.3.3	Pracovní úrazy zaměstnanců Zhotovitele pracujících pro ČEZ Distribuci	12
3.4.3.4	Zásady práce na stavbě v případě, že na staveništi/pracovišti/ areálu bude zpracován plán BOZP	13
3.4.3.5	Zásady práce na stavbě v případě, že je určen koordinátor BOZP na staveništi/ areálu v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., § 14 odst. 1.	13
3.4.4	Součinnosti při zajišťování bezpečnosti elektrických, strojních a technologických zařízeních	13
3.4.5	Součinnosti při zajišťování bezpečnosti při práci v ochranných a bezpečnostních pásmech.....	13
3.4.6	Hygiena práce	14
3.4.7	Požadavky na bezpečnost při dopravě	14
3.4.8	Pořádek na pracovišti.....	14
3.4.9	Zásady ochrany životního prostředí.....	15
3.4.9.1	Odpady a vybrané výrobky s ukončenou životností	15
3.4.9.2	Chemické látky a směsi	16
3.4.9.3	Ochrana přírody a krajiny	16

3.4.9.4	Nakládání s vodami a ochran vod.....	16
3.4.9.5	Ochrana ovzduší	17
3.4.9.6	Ochrana klimatu	17
3.4.9.7	Hospodaření s energií	17
3.4.10	Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti (IKB).....	17
3.4.10.1	Pravidla v rámci IKB	18
3.5	Pravidla práce na elektrických zařízeních	20
3.5.1	Odborná způsobilost	20
3.5.2	Zásady v souvislosti s činnostmi na elektrickém zařízení	21
3.5.3	Ochranná pásma.....	21
3.5.4	Zásady činností na elektrickém zařízení.....	22
3.5.5	Práce na elektrickém zařízení bez napětí.....	23
3.5.6	Práce na elektrickém zařízení nn pod napětím.....	23
3.5.7	Příkaz B	23
3.5.8	Zakázané práce na elektrickém zařízení	23
3.5.9	Zřizování provizorních el. zařízení.....	24
3.5.10	Používání rozvodů (zásuvky)	24
3.6	Zakázané činnosti v ČEZd	24
3.7	Sběr dat a informací pro zprávu o udržitelném rozvoji skupiny ČEZ dle standardů GRI, SASB, WEF a ESRS	24
3.8	Hodnocení firem zařazených do Seznamu Zhotovitelů.....	25
3.8.1	Hodnocení Zhotovitelů	25
3.8.2	Oblasti hodnocení Zhotovitelů	25
3.8.3	Zásady zpracování dat o hodnocení Zhotovitelů	25
3.8.4	Vyřazení ze Seznamu ověřených Zhotovitelů.....	28
3.8.5	Kontrola dodržování pravidel, smluvní sankce.....	28
3.8.6	Kontroly Zhotovitelů zástupci odborů Řízení staveb a zástupci odboru Bezpečnost, kvalita a OŽP.	29
3.8.7	Pravidla udělení sankcí	30
3.8.8	Sazebník smluvních sankcí	30
3.8.8.1	Sazebník základních sankcí	30
3.8.8.2	Fyzická ochrana	31
3.8.8.3	BOZP	33
3.8.8.4	Požární ochrana	35
3.8.8.5	Ochrana ŽP.....	36
3.8.8.6	Informační a kybernetická bezpečnost.....	37
4	VAZBY MEZI DOKUMENTY	38
4.1	Vazby na vnější dokumenty a vnitřní dokumenty neevidované v ECM ŘD 38	
4.2	Vazby na společné a vnitřní dokumenty	39
5	ZÁZNAMY	40
6	ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	41
6.1	Kontrolní mechanismy.....	41

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

Pravidla chování na pracovištích ČEZ Distribuce, a. s., (dále jen **Pravidla**) jsou souborem závazných požadavků pro provádění činností Zhotovitelů na pracovištích a/nebo v objektech společnosti ČEZ Distribuce, a. s., (dále jen pracoviště ČEZd).

Účelem Pravidel je stanovit minimální požadavky k zajištění informační a kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a fyzické ochrany a upravit způsob koordinace bezpečnostních a dalších opatření k zajištění předmětných oblastí na pracovištích a práci na zařízení ČEZ Distribuce.

Pravidla rozšiřují zásady, práva a povinnosti Zhotovitelů vstupujících na pracoviště ČEZd.

1.2 Rozsah závaznosti

Dokument je určen pro Zhotovitele a zaměstnance Zhotovitelů staveb, včetně zaměstnanců poddodavatelů Zhotovitelů, jakož i osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou určeni k provedení díla nebo poskytnutí služeb na pracovištích ČEZd (dále jen **zaměstnanci Zhotovitele**). Dále je dokument určen pro zaměstnance Útvaru Bezpečnost a Útvaru Řízení staveb, kteří kontrolují dodržování pravidel uvedených v tomto dokumentu. A pro vedoucí zaměstnance ČEZd, kteří jsou odpovědní za seznámení zaměstnanců, kteří tyto činnosti vykonávají.

Dokument je určen pro Zhotovitele. „Závaznost relevantních ustanovení tohoto vnitřního předpisu musí být zajištěna v rámci relevantních smluvních vztahů“.

1.3 Seznam organizačních jednotek obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování

Dokument je vydavatelem rozesílán k prokazatelnému seznamování vedoucím těchto organizačních jednotek v ČEZd:

Úsek Generální ředitel	190000, 191000, 191100, 191200, 191400, 191500, 192000
Úsek Řízení energetických staveb	9B0000, 9B7000, 9BA000, 9BB000, 9BC000, 9BD000, 9BE000, 9BF000

Seznam zaměstnanců obesílaných k prokazatelnému seznamování je evidován v ECM ŘD.

1.4 Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu

Jedná se o nový dokument, revize č. 0 (r00).

2 POJMY A ZKRATKY

2.1 Pojmy

Areál ČEZd – prostory a objekty v majetku (popř. v držení) ČEZ Distribuce, a. s., popř. distribuční zařízení, na kterém Zhotovitel vykonává činnosti.

Bezpečnostní incident – jakýkoliv neplánovaný/ nestandardní stav FO.

Fyzická ochrana (majetku a osob) – systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku), nebo která mají za cíl zajistit bezpečnost osob.

Pracoviště ČEZd (dále jen pracoviště) – je prostor vymezený pro práci na distribučním zařízení nebo v jeho ochranném pásmu, popř. v jeho blízkosti. Pracoviště tvoří, pro účely tohoto dokumentu, podmnožinu Staveniště/Areálu ČEZd. Jedno Staveniště/ Areál ČEZd může obsahovat více Pracovišť;

Předané pracoviště – pracoviště protokolárně předané Zhotoviteli podle § 2, odst. 3 NV č. 591/2006 Sb.

Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP – předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o PO a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými směsmi a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Staveniště – je místo, na kterém se provádí stavba, zařízení, terénní úprava nebo udržovací práce anebo na kterém se stavba, zařízení nebo terénní úprava odstraňuje. Staveniště zahrnuje stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby potřebné pro provedení nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy. (viz. § 9 zákona č. 283/2021 Sb.).

2.2 Zkratky

Zkratka	Výklad zkratky
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
FO	fyzická ochrana
ChLaS	chemické látky a směsi
IKB	informační a kybernetická bezpečnost
IK	identifikační karta
nn	nízké napětí
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	ochrana životního prostředí
OBE	Odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP
SWIM	software integrovaného managementu
PO	požární ochrana
vn	vysoké napětí
vvn	velmi vysoké napětí

3 PRAVIDLA CHOVÁNÍ A HODNOCENÍ ZHOTOVITELŮ NA PRACOVÍŠTÍCH ČEZ DISTRIBUCE, A. S.,

Pravidla jsou vydávána s cílem vytvoření podmínek pro naplňování dokumentů „Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Skupinu ČEZ - [ČEZ NA 0030](#)“, „Politika ochrany životního prostředí pro Skupinu ČEZ - [ČEZ NA 0031](#)“, „Politika ochrany Skupiny ČEZ -

ČEZ NA 0008“, „Energetické politiky ČEZd RP 1825“ a „Politika ochrany majetku ČEZd RP 1940“.

3.1 Obecná pravidla

Musí být zajištěno dodržování smluvních závazků a také dodržování všech zákonných i etických pravidel včetně pravidel pro boj s korupcí.

- a) Musí být zajištěno dodržování těchto Pravidel všemi, kdo vstupují do prostoru staveniště/ Areálu. Musí být akceptovány a respektovány závazné pokyny směřující k zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a majetku.
- b) Všichni vstupující do prostoru staveniště/ areálu musí předložit doklady prokazující splnění povinností stanovenými právními předpisy vztahujícími se k činnosti, které mají být prováděny a plnit požadavky týkající se provozu vyhrazených technických zařízení (plynových, elektrických zdvihacích, tlakových), jakož i dalších vnitřních předpisů ČEZd, např. odbornou způsobilost, revize, platná školení atd. na požádání příslušného zaměstnance ČEZd (útv. Řízení staveb nebo útv. Bezpečnost).
- c) Všichni vstupující do prostoru staveniště/ areálu se musí řídit vnitřními předpisy ČEZd, které mu byly prokazatelně předány v elektronické podobě na stránkách <https://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost/bezpecnost-a-ochrana-zdravi/skoleni-smluvnich-partneru>, nebo Standardy - <https://www.standardy.cezdistribuce.cz/cs/standardy>
- d) Na staveništi/ areálu nesmí pracovat ten kdo nespĺňuje kvalifikační předpoklady a požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost stanovenou právními a ostatními předpisy a/nebo tyto není možné prokázat.
- e) Je zakázáno používat při práci přístroje, nářadí, stroje, zařízení a konstrukce v nevyhovujícím technickém stavu a bez potřebných revizí a kontrol v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů a/nebo pokud tyto není možné prokázat.
- f) Musí být zajištěno, aby svým jednáním nebyla zaviněna příčina ke konfliktům a ke vzniku nežádoucích událostí (požár, výbuch, poškození zdraví - pracovní úrazy, únik chemických látek do životního prostředí, škody na majetku, dopravní nehoda apod.) a dojde-li k takovéto události, neprodleně bez zbytečných odkladů musí být oznámena příslušnému zaměstnanci ČEZd (útv. Řízení staveb nebo odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP), případně se řídit postupem uvedeným v dokumentaci ČEZd (např. požární poplachová směrnice). Tato oznamovací povinnost platí i v případě, kdy jsou přivolány jednotky integrovaného záchranného systému.
- g) Na objektech, pozemcích a pracovištích musí být zajištěno označení nebezpečných míst, označení příkazů a zákazů pomocí značek, signálů a požárně bezpečnostního značení.
- h) Musí být zajištěno označení všech zaměstnanců názvem (logem) obchodní firmy svého zaměstnavatele viditelně na pracovním oděvu.

3.2 Školení a evidence zaměstnanců Zhotovitele

3.2.1 Školení oprávněných osob Zhotovitele

Školení oprávněných osob Zhotovitele – školení, které provádí Technik BOZP a PO ČEZd s cílem informovat Zhotovitele o důležitých opatřeních a skutečnostech týkajících se oblastí řízení prací a oblastí BOZP, PO, OŽP, FO a IKB. Nedílnou součástí školení je ověření znalostí. Školení (obsah a termíny) je upraveno vnitřní dokumentací ČEZd. Školení oprávněných osob Zhotovitelů nenahrazuje školení z právních a ostatních předpisů podle

§ 103 odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ani školení zaměstnanců podle § 16, zákona č. 133/1985 Sb., a podle § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb.

- a) Za jednotlivé společnosti musí být seznámena, minimálně jedna oprávněná osoba dle [SKČ VP A0006](#) Školení BOZP, PO, Ochrany ŽP a hospodaření s energií Zhotovitelů, tj. proškolená, informována o důležitých opatřeních a skutečnostech týkajících se oblastí řízení prací, oblastí BOZP, PO, OŽP, FO a IKB.
- b) Školení je organizačně zajištěno ČEZd a jeho registrace probíhá způsobem uvedeným na stránkách www.cezdistribuce.cz (<https://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost/bezpecnost-a-ochrana-zdravi/skoleni-smluvnich-partneru>). Na této stránce jsou dostupné souhrnné aktuální informace k přihlášení na školení a pokyny ke školení. K přihlášce musí být přiloženy v elektronické podobě aktuální rizika společnosti a opatření ke snížení jejich účinků v oblasti BOZP a OŽP a o rizicích v oblasti PO vyplývajících z jeho činností.

Podmínky účasti na školení:

- účastník je stanoven jako oprávněná osoba,
 - účastník rozumí a je schopen plynne komunikovat v českém jazyce,
 - účastník je přihlášen na školení (tj. Zhotovitel obdržel potvrzení o registraci na školení),
 - účastník má s sebou na školení: doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), předvyplněný „Záznam o provedeném školení“ a psací potřeby,
 - účastník se dostaví do školicí místnosti v čistém oděvu a včas.
- c) Toto školení je pouze v českém jazyce vedené technikem BOZP a PO ČEZ Distribuce.

Účast osoby na školení může být zamítnuta v případě:

- účastník nepřijde včas na zahájení školení,
 - účastník nebude řádně přihlášen,
 - účastník nebude mít požadované doklady, případně tyto budou neúplně nebo nesprávně vyplněny,
 - účastník nebude plynne komunikovat v českém jazyce,
 - účastník bude pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných nebo psychotropních látek.
- d) Nesmí být prováděno pozměňování a úpravy dokumentace ČEZd, pozměňování a úpravy dokumentů o kvalifikaci, školení a oprávnění vstupu.

3.2.2 Školení ostatních zaměstnanců Zhotovitele

Ostatní zaměstnanci jsou zaměstnanci, kteří nebyli proškoleni dle kapitoly 3.2.1.

- a) Musí být provedeno školení dalších zaměstnanců, které je vedeno osobou vyškolenou dle kapitoly 3.2.1. Toto školení musí absolvovat všichni na všech zakázkách ČEZd, a to i schválení poddodavatelé v jazyce, kterému rozumí, a to před zahájením činností, kteří nemají proškolení dle kapitoly 3.2.1.

O tomto školení musí být veden záznam. Záznam musí být vždy k nahlédnutí (elektronicky nebo fyzicky na místě) za účelem kontroly a musí obsahovat minimálně:

- název Zhotovitele nebo poddodavatele, datum a obsah provedeného školení;
- jméno, příjmení a podpis osoby, která školení provedla;

- způsob ověření znalostí, případně doklad o tomto ověření;
 - jmenný seznam školených vč. jejich podpisů;
 - jméno a podpis tlumočníka (v případě školení v cizím jazyce).
- b) Školení musí být provedeno minimálně ve stejném rozsahu, v jakém bylo provedeno školení dle kapitoly 3.2.1.

Platnost školení, provedených podle kap. 3.2.1 a 3.2.2 je 2 roky ode dne školení. Platnost těchto školení musí být evidována a sledována. Opakované školení musí být absolvováno, před uplynutím platnosti školení, a to v souladu s kap. 3.2.1 a 3.2.2.

3.2.3 Školení pro vedoucí práce Zhotovitele

Před zahájením prací na pracovištích/ staveništích/ areálech musí být vedoucí práce proškolen, informován a přezkoušen z důležitých opatření a skutečností týkajících se oblastí řízení prací, oblastí BOZP, PO, OŽP, EnMS, FO a IKB.

Základní/ opakovací školení pro vedoucí práce na pracovištích/ staveništích/ areálech ČEZ Distribuce je určeno pro vstup vedoucím práce na pracoviště/ staveniště/ areál ČEZ Distribuce.

Školení organizačně zajišťuje ČEZ Distribuce.

Podmínky účasti na školení:

- Na termín školení je nutné se přihlásit přes aplikaci na webových stránkách ČEZ Distribuce - <https://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost/bezpecnost-a-ochrana-zdravi/skoleni-smluvnich-partneru> , kde si pod záložkou „Školení vedoucích práce na staveništi/ areálu“ provedou registraci,
- platnost základního školení je 3 roky od data školení a je platné pro všechny pracoviště/ staveniště/ areály v ČEZ Distribuci,
- na školení se přihlašujte minimálně 14 dní před zahájením prací.
- účastnit se může pouze zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem stanoven rolí vedoucí práce,
- účastník má přiděleno IPD (identifikační karta),
- účastník rozumí a je schopen číst a plynně komunikovat v českém jazyce,
- účastník je přihlášen na školení (tj. obdržel potvrzení o registraci na školení),
- účastník má s sebou na školení: doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), záznam o provedeném školení ČEZd_FO_0234 a psací potřeby;
- účastník se dostaví do školicí místnosti v čistém oděvu a včas.

Toto školení je prováděno pouze v jazyce českém dle Výcvikového programu SKČ_VP_A0056.

Školení mohou absolvovat také vedoucí práce, které nejsou faktickými zaměstnanci Zhotovitele, ale jsou jím určení a ČEZ Distribucí schválení poddodavatelé. ČEZ Distribuce si vyhrazuje právo stanovit podmínky provedení takového školení nebo toto školení odmítnout.

ČEZ Distribuce může zamítnout účast osoby na školení v případě, že:

- účastník nepřijde včas na zahájení školení,
- účastník bude pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
- účastník nemá přidělené IPD (identifikační karta),

- účastník nebude řádně přihlášen,
- účastník nebude mít požadované doklady, případně tyto budou neúplné a nesprávně vyplněny,
- účastník nebude schopen číst a plynně komunikovat v českém jazyce.

V případě, že osoba neuspěje při ověřování znalostí, nebude školení uznáno jako platné.

3.3 Pravidla před zahájením činnosti

- a) Musí být zajištěno prokazatelné školení dle kapitoly 3.2.1., 3.2.2. a 3.2.3.
- b) Musí proběhnout informování příslušného zaměstnance ČEZd o vybraných rizicích a opatřeních ke snížení jejich účinků v oblasti BOZP a OŽP a o vybraných rizicích v oblasti PO vyplývajících z jeho činností. Předání vybraných rizik probíhá v elektronické podobě emailem nebo přímo fyzicky při předání staveniště/ pracoviště/ areálu.
- c) Musí být stanoven a zajištěn způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací, jestliže toto bude možné ze strany objednatele zajistit v daném objektu a to smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem ČEZd (odbor Správa vvn a stanic, odbor Správa majetku a služeb).
- d) Do objektů ČEZd a na pracoviště/ staveniště/ areálu ČEZd nesmí samostatně vstoupit osoba bez identifikační (přístupové) karty. Identifikační karta je nepřenosná, a kromě umožnění vstupu/ vjezdu do objektu, plní i funkci identifikačního průkazu zaměstnance Zhotovitele nebo jeho poddodavatele a tento zaměstnanec ji musí mít vždy u sebe.

Pozn. Je stanovená tolerance pro pořízení IPD - identifikačních karet a to do 31.7.2026, po tomto datumu nebude brán ohled na osoby bez přístupové karty.

3.4 Pravidla během činnosti na pracovištích ČEZd

3.4.1 Fyzická ochrana

Musí být přijata taková opatření, která znemožní nebo ztíží odcizení či poškození majetku Zhotovitele nebo majetku ČEZd. Pokud je to technicky možné, musí být skladovaný materiál uzavřen v uzamykatelných prostorech nebo alespoň zakryt. V případě, že je zjištěno odcizení nebo poškození majetku nebo majetku jeho zaměstnanců, musí ten, kdo tyto skutečnosti zjistí, tj. každý zjištěný bezpečnostní incident oznámit neprodleně příslušnému zaměstnanci ČEZd (Objednatel).

3.4.1.1 Vstup osob na pracoviště ČEZd

Energetické objekty:

- Pravidla vstupu zaměstnanců Zhotovitelů do elektrických stanic je uveden v [ČEZd TST 0033](#)
- Vstup a odchod návštěv zaměstnanců Zhotovitele je uveden v [ČEZd TST 0033](#) kapitola 3.6.2
- Kontrola zaměstnanců Zhotovitelů a jejich zavazadel je uvedena v [ČEZd TST 0033](#) kapitola 3.6.6

Neenergetické objekty:

- Pravidla vstupů do neenergetických objektů ČEZd :
 - Dodržovat princip řízeného a diferencovaného přístupu osob do objektů a prostor.
 - Využívat k přístupu přidělenou IK.
 - Nosit IK viditelně v ideálním případě v horní části těla.
 - Okamžitě nahlásit místně příslušnému odboru Správa majetku a služeb poškození, ztrátu či odcizení IK a požadovat novou.
 - Zajistit aktuálnost údajů na IK a v případě změny, nebo pokud nejsou údaje čitelné iniciovat žádost o novou IK.

V případě opakovaného, závažného porušení BOZP, PO a OŽP, požívání alkoholu a omamných nebo návykových látek si společnost ČEZd vymíní právo vyloučení pracovníka zhotovitele pro práce v areálech a na pracovištích ČEZd včetně odebrání ID karty po dobu 6 - 24 měsíců dle míry závažnosti.

3.4.1.2 Vjezd dopravních prostředků do areálu ČEZd/pracoviště/staveniště/areál

Je uvedeno v [ČEZd TST 0033](#) kapitola 3.6.3 a 3.6.4 a dle platných Dopravních řádů.

3.4.2 Požární ochrana

3.4.2.1 Všeobecná pravidla PO

Musí být v souladu s [ČEZd PP 0081](#) - Požární ochrana NE, [ČEZd ME 0348](#) - Začlenění činnosti dle požárního nebezpečí, stanovení podmínek PO a dokumentace PO, [ČEZd ME 0349](#) - Preventivní požární prohlídky, kontroly věcných prostředků PO a PBZ, [ČEZd ME 0350](#) - Svařování a mimořádné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, [ČEZd ME 0351](#) - Řešení událostí PO, [ČEZd TST 0031](#) - Povinnosti dodavatelů v oblasti PO.

- a) V případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého požárně bezpečnostního zařízení a věcných prostředků PO ve vlastnictví ČEZd, musí být tato skutečnost ihned nahlášena příslušnému zaměstnanci ČEZd.
- b) Musí být zajištěn předepsaný průjezdní profil na komunikacích v areálu ČEZd. Případné změny průjezdních profilů v důsledku stavebních nebo jiných prací musí být ohlášeny příslušnému zaměstnanci ČEZd. Předmětem ohlášení je místo změny průjezdního profilu, datum a časové omezení.
- c) Musí být prokazatelně nahlášena obsluha EPS (elektrická požární signalizace) činnost v prostorách chráněných hlásiči EPS (elektrická požární signalizace) a ve spolupráci s příslušným zaměstnancem ČEZd učinit opatření proti způsobení planého poplachu.

3.4.2.2 Zajištění podmínek požární bezpečnosti na předaných/převzatých pracovištích nebo na pracovištích v pronájmu

Musí být v souladu s [ČEZd PP 0081](#) - Požární ochrana NE, [ČEZd ME 0348](#) - Začlenění činnosti dle požárního nebezpečí, stanovení podmínek PO a dokumentace PO, [ČEZd ME 0349](#) - Preventivní požární prohlídky, kontroly věcných prostředků PO a PBZ, [ČEZd ME 0350](#) - Svařování a mimořádné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím,

[ČEZd ME 0351](#) - Řešení událostí PO, [ČEZd TST 0031](#) - Povinnosti dodavatelů v oblasti PO.

Musí být zajištěno, aby práce se zvýšeným rizikem vzniku požáru, zejména pak svařování nebo řezání plamenem, prováděli kvalifikovaní zaměstnanci. V těchto případech musí být zaměstnanci Zhotovitele schopni doložit naplnění kvalifikačních požadavků v místě a čase provádění prací a musí být schopni plynule komunikovat v českém jazyce.

3.4.3 BOZP při řízení prací

3.4.3.1 Všeobecná pravidla BOZP při řízení prací na pracovišti/staveništi/areálu

- a) Musí být přijato opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním i cizím zaměstnancům a dalším osobám a musí se spolupracovat při stanovení a naplnění požadavků a provádět vlastní prokazatelnou kontrolní činnost. K základním opatřením k provedení bezpečné práce patří:
 - stanovit požadavky na provedení bezpečné práce (potřebné technologické nebo pracovní postupy, Plán BOZP („dokument v elektronické a tištěné podobě, který zohledňuje bezpečnostní a zdravotní rizika při provádění prací na vybraných staveništích/ areálech podle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.“) na staveništi/ areálu včetně jeho aktualizace(i), vyhodnocení rizik pro určení potřebných OOPP, požadavek na zajištění, požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, požadavky na kontroly a revize zařízení apod.),
 - realizace práce za dodržení stanovených požadavků včetně kontroly plnění.
- b) Budou-li na pracovištích ČEZd prováděny práce v rozsahu stanoveném § 14, odst. 1 a § 15, odst. 1 a 2 zákona č. 309/2006 Sb., musí se řídit vykonáváním těchto prací tímto zákonem a prováděcím předpisem ČEZ Distribuce [ČEZd TST 0030](#).
- c) Zdvhací zařízení (nákladní výtahy, jeřáby apod.) je povoleno používat pouze po splnění místních požadavků a se souhlasem příslušného zaměstnance ČEZd (Odbor Správa vvn a stanic, Útvar Elektrické stanice). Je zakázáno tato zařízení obsluhovat bez požadované kvalifikace. Kvalifikaci např. jeřábník, obsluha rypadla, vazač, signalista (viz ČSN ISO 12480) a další, musí být schopen doložit na pracovišti v době a místě výkonu prací. Musí být prokazatelně seznámeni tyto osoby s předanými návody na obsluhu zařízení a s další provozní dokumentací k zařízení předanou příslušným zaměstnancem ČEZd (Odbor Správa vvn a stanic).
- d) Na výzvu příslušného zaměstnance ČEZd (odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP), se pracovník musí nechat podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo zkoušce na přítomnost jiných návykových látek.
- e) Musí být zajištěny prostředky pro poskytování a přivolání první pomoci v souladu s požadavkem právního předpisu.
- f) Musí být provedeno statické posouzení únosnosti v případě provádění prací, při kterých dochází k zatěžování, demontáži nebo úpravě ocelových konstrukcí (pochozí lávky, plošiny, ochozy, roštové podlahy atd.) a to zejména při stavbě lešení, ukládání materiálu a podobně.
- g) Musí být zajištěno dodržování místních předpisů a instrukcí, které byly pro příslušné pracoviště předány formou školení dle [ČEZd TST 0033](#) část 3.3 Vstup osob do elektrické stanice.
- h) Musí být zajištěno, aby jeho zaměstnanci používali OOPP podle druhu vykonávané činnosti nebo tam, kde je to stanoveno bezpečnostním značením.

- i) Veškeré stavební, montážní a udržovací práce na pracovištích ČEZd a na provozovaném zařízení ČEZd, musí být prováděny pouze na předaném pracovišti. Předání musí být prokazatelné, tj. na základě řádně vystaveného Příkazu B - [ČEZd FO 0085](#), nebo samostatným předávacím protokolem dle typu prováděných prací ([ČEZd FO 0211](#), [ČEZd FO 0198](#) nebo [ČEZd FO 0086](#)). Práce na zařízení ČEZd musí být prováděné za předpokladu řádně zajištěného a předaného zařízení. Převzetí pracoviště musí být za Zhotovitele zajištěno vedoucím práce.
- j) Při provádění činností na pracovištích ČEZd musí být zajištěna trvalá přítomnost osoby, která plyně komunikuje v českém jazyce.
- k) Zhotovitel, který zaměstnává Zaměstnance komunikující cizím jazykem, musí zajistit na své náklady přeložení všech dokumentů a pokynů do jazyka Zaměstnanců, kterým rozumí. A obráceně musí zajistit přeložení předkládaných dokladů o kvalifikaci do češtiny. To neplatí v případě slovenského jazyka.

3.4.3.2 Předávání/přebírání staveniště pracovišť

- a) Předání a převzetí staveniště/pracoviště musí být provedeno protokolárně zápisem do [ČEZd FO 0211](#) nebo [ČEZd FO 0198](#). Je-li předáváno pracoviště se zajištěním bude provedeno protokolárně [ČEZd FO 0085](#) nebo [ČEZd FO 0086](#), a součástí předání je i fyzické předvedení zajištění pracoviště. V případě nájemních smluv jsou pracoviště předávána v souladu se smlouvou.
- b) Pracoviště musí být řádně převzato a označeno. V případě, kdy může dojít k poškození zdraví dalších osob, musí být označena příslušná rizika (umístění bezpečnostních tabulek - výstražných, zákazových, příkazových apod.). V těchto případech musí být ohraničena pracoviště vhodným způsobem (například bezpečnostní výstražnou páskou, mechanickou zábranou apod.).
- c) Na převzatých pracovištích, musí být zajištěna péče o BOZP samostatně ve smyslu platných, obecně závazných právních předpisů a zajištěna koordinace s dalšími partnery, kteří na pracoviště vstupují.
- d) Po ukončení činností musí být pracoviště předáno zpět příslušnému zaměstnanci ČEZd vedoucímu odjišťování (úsek Provoz distribuční soustavy) a to v řádném stavu.

3.4.3.3 Pracovní úrazy zaměstnanců Zhotovitele pracujících pro ČEZ Distribuci

- a) Všechny smrtelné úrazy, úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny, úrazy elektrickým proudem a úrazy vyžadující lékařské ošetření či hospitalizaci, nebo drobná poranění musí být neprodleně oznámeny příslušnému zaměstnanci ČEZd (útvary Řízení staveb nebo odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP).
- b) Objasnění příčin a okolností úrazu musí být zajištěno Zhotovitelem. ČEZd si vyhrazuje právo účastnit se provádění těchto úkonů prostřednictvím příslušného zaměstnance (odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP).
- c) Evidenci úrazů, sepsání záznamů o úrazu a oznamování pracovního úrazu orgánům a institucím dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb. musí být zajištěno zhotovitelem. O této skutečnosti musí být informován příslušný zaměstnanec ČEZd (odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP).
- d) Neprodleně a bez zbytečných odkladů musí být předána kopie Záznamu o úrazu a po ukončení šetření pracovního úrazu i „Závěrečná zpráva k ukončení šetření pracovního úrazu“ příslušnému zaměstnanci ČEZd (odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP).

3.4.3.4 Zásady práce na stavbě v případě, že na staveništi/pracovišti/ areálu bude zpracován plán BOZP

Musí být v souladu s [ČEZd ME 0326](#) Koordinace BOZP na staveništi/ areálu a [ČEZd TST 0030](#) Podmínky pro oblast BOZP, organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti.

3.4.3.5 Zásady práce na stavbě v případě, že je určen koordinátor BOZP na staveništi/ areálu v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., § 14 odst. 1.

Musí být v souladu s [ČEZd ME 0326](#) Koordinace BOZP na staveništi/ areálu a [ČEZd TST 0030](#) Podmínky pro oblast BOZP, organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti

3.4.4 Součinnosti při zajišťování bezpečnosti elektrických, strojních a technologických zařízení

- a) Musí být dodržován zákaz jakékoliv manipulace se strojním, technologickým nebo elektrickým zařízením ČEZd. Nesmí být započaty manipulace bez souhlasu příslušného zaměstnance ČEZd (úsek Provoz distribuční soustavy). V případě povoleného zásahu do zařízení musí být zajištěna příslušná kvalifikace (odborná způsobilost).
- b) Koordinované činnosti musí být zajištěny v souladu se způsobem a časem zajištění a odstavení zařízení, které je provozováno. Musí být vzaty v úvahu také ohrožení od jiného provozovaného zařízení, pokud činnosti jsou prováděny v prostoru ohroženém tímto zařízením.
- c) Práce na strojních a technologických zařízeních nesmí být prováděny na nezajištěném zařízení. V případě, že vzniknou v průběhu prací pochybnosti o zajištění zařízení, musí být práce přerušeny a nahlášeny pochybnosti příslušnému zaměstnanci ze společnosti ČEZd (útvary Elektrické stanice nebo útvary Sítě) a vyžádána náprava k možnosti pokračování v další činnosti.
- d) Před zahájením prací na elektrickém zařízení musí být doložena příslušnému zaměstnanci ČEZd (útvary Elektrické stanice nebo útvary Sítě) požadovaná odborná způsobilost svých zaměstnanců podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.
- e) Musí být provedeno prokazatelné proškolení a seznámení zaměstnanců Zhotovitele dle [ČEZd TST 0033](#).
- f) Musí být rozhodnuto o formě řízení pracovníků (dozor – dohled – podle pokynů). Rozhodnutí je závislé na kvalifikaci pracovníků pracovní skupiny a druhu prováděné práce s kterým budou obeznámeni při poučení jednotlivých členů pracovní skupiny.
- g) Musí být dodržovány další podmínky a zásady při činnostech v souvislosti s elektrickým zařízením uvedené v kapitole 3.5.

3.4.5 Součinnosti při zajišťování bezpečnosti při práci v ochranných a bezpečnostních pásmech

Musí být dodržovány zákazy práce a pohybu v blízkosti elektrického zařízení a zákazy práce v ochranném pásmu elektrického vedení bez příslušného oprávnění a bez povolení. Musí být dodržovány zákazy zasahování do volného schůdného a manipulačního prostoru drážní dopravy. Práce prováděné v tomto prostoru, musí být předem projednány.

3.4.6 Hygiena práce

Musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami včetně ionizujícího a neionizujícího záření.

3.4.7 Požadavky na bezpečnost při dopravě

- a) Při provozu vozidel musí být dodržována místní dopravně bezpečnostní značení (svislé dopravní značky, vodorovné dopravní značení apod.).
- b) Provozovat lze pouze dopravní prostředky nebo samojízdné stroje a zařízení, které splňují požadavky bezpečného provozu.
- c) Chodci musí přednostně užívat komunikací pro pěší (chodníky), nebo se pohybovat po levé straně vozovky (ve směru chůze).
- d) Provoz jízdních kol a jednostopých vozidel je ve všech prostorech ČEZd zakázán.
- e) Uvnitř uzavřených prostorů (dílny, haly, sklady apod.) je povolena max. rychlost 5 km/hod.
- f) Mytí a údržba vozidel je v prostorech ČEZd zakázána.
- g) Parkování vozidel je povoleno pouze na vyznačených místech.
- h) Při zastavení vozidel (např. za účelem naložení/vyložení nákladu nebo osob) musí řidič vždy dbát na dodržení volné přístupové cesty do objektů a budov, zvláště pro případy mimořádných situací – požár apod. Řidič musí zachovat trvale volné příjezdové komunikace, únikové cesty, únikové východy včetně výstupy z kabelových kanálů.
- i) Zastavení a stání není dovoleno v místech tak označených dopravní značkou a kde vozidlo:
 - překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - překáží u hydrantů a suchovodů, nástupních ploch požární techniky, ovládacích prvků požárně bezpečnostního zařízení, uzávěrům vody, plynu, topení, produktovodů,
 - je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti,
 - je ohroženo povahou terénu, povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný,
 - zasahuje do volného schůdného a manipulačního prostoru drážní dopravy (3 m od osy kolejnice).
- j) Je zakázáno přecházení a přejíždění kolejí a pohyb v kolejišti mimo stanovené přechody (přejezdy). Je zakázán vstup do kolejiště osobám, které tam neprovádí pracovní ani dozorčí činnost. Rovněž je zakázáno vstupovat nebo vjíždět do kolejiště na stanovené železniční přechody (přejezdy) blíž-li se železniční vozidlo, případně je-li výstražné zařízení v činnosti, podlézat pod železničními vozy, přelézat nárazníky a naskakovat na jedoucí vůz.
- k) Při pohybu na veřejných komunikacích musí být dodržovány dopravně inženýrské opatření, které schvaluje dopravní inspektorát Policie ČR.

3.4.8 Pořádek na pracovišti

- a) Na pracovišti/ staveništi/ areálu ČEZd, které bylo prokazatelně předáno, musí být při veškerých činnostech udržován pořádek.

- b) Prostory a objekty musí být udržovány volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu musí být uskladněn nebo odstraněn jakýkoliv nadbytečný materiál, montážní zařízení, které nebude dále používáno nebo nebude potřebné při činnosti pro ČEZd.
- c) Pracoviště/ staveniště/ areály ČEZd nesmí být znečišťovány a musí být zajištěn okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku činností.
- d) Po ukončení činností musí být pracoviště (objekt, areál) předáno v uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů apod.

3.4.9 Zásady ochrany životního prostředí

Zásady stanovené níže navazují na obchodní podmínky OŽP, které jsou součástí smluvních vztahů a požadavků uplatněných při výběrových řízení Zhotovitelů.

3.4.9.1 Odpady a vybrané výrobky s ukončenou životností

S odpady a vybranými výrobky musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 542/2020 Sb, o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní náklady a na svoji odpovědnost a dokument [ČEZd ME 0343](#).

- a) Shromažďovací prostředky a místa na odpad a vybrané výrobky s ukončenou životností musí být označeny v souladu s platnou legislativou.
- b) V blízkosti nádob s nebezpečným odpadem musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu.
- c) Odpad, musí být zabezpečen tak, aby neohrozil ŽP a zdraví lidí, proti neodborné manipulaci, před jeho odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
- d) Staveniště/ areál musí být vybaveno místností nebo místem pro soustředování komunálního odpadu pro zaměstnance Zhotovitele i jeho poddodavatelů a které odpovídá z hlediska kapacity účelu stavby a je přístupné těmto zaměstnancům.
- e) Odpady musí být ukládány odděleně utříděné podle druhu a kategorií.
- f) V případě komunálního odpadu, který se běžně produkuje a stavebního nebo demoličního odpadu, které Zhotovitel i jeho poddodavatelé sami nezpracují, musí být jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
- g) Musí být prokázáno, že odpad, který je produkován Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, byl předán v odpovídajícím množství do zařízení určeného pro nakládání s odpady, které je k tomu oprávněno.
- h) Do areálu ČEZd nesmí být vnášeny odpady a použité chemické látky a směsi za účelem jejich odložení.
- i) Odpad nesmí být ukládán mimo vyhrazená a určená místa.
- j) Odpady, které vznikly při pracovní činnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, nesmí být ukládány do nádob na komunální odpady, které jsou určeny výhradně pro ČEZd.

ČEZd má právo požadovat zajištění odstranění odpadů nalezených v areálu ČEZd po Zhotoviteli, pokud mu byl poskytnut objekt, u odpadu, u nichž nebyl zjištěn původce odpadu bude

odstranění požadovat u toho Zhotovitele, jemuž byl poskytnut objekt, ve kterém nebo v jehož okolí byl odpad nalezen v době zjištění bez ohledu na skutečného původce odpadu.

3.4.9.2 Chemické látky a směsi

Musí být dodržován zákon č. 350/2011 Sb, o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů.

- a) Používané chemické látky a směsi (CHLaS) musí být řádně označeny v souladu s nařízením CLP (nařízení (ES) 1272/2008).
- b) Musí být k dispozici platné bezpečnostní listy používaných CHLaS.
- c) CHLaS musí být uloženy tak, aby neohrožily ŽP a zdraví lidí a zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku.
- d) Musí být dodržován zákaz používání CHLaS jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány (např. azbest).

3.4.9.3 Ochrana přírody a krajiny

Musí být dodržován zákon č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a dokument [ČEZd ME 0340](#).

- a) Nesmí být poškozovány dřeviny a jejich kořenový systém.
- b) Kácení dřevin v ochranném pásmu distribuční soustavy musí být oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny minimálně 15 dní předem.
- c) Kácení mimo ochranné pásmo distribuční soustavy nebo zásah do významného krajinného prvku nebo památného stromu musí být prováděno pouze na základě povolení, resp. souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny a v souladu s ním.
- d) Havarijní kácení dřevin musí být oznámeno příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny nejpozději do 15 dní po jeho provedení.
- e) Musí být dodržovány podmínky stanovené ve správních dokumentech orgánů ochrany přírody a krajiny (např. povolení, souhlasy, stanoviska).

3.4.9.4 Nakládání s vodami a ochran vod

Musí být dodržován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a dokument [ČEZd ME 0341](#).

- a) V areálu ČEZd musí být vypouštěny odpadní vody způsobem předem dohodnutým s příslušným správcem majetku a ekologem ČEZd.
- b) Musí být učiněny odpovídající opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, do kanalizace nebo na nezabezpečené plochy (např. záchytné vany, zabezpečené skladovací plochy).
- c) Pracoviště musí být vybaveno havarijními/sanačními prostředky pro likvidaci ekologických událostí.
- d) Pokud byl vodoprávním úřadem požadován havarijní plán pro průběh stavby, musí být všichni dotčení zaměstnanci prokazatelně seznámeni s tímto havarijním plánem, mít ho na pracovišti přístupný zaměstnancům. O provedených opatřeních musí být prováděny záznamy.
- e) V případě úniku závadné látky do povrchových nebo podzemních vod, do kanalizace nebo na nezabezpečené plochy musí být zajištěno bezprostřední opatření

k odstraňování příčin a následků tohoto úniku a musí být neprodleně tato ekologická událost oznámena ekologovi ČEZd telefonicky nebo na e-mail OZP@cezdistribuce.cz.

3.4.9.5 Ochrana ovzduší

Musí být dodržován zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a dokument [ČEZd ME 0344](#).

- a) V areálu ČEZd nesmí být znečišťováno ovzduší spalováním hořlavých látek a materiálů nebo prašností z prováděných činností.
- b) V případě provozování zdroje znečišťování ovzduší musí být uváděny a provozovány zdroje v souladu s podmínkami zákona o ochraně ovzduší a povolením k provozu (např. dodržovat emisní limity, technické podmínky provozu atd.) a dále musí být dodržována přípustná tmavost kouře a spalována ve zdroji pouze stanovená a povolená paliva.

3.4.9.6 Ochrana klimatu

Musí být dodržovány povinnosti provozovatele zařízení nebo majitele výrobku s náplní fluorovaných skleníkových plynů a s náplní látek poškozujících ozónovou vrstvu dle zákona č. 73/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) pokud tato zařízení nebo výrobky používá při své činnosti v areálu ČEZd.

- a) Musí být dodržovány zákazy úmyslného vypouštění látek poškozujících ozónovou vrstvu nebo fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry, včetně těchto látek, které jsou obsaženy ve výrobku nebo zařízení.

3.4.9.7 Hospodaření s energií

Musí být dodržována všechna opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

- a) Pokud je Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem v areálu ČEZd provozováno zařízení spotřebovávající elektrickou nebo tepelnou energii, pak musí být tato zařízení provozována tak, aby nebyla zvyšována energetická náročnost.
- b) Pokud je Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem v areálu ČEZd provozováno zařízení spotřebovávající elektrickou nebo tepelnou energii, pak musí být přijata taková opatření, která by byla zaměřena na průběžné zlepšování a zefektivnění způsobů hospodaření s energiemi.

3.4.10 Pravidla informační a kybernetické bezpečnosti (IKB)

Výpočetní (včetně mobilních zařízení, výměnných médií atd.), telekomunikační, komunikační a reprografická technika (dále jen „výpočetní technika“) v technologických komunikačních sítích ČEZd musí být využívána výhradně pro plnění pracovních povinností na základě uzavřených smluvních vztahů.

Musí být určena odpovědná osoba, která bude případně zajišťovat i komunikaci se zástupcem IKB na lokalitě.

Musí být zachována mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních, která se týkají daného smluvního vztahu, včetně dalších bezpečnostních opatření. Mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

Pokud je ve smluvním vztahu užitá papírová dokumentace, tak tato dokumentace nesmí být ponechána volně přístupná. Pokud není dokumentace užívána, tak musí být v uzamčeném prostoru. Nepotřebnou dokumentaci patřící do smluvního vztahu musí být odevzdána ČEZd.

Pokud bude potřeba uložit nebo sdílet data týkající se smluvního vztahu, musí být využíváno pouze schválených prostředků pro výměnu informací, které jsou ve shodě s řízenou dokumentací ČEZd.

Bez zbytečného odkladu musí být nahlášeno na oddělení Kybernetická bezpečnost ČEZd všechny kybernetické události nebo incidenty (včetně podezření) s potenciálním negativním dopadem na ČEZd telefonicky nebo e-mailem.

V rámci IKB je v areálu ČEZd obecně zakázáno:

- využívat jakoukoliv výpočetní techniku nebo zařízení k narušení dostupnosti, důvěrnosti, integrity IT/OT systémů nebo odposlechu skupiny ČEZd (s výjimkou požadavků ve smluvním vztahu např. penetrační test apod.),
- vyvíjet jakékoliv aktivity vedoucí k neoprávněnému získání přístupových údajů nebo jiných údajů, které nepřísluší k danému smluvnímu vztahu,
- ukládání a sdílení eticky nevhodného obsahu, odporujícího dobrým mravům nebo poškozujícího jméno ČEZd, šíření škodlivého SW, spamu apod. přes síť ČEZd,
- realizovat jakékoliv pokusy o neautorizovaný přístup k zařízení v prostředí ČEZd.,
- neoprávněně modifikovat a pokoušet se o nelegální ovládnutí zařízení nebo sítí ČEZd,
- použití jakékoliv neevidované a neschválené výpočetní techniky v sítích ČEZd nebo nesusouvisející s pracemi dle smluvního vztahu,
- sdělovat interní data (včetně kontaktů) a informace osobám, které neznám (např. volající, u něhož nelze ověřit identitu, cizí osoba v okolí areálu ČEZd apod.),
- aby jakékoliv dokumenty týkající se smluvního vztahu nebo jeho částí byly odesílány přes soukromé emailové adresy, veřejná úložiště na internetu, sociálních sítí nebo prostřednictvím dalších elektronických komunikačních kanálů,
- sdílet a předávat jakékoliv dokumenty týkající se smluvního vztahu třetím osobám bez svolení garanta dle smluvního vztahu,
- neoprávněně manipulovat s výpočetní technikou z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti,
- neoprávněně manipulovat s daty a informacemi ČEZd (schéma o infrastruktuře, popis algoritmů, databáze signálů, dokumentace o popisu řídicích systémů apod.) z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti,
- způsobit bezpečnostní událost dle řídicí dokumentace ČEZd a způsobit bezpečnostní incident (dle definice vyhlášky 316/2014 Sb. v platném znění) majícího za následek nutnost provádění nápravných činností a opatření,
- nepředávat informace o bezpečnostních událostech/incidentech v prostředí Zhotovitele mající vliv na dodávku služeb společností ČEZd,
- nehlásit kybernetické události nebo incidenty v areálech ČEZd s potenciálním negativním dopadem na ČEZd.

3.4.10.1 Pravidla v rámci IKB

Musí být na pracovišti/staveništi/ areálu zajištěno aby:

- a) došlo k prokazatelnému seznámení s pravidly CYBEX (techniky výměny informací o kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity Information Exchange techniques)), uvedených na www.cez.cz, všechny své pracovníky, kteří se podílejí na pracích dle smluvního vztahu,
- b) byla definována osoba, která bude kontaktní osobou pro IKB a její jméno, příjmení, tel. kontakt (případně e-mail) a název firmy bude e-mailem zaslán na Informační a kybernetickou bezpečnost,
- c) byly neprodleně předány informace o bezpečnostních událostech/incidentech (i podezření) mající vliv na dodávku služeb společností ČEZd specialistovi kybernetické bezpečnosti e-mailem nebo telefonem,
- d) v případě, že je nutné jakákoliv data nebo informace ČEZd sdílet nebo ukládat, byly využívány pouze schválené prostředky (které jsou ve shodě s řízenou dokumentací ČEZd), které jsou přes sdílené složky na SharePointu ČEZd; do těchto složek musí být zajištěno příslušné oprávnění,
- e) data a informace ČEZd nebyla ukládána na lokální úložiště výpočetní techniky (mobilní zařízení a jiné), pokud není nutné k plnění smluvního vztahu,
- f) nebyly zálohy aplikačních SW, DB (databáze) apod. na volně dostupných místech,
- g) nedocházelo ke stahování, sdílení, ukládání, archivování a instalování datových a spustitelných souborů v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem,
- h) prostřednictvím výpočetní techniky ČEZd nedocházelo k navštěvování internetových stránek s eticky nevhodným obsahem,
- i) byla vedena evidence používané výpočetní techniky (včetně síťových prvků, výměnných médií – flashdisk apod., instalovaného SW - „HW/SW karta zařízení“ - forma dle Zhotovitele – a to v minimálním rozsahu: Typ zařízení, sériové číslo, MAC adresy všech síťových rozhraní, stručný popis HW a instal. SW včetně verzí, verze/typ OS a antivir. SW.), bude mít HW/SW kartu ve svém zařízení k nahlédnutí při kontrole,
- j) nebyly připojovány cizí neevidované systémy ICT nebo aktivní síťové prvky (vlastní síťové switche, routery či huby či access pointy), dále aby na připojených mobilních zařízeních nebyly aktivní jiné síťové karty (LAN, WLAN, LTE) než karta využívaná pro konfiguraci zařízení,
- k) veškerá používaná mobilní výpočetní technika Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, u které není přítomna obsluha, byla ohlášená nebo chráněna uzamčenou obrazovkou s heslem,
- l) byla připojena pouze schválená a evidovaná zařízení definovaná smluvním vztahem, a to pouze v místě a způsobem odpovídající provozní dokumentaci,
- m) nebyly realizovány pokusy o neoprávněnou modifikaci zařízení ČEZd ani jiné neoprávněné zásahy, a to ani v případě, kdy bylo zařízení ČEZd svěřeno do správy,
- n) nebyl vyvíjen, kompilován a šířen v prostředí ČEZd programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací,
- o) hesla byla v souladu s politikou hesel pro příslušnou aplikaci/zařízení, pokud to dané zařízení, systém, aplikace umožňuje, případně řešit jiným opatřením po schválení ČEZd; dále je důležité, aby přístupová hesla nebyla stejná jako hesla pro zařízení mimo ČEZd např. služby na internetu apod.,
- p) nebyla sdílena osobní uživatelská hesla pro přístup k zařízení ČEZd, při podezření na jeho vyžrazení musí být heslo bezodkladně změněno,

- q) nebyla zaznamenávána přístupová hesla (např. na papír, do souborů nebo na přenosná zařízení a média), s výjimkou jejich bezpečného uložení (uzamčení ve skřínce či uložení v šifrovaném souboru), které bylo schváleno ČEZd,
- r) nebyla hesla zahrnuta do automatizovaného přihlášení, například uložení do makra nebo funkční klávesy,
- s) přístupová oprávnění byla navržena tak, aby nezasahovala do správy (administrace) jednotlivých zařízení a vyhovovala jednoznačné prokazatelnosti osob (nesmí se používat jeden účet pro více osob) přistupujících do zařízení ČEZd,
- t) počítače a terminály ČEZd, které nejsou určeny k trvalé obsluze, byly odhlášené, nebo chráněny uzamčenou obrazovkou s heslem,
- u) přístup do technologické části sítě byl umožněn pouze za předpokladu, pokud má výpočetní technika nainstalovanou, spuštěnou, správně nastavenou a aktualizovanou antivirovou ochranu,
- v) výpočetní technika neobsahovala žádný škodlivý kód a zároveň neobsahovala potenciálně škodlivý software a byla účinně zabezpečena proti malware,
- w) operační systém a software třetích stran byl pravidelně aktualizován pouze bezpečným kanálem a z důvěryhodných zdrojů výrobce,
- x) u výpočetní techniky byla nastavena obdobná lokální bezpečnostní pravidla, jaká doporučuje výrobce, tzv. Best-Practices,
- y) v době připojení k technologické komunikační části sítě nebyly u výpočetní techniky využívány datové služby a žádné další služby umožňující připojení k Internetu a to i v době, kdy není využívána,
- z) u výpočetní techniky docházelo (minimálně vždy před připojením do technologické části sítě) k lokální kontrole aktualizace virových definic a kontrole na přítomnost škodlivého kódu (malware) za účelem minimalizovat riziko zavedení škodlivého kódu,
- aa) externí přístup do interních technologických systémů byl proveden vždy přes definované zabezpečené přístupové body ČEZd,
- bb) byly bez zbytečného odkladu hlášeny všechny bezpečnostní události a incidenty s potenciálním negativním dopadem na ČEZd příslušnému zaměstnanci ČEZd,
- cc) v případě vzniku bezpečnostního incidentu a následného zvládnutí a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident byla poskytnuta bezodkladně nezbytná součinnost a relevantní informace,
- dd) byla bez zbytečného odkladu a po dohodě realizována opatření, požadovaná ČEZd v dohodnutých termínech, ke snížení dopadu bezpečnostního incidentu nebo zamezení jeho opakování.

Další práva a zásady jsou uvedeny v přílohách smluvního vztahu.

3.5 Pravidla práce na elektrických zařízeních

Práce na elektrickém zařízení, musí být zajištěna nebo předána dle dokumentů [ČEZd TST 0025](#) - Práce na elektrickém zařízení v ČEZd a [ČEZd TST 0024](#) - Zajišťování a předávání pracoviště při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti.

3.5.1 Odborná způsobilost

Vedoucí práce pracovní skupiny s více pracovníky musí mít kvalifikaci nejméně „vedoucího elektrotechnika“ podle § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. V případě provádění

neelektrických prací se musí řídit dle technického standardu [ČEZd TST_0024](#) část 3.3 Neelektrické práce.

3.5.2 Zásady v souvislosti s činnostmi na elektrickém zařízení

Základní způsob komunikace mezi Zhotovitelem a ČEZd je určen ve smlouvě.

Veškeré činnosti, které nějakým způsobem mohou ovlivnit nebo být ovlivněny elektrickým zařízením, podléhají písemnému souhlasu osoby odpovědné za elektrické zařízení stejně jako stanovení a kontrola kvalifikace (zaměstnanec ČEZd).

Toto platí nejen pro práce u/na el. zařízení, ale i pro činnosti zdánlivě nesouvisející s elektrickým zařízením, mj. v ochranných pásmech vedení. Jedná se zejména o např. stavební práce, zahradnické práce nebo jiné využití prostoru (skladování, výsadba apod.) v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb. Patří sem i práce, kdy za použití prostředků (jeřábů, strojů pro zemní práce apod.) lze předpokládat narušení ochranného pásma, tzn. že pracovní prostor těchto strojů zasahuje do ochranného pásma zařízení.

Práce související s elektrickým zařízením mohou být:

- práce v ochranném pásmu (na povolení s podmínkami),
- práce v blízkosti zařízení pod napětím nebo na zařízení bez napětí (elektrotechnická odbornost),
- práce pod napětím (s potřebnou kvalifikací a odbornou způsobilostí).

Nutná kvalifikace (odborná způsobilost) dle nařízení vlády 194/2022 sb., musí být určena osobou odpovědnou za elektrické zařízení ČEZd a musí být prověřována a dokladována. Musí být schváleno, že osoba Zhotovitele nebo jeho poddodavatele může pracovat jako Vedoucí práce (elektro) na zařízeních ČEZd.

Před předáním pracoviště musí být ověřena platnost způsobilosti Vedoucího práce (elektro) Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

3.5.3 Ochranná pásma

Ochranná pásma jsou stanovena Zákonem o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů dále jen (energetický zákon) Zákon č. 458/2000 Sb. § 46.

Podmínky pro činnosti v ochranném pásmu

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob, musí být udělen písemný souhlas se stavbou nebo s činnostmi v ochranném pásmu, který musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen osobou odpovědnou za elektrické zařízení ČEZd.

Povolit lze pouze práce a činnosti, které nelze provést jinde nebo jiným vhodnějším způsobem.

Konkrétní podmínky stanovené osobou odpovědnou za elektrické zařízení ČEZd budou stanoveny mj. s ohledem na druh prováděné práce, použité stroje a technologie, provozní okolnosti, závislosti na počasí, způsobu komunikace apod.

Musí být prokazatelně seznámeny všechny zúčastněné osoby s těmito podmínkami a se způsobem zajištění bezpečné práce a musí být zajištěno jejich naplnění.

Předání těchto podmínek na Zhotovitele nebo jeho poddodavatele prací musí být prokazatelné - tzn. jako:

- Součást udělení písemného souhlasu s činností v ochranném pásmu (na základě žádosti).
- Součást předávacího protokolu či jiného dokumentu při předání pracoviště/staveniště [ČEZd FO 0211](#) nebo [ČEZd FO 0198](#).
- Součást Příkazu B [ČEZd FO 0085](#), či jiného dokumentu, který povoluje zahájení činnosti.

V ochranném pásmu (i mimo ně) musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

3.5.4 Zásady činností na elektrickém zařízení

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Musí být zajištěn bezpečný přístup a dostatečné osvětlení. Musí být přijata vhodná opatření pro zabránění zranění osob i z jiných zdrojů nebezpečí jako jsou mechanické nebo tlakové systémy nebo proti pádu předmětů.

Předměty, které zabraňují v přístupu, anebo hořlavé materiály, nesmí být umístěny u vchodu, na přístupových cestách, u elektrických spínacích přístrojů a ovládacích částí, v prostoru obsluhy zařízení. Hořlavé materiály musí být uskladněny mimo místa s možností vzniku elektrického oblouku.

Osoby používající při činnostech na elektrických zařízeních osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být se způsobem použití těchto pomůcek seznámeny a v případě potřeby i vycvičeny (např. pro použití prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách apod.).

Při práci v blízkosti napětí nebo na zařízení pod napětím musí být používán certifikovaný oděv s ochranou proti tepelným účinkům elektrického oblouku. Zakazuje se pracovat s krátkými nebo vyhrnutými rukávy, rukávy musí být v zápěstí zapnuty. Zakazuje se nosit prsteny, vodivé řetízky, náramky či jiné šperky, brýle s kovovými rámečky, kovové hodinky, kovový piercing apod.

Příkazy musí být vydávány jasně, stručně a jednoznačně. Zaměstnanec přejímající příkaz je musí opakovat a tím potvrdit, že příkazu dobře rozuměl. Při sebemenší pochybnosti o správnosti příkazu musí zaměstnanec bezpodmínečně požádat o vysvětlení toho, kdo příkaz vydal. Zahájení práce nebo uvedení elektrického zařízení do činnosti po ukončení práce nesmí být povoleno jen na základě dohodnutých signálů a znamení nebo na základě smlouveného času.

Musí být zkontrolováno, zda jsou učiněna všechna bezpečnostní opatření na pracovišti zaměstnancem určeným k zajištění nebo kontrole zajištění pracoviště spolu s vedoucím práce. Zaměstnanec, který zajišťoval nebo kontroloval zajištění pracoviště, musí prokázat vedoucímu práce beznapěťový stav přímým dotykem holé ruky na zajištěnou část, pokud to lze provést.

Od okamžiku, kdy je pracovní skupině povolen vstup na pracoviště, musí být vedoucím práce na celou dobu práce převzata odpovědnost za dodržování bezpečnosti všech osob na jemu předaném pracovišti (např. za používání předepsaných ochranných prostředků a pracovních pomůcek). Odpovídá i za správný postup práce.

Vedoucí práce musí být trvale přítomen na pracovišti a nesmí jej opustit před ukončením (přerušením) činností. Opustit pracoviště může až když je toto zajištěno proti vstupu osob a zajištěno proti nežádoucí manipulaci. Při přerušení práce musí být pracoviště zajištěno, přičemž před opětovným zahájením práce se musí vedoucí práce přesvědčit, zda nedošlo v době přerušení práce v zajištění pracoviště ke změně a tuto kontrolu zaznamená do Příkazu B oddílu VI., včetně seznámení všech zaměstnanců na pracovišti dle [ČEZd TST 0024](#), VP_A.

3.5.5 Práce na elektrickém zařízení bez napětí

Při práci na elektrickém zařízení vn, vvn a zvn a při práci na venkovním vedení nn se musí provést uzemnění a zkratování zařízení (provádí zaměstnanec ČEZd). Zkratování a uzemnění se musí provést ze všech možných stran napájení, přičemž alespoň jedno zkratovací zařízení má být na pracovišti nebo alespoň v dohledu z pracoviště.

Podle místních podmínek je nutné učinit opatření, aby zaměstnanci nemohli ani omylem vstoupit na místo s živými částmi pod napětím. K těmto opatřením patří např. ohrazení pracoviště nebo míst s částmi pod napětím, vyznačení cesty na pracoviště, uzamknutí nezáměnnými klíči, označení bezpečnostními tabulkami, uzavírací páskou, přelepení zámků kobek, zaplombování dveří kobek apod.

Při práci v ohrazených prostorech (kobkách, rozvodnách apod.) musí být zaměstnanci seznámeni s únikovou cestou, která musí zůstat trvale volná.

3.5.6 Práce na elektrickém zařízení nn pod napětím

Pro práci na elektrickém zařízení nn pod napětím platí následující obecné zásady:

- práce na zařízení pod napětím jsou povoleny pouze tehdy, jsou-li el. zařízení přehledná a části, na nichž se má pracovat, přístupné;
- práce smí provádět pouze zaměstnanci odborně vyškolení pro vybrané práce pod napětím na nn, podle stanovených postupů a zdravotně způsobilí; není-li si zaměstnanec jist svými schopnostmi nebo okamžitým zdravotním stavem (nevolnost, únava apod.), musí to včas oznámit svému vedoucímu práce a nesmí na zařízení pod napětím pracovat. Má-li naopak vedoucí práce podezření, že zaměstnanec není k provedení práce pod napětím způsobilý, nesmí mu práci pod napětím povolit;
- práce je třeba provádět soustředěně, rozvážně, bez spěchu nebo časového nátlaku a s plným vědomím nebezpečnosti zařízení;
- při práci pod napětím je třeba provést taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti dalších osob (např. zavlečeným napětím);
- pracovní pomůcky a ochranné prostředky pro práce pod napětím musí mít předepsanou izolační pevnost pro příslušné napětí, na kterém se pracuje, musí být vhodné pro prováděné práce a nesmí být poškozeny;
- při zjištění jakýchkoliv nežádoucích jevů během práce se musí práce ihned přerušit, pokračovat se smí až po odstranění těchto jevů nebo po zjištění, že tyto jevy nemohou ohrozit bezpečnost osob ani zařízení.

3.5.7 Příkaz B

„Písemný doklad o nařízených technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti“.

Pravidla k Příkazu „B“ pro práci na elektrickém zařízení jsou stanovena dokumentem [ČEZd TST 0024](#).

3.5.8 Zakázané práce na elektrickém zařízení

Práce zakázané jsou práce pod napětím nebo v jeho blízkosti, které nelze provádět při spolehlivém dodržení podmínek bezpečnosti práce:

- a) při nevyhovujících atmosférických podmínkách (například bouře s blesky, silný déšť, mlha, čerstvý vítr apod.). Pokud se blýská, je slyšet hřmění nebo se blíží bouře, musí být práce na vodičích elektrické sítě vystavených nebezpečí nebo na zařízeních

přímo spojených s ohroženými vodiči ihned zastavena a osoby musí ihned opustit pracoviště. Pokud je na pracovišti snížená viditelnost (mlha, kouř, prach apod.), nesmí být zahájena práce a jakákoliv již zahájená práce, jejíž bezpečnost je tímto ohrožena, musí být přerušena;

- b) ve stísněných prostorech;
- c) v prostorech s nevyhovujícím prostředím.

3.5.9 Zřizování provizorních el. zařízení

Prozatímní elektrická zařízení mohou být zřízena jen s písemným souhlasem osoby odpovědné za elektrické zařízení (ČEZd) do stavebního deníku, a to pouze na dobu nejkratší, nejvýše na 1/2 roku. Montáž a demontáž prozatímního elektrického zařízení smějí provádět jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikací. Bezpečnost a spolehlivost zařízení musí být doložena revizní zprávou. Zhotovitel nebo jeho poddodavatel odpovídá za zajištění bezpečného provozu zařízení, včetně zajištění proti neoprávněné manipulaci.

Pokud provoz prozatímního elektrického zařízení nelze do 1/2 roku ukončit, musí být udělen opětovný souhlas osobou odpovědnou za elektrické zařízení a provedena nová revize. Prozatímní elektrické zařízení musí být odstraněno ihned, jakmile pominul důvod pro jeho zřízení. Za dodržení této podmínky odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

Bližší podmínky jsou určeny osobou odpovědnou za elektrické zařízení (ČEZd).

3.5.10 Používání rozvodů (zásuvky)

Používání zásuvek ČEZd je povoleno pouze se souhlasem příslušného zaměstnance ČEZd. Každé poškození zásuvek se musí nahlásit příslušnému zaměstnanci ČEZd. Osoba, která použila zásuvku, při odpojení pohyblivého přívodu musí provést montáž ochranného krytu, pokud je jím zásuvka vybavena.

3.6 Zakázané činnosti v ČEZd

Kromě povinností a zásad uvedených v závazných dokumentech je na pracovištích ČEZd dále zakázáno:

- Užívat stavby a provádět zásahy do jejich konstrukcí bez schválení příslušného zaměstnance ČEZd. Zejména se jedná o zákaz přetěžování, změn, demontáží apod., ocelových, betonových a dalších konstrukcí staveb, včetně konstrukcí střech a podlah.
- Další zákazy jsou stanoveny místními podmínkami a jsou označeny příslušnými bezpečnostními značkami.
- ČEZd si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat vstup do svých objektů.

3.7 Sběr dat a informací pro zprávu o udržitelném rozvoji skupiny ČEZ dle standardů GRI, SASB, WEF a ESRS

Jednou ročně musí být reportována následující data dle VP_A.

V rámci **předání dat Zhotovitelem**, musí být **tato data předána přes stránky internetu** <https://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost/bezpecnost-a-ochrana-zdravi/skoleni-smluvnich-partneru> – **záložka** - Dotazník sběru dat a informací pro zprávu o udržitelném rozvoji skupiny ČEZ dle standardů.

Tyto data se musí řídit dle [ČEZd ME 0408](#) Zpráva o udržitelnosti reporting a výkaz dle EU Taxonomie ESG v ČEZ Distribuce a. s.

3.8 Hodnocení firem zařazených do Seznamu Zhotovitelů

Hodnocení je zaměřeno na dodržování vzájemně dohodnutých pravidel a ujednání v oblastech BOZP, PO, OŽP obsažených či vyplývajících ze smluvních vztahů, a to zejména VOP, RS, objednávek či SoD.

Zhotovitel je plně zodpovědný za činnosti poddodavatelů. Nedostatky poddodavatelů budou promítnuty do hodnocení Zhotovitele stavby i samotného poddodavatele, pokud je součástí seznamu Zhotovitelů.

Zjištění neschváleného poddodavatele bude zohledněno v hodnocení Zhotovitele u dané stavby.

Pokud průměrná hodnota hodnocení Zhotovitele klesne pod úroveň 70% váženého průměru, bude ze strany OBE předán podnět Útvaru kvality nákupu k zahájení interního auditu Zhotovitele. V případě potvrzení vážných porušení ze strany Zhotovitele, bude navrženo vyřazení zmíněného Zhotovitele.

3.8.1 Hodnocení Zhotovitelů

Hodnocení Zhotovitelů v oblastech BOZP, PO, OŽP musí být provedeno Odborem Bezpečnost, kvalita a OŽP, dle kontrolního listu [ČEZd FO 0121](#) a tabulky č. 1.

V případě, že na konkrétní stavbu je určen Koordinátor BOZP, musí provést hodnocení Zhotovitelů staveb dle stejných pravidel uvedených v této metodice. Toto hodnocení je zapisováno do SWIM k jednotlivým penalizovaným zjištěním rozříděných dle tabulky č. 1.

Zástupce odboru OBE musí předat zástupci Útvaru Řízení staveb zprávu s případnými sankcemi a s odkazem kontroly v softwaru SWIM.

Hodnocení Zhotovitelů v rámci řízení staveb musí být prováděno u všech staveb zadáných společnostmi ČEZd.

U staveb, kde byla provedena fyzická kontrola stavby, musí být informace o kontrole stavby zapsána do SWIM včetně zapsání jednotlivých zjištění.

3.8.2 Oblasti hodnocení Zhotovitelů

Hodnocení zhotovitelů je zaměřeno na tyto dílčí oblasti:

„**Dodržování zásad BOZP a PO**“ – dodržování všech legislativních, normativních a interních předpisů ve vazbě na BOZP a dodržování dokumentace PO daného pracoviště, případně normativních předpisů při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím.

„**Dodržování zásad OŽP**“ - dodržování právních, normativních a interních předpisů ve vazbě na OŽP a hospodaření energií.

„**Dodržování zásad FO**“ - dodržování právních, normativních a interních předpisů ve vazbě na FO.

„**Dodržování zásad IKB**“ - dodržování právních, normativních a interních předpisů ve vazbě na IKB.

3.8.3 Zásady zpracování dat o hodnocení Zhotovitelů

Metodika hodnocení

Pro hodnocení se zanedbává celkový počet dodávaných zakázek, ale bere se počet zakázek, které prošly kontrolou BOZP, PO, OŽP u jednotlivých společností, nikoli počet VOP, RS, objednávek či SoD atd.

Při kontrolní činnosti se musí vycházet ze softwaru SWIM, kde tyto neshody jsou rozděleny do tří skupin závažnosti zjištění.

- 1 – Námět na zlepšení (shoda, ale je tu příležitost pro zlepšení).
- 2 – Neshoda (nemá vážné důsledky, nesystémová neshoda, která zpravidla vyžaduje “pouze” nápravu).
- 3 – Závažná neshoda (zvyšuje riziko úrazů; ohrožuje provozuschopnost; významné poškození životního prostředí; systémová neshoda; zpravidla vyžaduje nápravná opatření).

Tabulka č.1: Rozdělení kontrolních zjištění podle faktorů.

Hodnocení BOZP, PO a OŽP	Faktor	Váhový součinitel
Bezchybná kontrola, námět na zlepšení	X	1
Neshoda	Y	18
Závažná neshoda	Z	100

Po rozdělení musí být provedeny následující kroky:

- 1) Vynásobení počtu zjištění se stejnou hodnotou faktoru s váhovým součinitelem.
- 2) Tyto součiny se sečtou.
- 3) Součet se vydělí celkovým počtem zjištění.
- 4) Podíl se odečte od konstanty 101. Poté musí být Zhotovitel zařazen podle souhrnného vyhodnocení. (tabulka č.3)

$$(Z * S_X) + (Z * S_Y) + (Z * S_Z) / Z_{Celk.} = x$$

Z - Počet zjištění za faktor
 $Z_{Celk.}$ - Celkový počet zjištění za všechny faktory
 S_X - součinitel 1
 S_Y - součinitel 18
 S_Z - součinitel 100

$$(101 - x) = \%$$

Tabulka č.2: Příklad hodnocení zjištění.

4	zjištění	faktor X	součinitel 1;	tedy	4	x	1	=	4
5	zjištění	faktor Y	součinitel 18;	tedy	5	x	18	=	90
1	zjištění	faktor Z	součinitel 100;	tedy	1	x	100	=	100
10	zjištění						součet		194

Součet: počet zjištění = x
 194 : 10 = 19,4

101 - 19,4 = 81,6%

V rámci subjektivního hodnocení Zhotovitele, musí být zohledněn jeho přístup a snaha např. při řešení odstranění jednotlivých zjištění, komunikace atd.

Kontrolující odboru Bezpečnost, kvalita a ŽP mají možnost na základě tohoto kritéria posunout souhrnné hodnocení o max. 10 bodů směrem nahoru nebo dolů.

Celkové čtvrtletní/pololetní/roční hodnocení Zhotovitele musí být určeno dle tabulky č.3. Podle výsledné hodnoty bude Zhotovitel zařazen do kategorie zhotovitele A, B nebo C. Přičemž A je nejlepší a C nejhorší.

Tabulka č.3: Souhrnné vyhodnocení.

Kategorie Zhotovitele	Zajištění kvality, BOZP, PO a OŽP Rozsah hodnocení v %			
A	Od	90	do	100
B	Od	70	do	89,9
C	Od	0	do	69,9

Souhrnné vyhodnocení dle Kategorie Zhotovitele:

- a) **Kategorie A:** V rámci realizace a předání díla buď nebyly ze strany Zhotovitele shledány žádné závady v podobě neshod se zadávacími požadavky ČEZd na kvalitu a rozsah díla zcela nebo v rámci realizace závady shledány byly, avšak Zhotovitel tyto bez zbytečného odkladu odstranil a následně dílo předal již zcela v souladu s požadavky.

V oblasti požadavků na BOZP, PO a OŽP byl Zhotovitel ve shodě se všemi požadavky ČEZd.

Nebudou přijata žádná opatření, pouze opatření v zjištění ze SWIM a k udělení dílčích sankcí dle faktoru zjištění Y jestliže jsou stanovena.

- b) **Kategorie B:** V rámci předaného díla byly ze strany Zhotovitele shledány závady v podobě neshod se zadávacími požadavky ČEZd na kvalitu a rozsah díla, avšak jednalo se o závady lehčího charakteru, resp. neshody, které neměly vážné důsledky, zejména v podobě negativního vlivu na včasné užívání díla v požadovaném rozsahu nebo v podobě vícenákladů na stavbu), a ke kterým Zhotovitel bez zbytečného odkladu učinil nápravu.

V oblasti požadavků na BOZP a PO byly u Zhotovitele sice zjištěny neshody jako jsou například: práce bez předepsaných OOPP, práce v rozporu s běžnými nebo předepsanými pracovními postupy, nedodržení dok. PO, nedodržení předepsaných preventivních opatření, apod., které však nemohly mít vážné důsledky v podobě vysokého rizika pracovního úrazu nebo jiné mimořádné události, a u kterých Zhotovitel na základě upozornění sjednal bezodkladně nápravu) nebo situace, kdy Zhotovitel neučinil v rámci konkrétní SoD nebo dodatku SoD ohlášení účasti poddodavatele (konkrétně vyplnění pole „Písemné zdůvodnění“ u dané položky).

V oblasti požadavků na OŽP byly shledány neshody (bez vážných důsledků pro OŽP), vyžadující nápravu.

Budou přijata opatření v udělení sankcí vyplývající z jednotlivých porušení dle faktoru Y a Z.

- c) **Kategorie C:** Zhotovitel v rámci realizace anebo následného převzetí díla hrubě porušil SoD, RS či VOP, svojí činností způsobil vícenáklady, včas nebo v potřebné kvalitě nerealizoval nápravu nebo nápravné opatření, vědomě (přes prokazatelné výzvy a urgencye) ohrozil dokončení a převzetí díla, čímž zapříčinil nedokončení a nepřevzetí stavby.

V oblasti požadavků na BOZP a PO byly zjištěny závažné neshody (Např: nezajištěné pracoviště/staveniště/ areálu v souladu s legislativními předpisy, které významně zvýšilo riziko vzniku mimořádné události s dopadem na ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců dalších Zhotovitelů nebo veřejnosti, nebo riziko požáru. Dále pracující zaměstnanci Zhotovitele bez požadované zdravotní nebo odborné způsobilosti, provádění takových prací bez souhlasu orgánů státní správy, u kterých je to požadováno, použití nevhodných materiálů v rozporu s PD, nedostatečné záznamy o provedených opatřeních zejm. Závažným neshodám, neodstraněné následky lokální havárie apod.).

V oblasti požadavků na OŽP byly zjištěny závažné neshody, kdy došlo k významnému poškození jedné ze složek životního prostředí nebo k havárii dle vodního zákona, ekologické újmy dle zákona o ekologické újmě. Dále pokud byly zjištěny závažné neshody v podobě provádění prací bez potřebného povolení/souhlasu orgánů státní správy nebo v rozporu s ním nebo uložené sankce orgánem OŽP apod.

Budou přijata opatření v udělení sankcí vyplývající z jednotlivých porušení dle faktoru Y a Z, a se společnostmi, které dosáhnou tohoto hodnocení, bude ze strany OBE předán podnět Útvaru kvality nákupu k zahájení interního auditu Zhotovitele na základě provedených kontrol, zjištění a vypracované analýzy ze softwaru SWIM specialistou odboru Bezpečnost, kvalita a ŽP. V případě potvrzení závažných porušení ze strany Zhotovitele, bude ve spolupráci s odborem Koordinace nákupu přijato opatření se zmíněným Zhotovitelem.

Je nutné podotknout, že samotný systém nezaručuje zlepšení současného stavu. Je pouhým nástrojem a základním předpokladem úspěchu. Na celkovém výsledku se podílejí velkou měrou také ostatní faktory v hodnocené společnosti, jako například lidský faktor, a to především v podobě dodržování bezpečnostních pravidel.

3.8.4 Vyřazení ze Seznamu ověřených Zhotovitelů

Vyřazení musí být provedeno:

- na písemnou žádost Zhotovitele (oprávněné firmy)
- při neplnění či porušení požadovaných podmínek spolupráce stanovených SoD, DoS, RS či VOP
- v případě zjištění závažných nedostatků při provedení auditu pracovníky ÚN ČEZ a OBE a vyplývajících opatření se zmíněným Zhotovitelem, dle kapitoly 3.8.3., písm. c)
- na základě zjištění skutečnosti, že je uvedená společnost v insolvenčním řízení, v konkurzu, je na ní soudem uvalena správa či má jinak soudně upraveno nakládání s vlastním majetkem v důsledku provozování vlastní komerční činnosti

Informaci o vyřazení a znovuzařazení Zhotovitele do seznamu Zhotovitelů musí být pracovníky OBE předána na ÚN ČEZ a útvar Řízení staveb.

3.8.5 Kontrola dodržování pravidel, smluvní sankce

- Dodržování ustanovení Pravidel musí být kontrolováno příslušnými zaměstnanci ČEZd (útvar Řízení staveb nebo Odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP), kteří se při kontrole prokáží průkazem zaměstnance ČEZd. Tito příslušní zaměstnanci mají

oprávnění kontrolovat a ověřovat totožnost kontrolovaných osob a vyzývat je k podrobení se dechové zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek.

- b) Zhotovitel musí umožnit příslušným zaměstnancům ČEZd (útvary Řízení staveb nebo odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP) přístup do všech prostorů kontrolovaného místa a ke všem dokumentům a záznamům spojeným s předmětem kontroly. Všichni zaměstnanci Zhotovitele musí poskytovat vyčerpávající a pravdivé informace požadované příslušným zaměstnancem ČEZd (útvary Řízení staveb nebo odbor Bezpečnost, kvalita a ŽP). Zhotovitel musí ve stanoveném termínu odstraňovat zjištěné závady.
- c) Porušení ustanovení těchto Pravidel ze strany Zhotovitele nebo ze strany jeho zaměstnanců a poddodavatelů (způsobené např. také nečinností nebo nedbalostí), může být důvodem k uplatnění smluvní sankce ze strany ČEZd kapitola 3.8.8. Uplatněním sankce se ČEZd nezříká případného nároku na náhradu škody, která bude prokázána v souvislosti s porušením těchto Pravidel nebo nákladů spojených s odstraněním škod, které způsobil Zhotovitel (poddodavatel) nebo zaměstnanci Zhotovitele (poddodavatele).
- d) Smluvní sankce musí být uplatňována formou faktury v souladu se smluvními podmínkami.
- e) Příslušný zaměstnanec ČEZd dle Pracovního řádu je oprávněn zastavit provádění takové činnosti na pracovištích ČEZd, která by byla v rozporu s platnými právními a ostatními předpisy nebo těmito Pravidly, a to až do doby odstranění důvodů, které k zastavení činnosti vedly. Příslušný zaměstnanec ČEZd je dále oprávněn vykázat z pracoviště / staveniště/ areálu ČEZd nežádoucí osobu a ukončit platnost oprávnění včetně odebrání ID karty. Náklady spojené se zastavením činnosti nebo vykázáním nežádoucí osoby nese Zhotovitel i za své poddodavatele, u kterého ke zjištění nebo zastavení činnosti došlo.

3.8.6 Kontroly Zhotovitelů zástupci odborů Řízení staveb a zástupci odboru Bezpečnost, kvalita a OŽP.

Musí být provedena standardní kontrola u položek:

- Termín plnění;
- Kvalita předmětu díla;
- Dodržování zásad BOZP a PO;
- Dodržování zásad OŽP;
- Dodržování zásad FO.

Kontroly BOZP, PO a OŽP mohou provádět rovněž:

- **koordinátor BOZP** na st. (u položky Dodržování zásad BOZP a PO – pokud je pro stavbu určen podle § 14 z č. 309/2006 Sb.);
- **pracovníci OBE (v rámci své kontrolní činnosti);**
- pracovníci Řízení staveb (v rámci namátkové kontrolní činnosti).

Kontroly FO mohou provádět:

- pracovníci OBE (v rámci své kontrolní činnosti);

Kontroly IKB mohou provádět:

- pracovníci kybernetické bezpečnosti a ochrany dat

3.8.7 Pravidla udělení sankcí

Při provedené kontrole koordinátorem BOZP se musí koordinátor BOZP řídit dokumentem [ČEZd ME 0326](#) a v případě zjištění neshod použijí navržené sankce dle sazebníku v části 3.8.8 nebo dle SLA.

Vypracovanou zprávu o kontrole generovanou v softwaru SWIM musí v případě kontrol BOZP, PO, OŽP a FO pracovníky OBE předat příslušnému zástupci odboru Řízení staveb s odkazem na software SWIM s navrženou mírou sankcí.

V rámci kontroly BOZP, PO a OŽP techniky oddělení BOZP a PO a techniky OŽP musí být vytvořena zpráva z této kontroly v softwaru SWIM s kontrolním listem [ČEZd FO 0121](#). Zápis z kontroly s navrženými opatřeními musí být zasílán pro schválení VODD BOZP, PO a OŽP.

VODD BOZP, PO a OŽP, musí ověřit oprávněnost udělení navržené sankce za porušení zásad BOZP, PO a OŽP. Po ověření musí zaslat navrženou sankci VODB Bezpečnost, kvalita a ŽP ke schválení a podpisu.

Po schválení zprávy za porušení zásad BOZP, PO a OŽP s udělenými sankcemi musí předat technik BOZP, PO a technik OŽP zástupci odboru Řízení staveb.

V případě kontroly pracovníky Odboru Centrální řízení staveb a výkonu musí informovat zástupce odboru Řízení staveb prostřednictvím e-mailové zprávy. Součástí e-mailové zprávy musí být navržená míra sankcí, oblast hodnocení a popis závad a nedostatků a musí být přiložena fotodokumentace.

Zástupce odboru Řízení staveb musí převzít sankce k realizaci a ve stanoveném termínu musí zajistit uplatnění sankce za porušení zásad BOZP, PO a OŽP u Zhotovitele.

3.8.8 Sazebník smluvních sankcí

Za porušení Pravidel stanovených v rámcové smlouvě, stanovených tímto dokumentem a pravidel stanovených v oblasti zajišťování BOZP, PO, FO, IKB a ochrany ŽP je oprávněn zástupce ČEZd (prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve smluvním vztahu) ukládat pouze Zhotovitelům smluvně s nimi sjednané pokuty (dále jen „sankce“ dle kapitoly 3.8.8 tohoto dokumentu a jejich podkapitol) podle dále uvedeného sazebníku. Výše uvedených sankcí je maximální, při ukládání sankce se přihlíží k míře objektivního zavinění, závažnosti, možného následku, recidivě a rychlosti přijímaných nápravných opatření. V případě proaktivního přístupu Zhotovitele k vyřešení neshody, a nejedná-li se o opakované, nebo zjištění s vysokou mírou závažnosti následku, může být od sankce upuštěno. Ujednání o sankci nevylučuje nárok na souběžné uplatnění náhrady škody, která vznikne v důsledku porušení těchto Pravidel.

3.8.8.1 Sazebník základních sankcí

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
1	Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů nebo bez odborné nebo zdravotní způsobilosti.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Obecná pravidla kapitola 3.1. písmeno d)
2	Nezajištění školení odpovědného zaměstnance nebo neprovedení školení zaměstnanců z Pravidel.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola. 3.2.1 písmeno a)

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
3	Použití přístrojů, nářadí strojů nebo zařízení v nevyhovujícím technickém stavu nebo bez doložitelných revizí a kontrol.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Obecná pravidla kapitola 3.1. písmeno e)
4	Neodstranění závady zjištěné příslušným zaměstnancem ČEZd ve stanoveném termínu.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Odst. 3.8.5, písm. b)
5	Neoznačení předaných nebo pronajatých prostor firemní značkou a výstražnými tabulkami.	2 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0030 Kapitola. 3.5.2
6	Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.	- v prostorách se ZPN nebo VPN nebo s nebezpečím výbuchu 10 000,- Kč - v ostatních 5 000,- Kč	ČEZd_TST_0033 Kapitola 3.7
7	Porušení zákazů stanovených v kapitole 3.10 Pravidel, není-li stanoveno jinak.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola. 3.10
8	Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek v objektu elektrické stanice ČEZd.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0033 Kapitola 3.6.3
9	Nerespektování obecně závazných právních předpisů a předaných řídících dokumentů ČEZd.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.1
10	Znečišťování prostor a ploch v objektech elektrických stanic, pracovištích/ staveništích/ areálech ČEZd.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9
11	Nedostatky v úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9
12	Provádění údržby a mytí vozidel a mechanismů mimo vyhrazené prostory.	5 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Odst. 4.3.7, písm. f)
13	Provádění prací bez souhlasu osoby odpovědné za elektrické zařízení.	50 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 odst. 5.2
14	Provádění zemních prací bez řádného vytýčení, nebo identifikace sítě či povolení odpovědného zaměstnance ČEZd. Poškození oznámených podzemních elektrických zařízení.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0030 Kapitola 3.3.3
15	Porušení ustanovení těchto Pravidel / není-li stanoveno jinak.	10 000,- Kč za případ	Pravidla ČEZd_TST_0055
16	Porušení zřizování skladovacích ploch a skladování jakéhokoliv materiálu určeného pro rekonstrukce v červených zónách,	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0033 odst. 3.7.
17	Skladovaný materiál není uzavřen v uzamykatelných prostorech nebo alespoň zakryt – pokud je to technicky možné.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 odst. 3.4.1
16	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou do 20.000 Kč v průběhu 12 měsíců.	Dvojnásobek předešlé pokuty	

3.8.8.2 Fyzická ochrana

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
1	Zcizení předmětů v areálu ČEZd v hodnotě: - do 5 000,- Kč - nad 5 000,- Kč	- vypovězení osoby z areálu ČEZd - 10 000,- Kč a vypovězení osoby z areálu ČEZd	ČEZd_TST_0033 odst. 3.2.2.

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
2	Poškození zařízení STO (bran, závor, turniketů, čteček, ...) nebo jiného zařízení a dopravního značení v objektu elektrické stanice ČEZd.	10 000,- Kč za případ	ČEZd TST 0033 odst 3.6.5.
3	Nezabezpečení pronajatých, předaných nebo prostor přidělených k výkonu činnosti.	10 000,- Kč za případ	ČEZd TST 0033 odst 3.7.
4	Nerespektování pokynů osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo příslušných zaměstnanců ČEZd	2 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z objektu elektrické stanice ČEZd	ČEZd TST 0033 odst 3.6.1.
5	Vnášení střelných zbraní a výbušnin do objektu elektrické stanice ČEZd.	20 000,- Kč za případ	ČEZd TST 0033 odst 3.7.
6	Fotografování a filmování v objektech elektrických stanic ČEZd bez povolení.	10 000,- Kč za případ	ČEZd TST 0033 odst 3.7.
7	Neoprávněné použití identifikační karty jinou osobou, než které byla vydána. Neoprávněné poskytnutí identifikační karty jiné osobě pro pohyb v objektu elektrické stanice ČEZd.	10 000,- Kč za každou zúčastněnou osobu a vypovězení všech zúčastněných osob z objektu elektrické stanice ČEZd	ČEZd TST 0033 odst 3.6.1.
8	Ztráta, zničení nebo neodevzdání identifikační karty při ukončení pracovní činnosti nebo neohlášení těchto skutečností.	2 000,- Kč za kartu	ČEZd TST 0033 odst 3.6.1.
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců Zhotovitele nebo zaměstnanců poddodavatele	10 000,- Kč za osobu a vypovězení takové osoby z objektu elektrické stanice ČEZd	ČEZd TST 0033 odst 3.6.1.
10	Zaměstnanec Zhotovitele nenosí kartu u sebe, nebo není schopen prokázat totožnost – oprávněnost vstupu.	2 000,- Kč za případ	ČEZd TST 0033 odst 3.6.1.
11	Odmítnutí prokázání se osobě odpovědné za elektrické zařízení nebo příslušnému zaměstnanci ČEZd nebo odmítnutí provedení kontroly zavazadla, nákladového prostoru vozidla.	5 000,- Kč za osobu	ČEZd TST 0033 odst 3.6.1.
12	Neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel nebo mechanizačních prostředků v objektu el. stanice ČEZd.	10 000,- Kč za případ	ČEZd TST 0033 odst 3.7.
13	Stání vozidel mimo vyhrazená místa.	5 000,- Kč za případ a náklady za odtažení vozidla	ČEZd TST 0033 odst 3.6.3.

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
14	Zachovávat mlčenlivost o STO	10 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z objektu elektrické stanice ČEZd	
15	Vcházet, vycházet, vjíždět a vyjíždět z pracovišť jen určenými vchody a východy	10 000,- Kč za osobu a vypovězení takové osoby z objektu elektrické stanice ČEZd	ČEZd_TST_0033 odst 3.6.1.
16	Bezodkladné nahlášení každého zjištěného bezpečnostního incidentu či události svému přímému nadřízenému.	5 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0033 odst 3.6.7.
17	Pohyb osob v režimu návštěv je povolen pouze za stálého doprovodu osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo navštíveného Zhotovitele.	5 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0033 odst 3.6.2.
18	Při průjezdu bránou musí mít oprávněná osoba po celou dobu otevření brány až do jejího úplného zavření dohled	2 000,- Kč za případ ad	ČEZd_TST_0033 odst 3.6.5,

3.8.8.3 BOZP

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
1	Nedodržování povinnosti používat stanovené OOPP.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.4.3.1
2	Nedodržení pravidel předcházení nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny výkopu pažením v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích/ areálech, chybějící nebo přemístěné poklopy vstupních šachet, poškození kanalizací apod. podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.	30 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0030 Kapitola 3.1.3 písm. a), c)
3	Porušení příslušných předpisů týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení (plynových, elektrických zdvihacích, tlakových).	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.1 písm. b)

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
4	Neoprávněná manipulace se způsobem zajištění pracoviště DS a zařízení (plynových, elektrických zdvihacích, tlakových), změny v zajištění, demontáž, úpravy prvku zajišťující bezpečnost zařízení.	50 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3 ČEZd_TST_0025 ČEZd_TST_0024
5	Nerespektování ustanovení ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.4.3.1 písm. a)
6	Neohlášení (pozdní ohlášení - 24 hod. a více) pracovního (nepracovního) úrazu zaměstnance Zhotovitele, nebo jiné osoby příslušnému zaměstnanci ČEZd.	Za pozdní ohlášení úrazu: - s prac. nesch. > 3 dny 20.000,- Kč - s hospitalizací > 5 dní 50.000,- Kč smrtelného úrazu 100.000,- Kč Za neohlášení úrazu: - dvojnásobek výše uvedené částky	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.4.3.3 ČEZd_TST_0030 Kapitola 3.3.4
7	Nepředání kopie Záznamu o úrazu a nepředání po ukončení šetření pracovního úrazu i „Závěrečnou zprávu“ příslušnému zaměstnanci ČEZd	50 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.4.3.3 odst. d)
8	Porušení zákazu vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky zaměstnancem Zhotovitele nebo zaměstnancem poddodavatele nebo znemožnění provedení takové zkoušky.	25 000,- Kč za případ vyloučení pracovníka pro práce v areálech a na pracovištích ČEZd včetně odebrání ID karty po dobu 24 měsíců (zákaz vstupu a práce)	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.8.5 ČEZd_TST_0033 Kapitola 3.7
	opakovaný pozitivní výsledek testu na alkohol u jedné osoby nebo opakované pozitivní zjištění užití jiných návykových látek jednou osobou	trvalé zamezení vstupu na pracoviště ČEZd	
	druhý případ pozitivního výsledku testu na alkohol nebo pozitivního zjištění užití jiných návykových látek u zaměstnanců jednoho Zhotovitele v průběhu posledních 12 měsíců	50 000,- Kč + zpráva z kontroly Zhotoviteli s upozorněním na hrubé porušení smluvních podmínek.	

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
	třetí a každý další případ pozitivního výsledku testu na alkohol nebo pozitivního zjištění užití jiných návykových látek u zaměstnanců jednoho Zhotovitele v průběhu posledních 12 měsíců	120 000,- Kč + zpráva kontroly Zhotoviteli s upozorněním na hrubé porušení smluvních podmínek.	
9	Neoprávněná manipulace a používání transportních zařízení.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.4.3.1 písm. c)
10	Neprojednání způsobu zajištění bezpečnosti při zatěžování, změnách nebo úpravách ocelových konstrukcí.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.6
11	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práci na elektrickém zařízení a pro práce na strojním zařízení.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.4.4.
12	Neoprávněná manipulace se strojním a technickým zařízením.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.4.4.
13	Nesplnění některé ze zásad jednotlivých vnitřních závazných dokumentů a pravidel.	10.000,- Kč za jednotlivé zjištění	ČEZd_TST_0055 Kapitola 4.2.
14	Nesplnění povinností na úseku součinnosti Zhotovitele s koordinátorem BOZP na staveništi/ areálu v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. zejména neinformování o postupech, rizicích a opatřeních.	30.000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0030 Kapitola 3.3.1.
15	Zahájení prací bez technologického nebo pracovního postupu v případech, kdy jsou tyto postupy vyžadovány.	20.000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0030 Kapitola 3.3.1.
16	Neplnění pokynů koordinátora BOZP na staveništi/ areálu.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0030
17	Neoznámení dalších poddodavatelů ze strany Zhotovitele a jejich neschválení investorem, neinformování koordinátora BOZP	není-li stanoveno 50 000,- Kč za případ	Dle VOP REAL / OP REAL / SoD / RS
18	Pozměňování, úprava dokumentace ČEZd, pozměňování a úprava dokumentů o kvalifikaci, školení, oprávnění vstupu.	50 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 Kapitola 3.2.1 písm. d)

3.8.8.4 Požární ochrana

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
1	Porušení legislativních a normativních požadavků a vnitřní dokumentace ČEZd při provádění prací s rizikem vzniku požáru nebo výbuchu.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 4.3.2 ČEZd PP 0081 Kapitola 2
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a Vyhl.č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).a NV č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 4.3.2 ČEZd PP 0081 Kapitola 2
3	Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.	10 000,- za případ	ČEZd PP 0081 Kapitola 2.1.2

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
4	Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení.	20 000,- Kč za případ	ČEZd TST 0031 Kapitola 3.3 ČEZd ME 0350 kapitola 4
5	Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry.	10 000,- Kč za případ	ČEZd PP 0081 Kapitola 2
6	Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany.	10 000,- Kč za případ	ČEZd PP 0081 Kapitola 2
7	Neprovedení prokazatelného nahlášení prací v prostorách chráněných EPS (elektrická požární signalizace) nebo neučinění opatření nebo způsobení planého poplachu.	10 000,- Kč za případ	
8	Použití nebo vybavení prostorů nefunkčními, nevhodnými nebo nedostatečnými věcnými prostředky PO.	10 000,- Kč za případ	ČEZd PP 0081 Kapitola 2
9	Nezpracování a nepředložení předepsané dokumentace požární ochrany dle vyhl. č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).v platném znění.	10 000,- Kč za případ	ČEZd PP 0081 Kapitola 2.1.2
10	Neprovedení prokazatelného školení a/nebo odborné přípravy zaměstnanců při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	10 000,- Kč za osobu	ČEZd PP 0081 Kapitola 2

3.8.8.5 Ochrana ŽP

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
1	Nedodržení platných právních předpisů pro nakládání s odpady.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.1
2	Nedodržení interních předpisů a obchodních podmínek ČEZd pro nakládání s odpady (např. nedoložení Dodacího listu, Výkazu demontovaného materiálu, Protokolu o rozborech výkopové zeminy, Bilance výkopové zeminy dle PD)	10 000,- Kč za případ	ČEZd ME 0343 , OP REAL
3	Nedodržení způsobu nakládání s odpady uvedeného v Seznamu předpokládaného vzniku odpadů schváleného v rámci PD.	10 000,- Kč za případ	ČEZd ME 0343 VP A Projektová dokumentace
4	Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů vyhrazených pro ČEZd na tříděné komunální odpady nebo směsný komunální odpad.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.1 písmeno j)
5	Nepovolené ukládání odpadů a materiálů mimo míst, k tomu vyhrazených.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.1 písmeno i)
6	Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a směsí do objektů ČEZd za účelem jejich odložení.	50 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.1 písmeno h)
7	Porušení platných právních předpisů pro nakládání s chemickými látkami a směsmi.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.2

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
8	Porušení platných právních předpisů pro ochranu přírody a krajiny.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.3, ČEZd_ME_0340
9	Porušení platných právních předpisů pro nakládání s vodami a ochranu vod.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.4 ČEZd_ME_0341
10	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší a klimatu.	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.5 a 3.4.9.6 ČEZd_ME_0344
11	Únik ropných a jiných závadných látek do životního prostředí (vody, půdy, kanalizace).	50 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.4 písmeno b)
12	Nenahlášení úniku ropných a jiných závadných látek do životního prostředí (vody, půdy, kanalizace).	20 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.4 písmeno e)
13	Neinformování příslušného zaměstnance ČEZd o riziku nepříznivého dopadu činností na ŽP.	10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.3 písmeno b)
14	Uložení sankce společnosti ČEZd orgánem státní správy zapříčiněné Zhotovitelem.	výše uložené sankce orgánem státní správy za případ	Rozhodnutí nebo příkaz o uložení sankce
15	Hrubé/nebo vědomé/nebo opakované porušení zásad pro hospodaření s energií.	10.000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.9.7

3.8.8.6 Informační a kybernetická bezpečnost

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
1	Nedodržení interních předpisů ČEZd pro práci s výpočetní technikou z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 5000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZd a případná náhrada škody	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.10.
2	Neoprávněná manipulace s výpočetní technikou z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 20 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZd a případná náhrada škody	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.10.
3	Neoprávněná manipulace s daty a informacemi ČEZd (schéma o infrastruktuře, popis algoritmů, databáze signálů, dokumentace o popisu řídicích systémů apod.) z pohledu informační a kybernetické bezpečnosti	- 20 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZd a případná náhrada škody	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.10.

Číslo:	Specifikace porušení:	Sankce:	Zdroj, z čeho sankce vyplývá:
4	Způsobení bezpečnostní události dle řídicí dokumentace ČEZd a způsobení bezpečnostního incidentu (dle definice vyhlášky 316/2014 Sb. v platném znění) majícího za následek nutnost provádění nápravných činností a opatření	- 50 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZd, vypovězení smluvního vztahu náhrada škody	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.10.
5	Připojení neschválených, neevidovaných zařízení, neautorizovaných systémů ICT nebo neschválených aktivních síťových prvků.	- 10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.10.
6	nepředávání informace o bezpečnostních událostech/incidentech v prostředí Zhotovitele mající vliv na dodávku služeb společností ČEZd.	- 20 000,- Kč za případ, - vypovězení osoby z areálu ČEZd a případná náhrada škody	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.10.
7	ponechání zálohy aplikačních SW, DB (databáze) apod. na volně dostupných místech, Neohlášení kybernetické události nebo incidentu v areálu ČEZd s potenciálním negativním dopadem na ČEZd	- 10 000,- Kč za případ	ČEZd_TST_0055 kapitola 3.4.10.

4 VAZBY MEZI DOKUMENTY

4.1 Vazby na vnější dokumenty a vnitřní dokumenty neevidované v ECM ŘD

V kapitole jsou uvedeny dokumenty v platném znění k datu nabytí platnosti dokumentu.

Druh a číslo předpisu	Název předpisu
ČSN 33 1600 ed.2	o revizích a kontrolách el. spotřebičů během používání
ČSN ISO 12480	Jeřáby – Bezpečné používání
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.	o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.	o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.	o bližších požadavcích na BOZP na staveništích
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.	o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.	o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu
Vyhláška č. 246/2001 Sb.	o požární prevenci
Vyhláška č. 87/2000 Sb.	kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách

Vyhláška č.82/2018 Sb.	o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
Zákon č. 110/2019 Sb.	o zpracování osobních údajů
Zákon č. 133/1985 Sb.	o požární ochraně
Zákon č. 283/2021 Sb.	stavební zákon
Zákon č. 541/2020 Sb.	o odpadech
Zákon č. 181/2014 Sb.	o kybernetické bezpečnosti
Zákon č. 201/2012 Sb.	o ochraně ovzduší
Zákon č. 254/2001 Sb.	o vodách
Zákon č. 258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 262/2006 Sb.	zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb.	o zajištění dalších podmínek BOZP
Zákon č. 350/2011 Sb.	o chemických látkách a chemických směsích
Zákon č. 73/2012 Sb.	o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Zákon č. 406/2000 Sb.	o hospodaření energií
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008	o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
Nařízení EU 2016/679	o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
ČSN EN ISO 50001	Systémy managementu hospodaření s energií
ČSN EN ISO 14001	Systémy environmentálního managementu

Pozn. Aktuální konsolidované znění vnějších předpisů Sbírky zákonů ČR a EU Sbírky mezinárodních smluv a jiných dokumentů je k dispozici například zde: [Sbírka zákonů](#) a [Sbírka mezinárodních smluv](#), [Eur-Lex](#) a [Zákony pro lidi](#).

4.2 Vazby na společné a vnitřní dokumenty

Přehled aktuálních vazeb na společné dokumenty Skupiny ČEZ a vnitřní dokumenty společností Skupiny ČEZ, včetně grafického zobrazení vazeb je k dispozici v ECM ŘD

(Pozn. Grafické vazby se zobrazují pouze u platných dokumentů).

Výchozí dokumenty

Identifikační kód dokumentu	Název dokumentu
ČEZd SM 0033	B03 Bezpečnost

Související dokumenty

Identifikační kód dokumentu	Název dokumentu
ČEZd_PP_0081	Požární ochrana
ČEZd_ME_0326	Koordinace BOZP na staveništi
ČEZd_ME_0340	Ochrana přírody a krajiny
ČEZd_ME_0341	Vodní hospodářství a ochrana vod
ČEZd_ME_0343	Odpadové hospodářství
ČEZd_ME_0344	Ochrana ovzduší a klimatu
ČEZd_ME_0348	Začlenění činnosti dle požárního nebezpečí, stanovení podmínek PO a dokumentace PO
ČEZd_ME_0349	Preventivní požární prohlídky, kontroly věcných prostředků PO a PBZ
ČEZd_ME_0350	Svařování a mimořádné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
ČEZd_ME_0351	Řešení událostí PO
ČEZd_ME_0408	Zpráva o udržitelnosti reporting a výkaz dle EU Taxonomie ESG v ČEZ Distribuce a. s.
ČEZd_TST_0024	Zajišťování a předávání pracoviště při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti
ČEZd_TST_0025	Práce na elektrickém zařízení v ČEZd
ČEZd_TST_0031	Povinnosti dodavatele v oblasti PO
SKČ_VP_A0056	ČEZd Vedoucí práce - dodavatel
ČEZ_NA_0030	Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Skupinu ČEZ
ČEZ_NA_0031	Politika ochrany životního prostředí pro Skupinu ČEZ
ČEZ_NA_0008	Politika ochrany Skupiny ČEZ
ČEZd_RP_1825	Energetické politiky
ČEZd_RP_1940	Politika ochrany majetku
SKČ_VP_A0006	Školení BOZP, PO, Ochrany ŽP a hospodaření s energií

Regulační dokumenty

Identifikační kód dokumentu	Název dokumentu
ČEZd_TST_0030	Podmínky pro oblast BOZP, organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti
ČEZd_TST_0033	Pravidla vstupu do objektů elektrických stanic ČEZ Distribuce, a. s.

5 ZÁZNAMY

Tímto dokumentem nejsou definovány žádné záznamy.

6 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

ČEZd si vyhrazuje právo kontroly plnění těchto Pravidel a jejich upravování v souvislosti se změnou právních předpisů a vnitřních předpisů ČEZd, jakož i v souvislosti s dalšími vnějšími a vnitřními vlivy. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně těchto Pravidel, bude Zhotovitel o této změně informován. Zhotovitel bere na vědomí, že tato změna je pro něj tímto informováním závazná.

Pokud tento dokument obsahuje informace, které upravuje platná smlouva a v ní uvedené odkazy na závazné ŘD podrobněji, případně je konkretizuje/specifikuje, řídí se tyto povinnosti a odpovědnosti příslušnými smluvními ustanoveními.

Odkazy na další dokumenty uvedené v textu tohoto dokumentu jsou závazné pouze pro společnosti, pro které jsou již závazné dokumenty, na které se odkazují.

Přechodné ustanovení závaznosti Kapitoly 3.8 Sankce pro Zhotovitele z technického standardu [ČEZd_TST_0033](#). Závaznost kapitoly 3.8. je pro Zhotovitele, kteří mají uzavřenou smlouvu do 31.12.2024. Platnost této kapitoly v tomto technickém standardu je do 31.12.2026.

Sankce pro Zhotovitele s nově uzavřenými smlouvami od 1.1.2025 se budou řídit dle Technického standardu ČEZd_TST_0055 Pravidla chování a hodnocení Zhotovitelů na pracovištích ČEZ Distribuce, a. s., Kapitola 3.8.8.

6.1 Kontrolní mechanismy

Kontrolní mechanismy jsou nastaveny v rámci kontrolní a dozorčí činnosti v procesu B03.05.

Seznam volných příloh:

Identifikátor VP	Název VP	Zpracovatel VP	Aktualizováno dne
VP_A	Dotazník ESG	Zuček Pavel	4.2.2025

Seznam formulářů vycházející z tohoto technického standardu:

ČEZd_FO_0234 – Záznam o provedeném školení a ověření znalostí – vedoucí práce

Seznam souvisejících formulářů:

[ČEZd_FO_0085](#) – Příkaz B

[ČEZd_FO_0211](#) – Zápis o předání a převzetí místa plnění

[ČEZd_FO_0198](#) – Zápis o předání a převzetí staveniště/pracoviště

[ČEZd_FO_0086](#) – Protokol o předání