

Specifikace pro objednávku uzamykání cizí trafostanice v jednotném systému generálního klíče ČEZ Distribuce, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, info@cezdistribuce.cz,

IČO 24729035, DIČ CZ24729035

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145,

licence na distribuci elektřiny č. 121015583, registrační číslo u OTE: 715

Nový – majitel ještě není vybaven systémovým klíčem

Typ a umístění technologického zařízení

Majitel trafostanice

Firma	Kontaktní osoba
Název SJZ trafostanice (Systém jednotného značení)	

Adresa sídla společnosti

Ulice	Č. p. / č. o.	PSČ
Obec	Místní část	

Dodavatelská firma

Firma	Kontaktní osoba	
-------	-----------------	--

Adresa sídla společnosti

Ulice	Č. p. / č. o.	PSČ
Obec	Místní část	

Stávající – majitel je již vybaven systémovým klíčem

Číslo klíče*

*Číslo je uvedeno (embosováno) na bezpečnostní kartě. Kopii karty přiložte k objednávce!

Název SJZ trafostanice (Systém jednotného značení)



Specifikace typu zámku (Vyberte jednu z uvedených variant! Doporučená je varianta „Zámky“!)

Zámky* (visací, jednostranná nebo oboustranná vložka)

*Zámky k přímému uzamčení vstupu do trafostanice či rozvaděče.

Klíčový trezorek CY190N může sloužit k uložení klíče od přístupové cesty (například brána do areálu). Trezorek se objednává vždy s požadovanou zámkovou pozicí (KD202 poz. E nebo KD202 poz. F).

Majitel otevře pouze tyto zámky individuálním klíčem č. Exxxx (vn i nn stranu), č. Fxxx (pouze nn stranu). Klíč může užívat pouze osoba, která je k této činnosti pověřená a má odbornou způsobilost a platnou kvalifikaci dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., v platném znění.

Oddělení nn strany není povinné. Zámky nn specifikujte pouze v případě potřeby oddělení vstupu vn a nn!

Naši pracovníci odemknou všechny zámky systémovými klíči č. AA, A, B, M, nn stranu i klíčem č. F.

Typ zámku	Rozměr vložky	E – strana vn, ks	F – strana nn, ks
Visací zámek PL330N/...			
Oboustranná vložka CY322N			
Jednostranná vložka CY321N, úhel palce 30° (do zámku dveří)			
Jednostranná vložka CY321N, úhel palce 90° (uzamčení kliky)			
Trezorek CY190N vč. zámkové pozice			

*Jiný typ zámku dle katalogu na www.abloy.cz

Klíč ABLOY PROTEC

*Standardní výška oka visacího zámku PL330N je 25 mm, volitelná 50 mm (např. PL330N/50).

Standardní délka jednostranné vložky CY321N je 31 mm, oboustranné vložky CY322N 31/31 mm.

Vložky se prodlužují po 5 mm (5, 10, 15 atd.) Např. CY3wv22N 31/36 mm, CY321N 36 mm.

Zámkové vložky CY321N a CY322N jsou rozměrovým ekvivalentem vložek FAB.

Stanovisko technika správy aktiv

Jméno a příjmení technika

Podpis technika

Klíčový trezorek

*Varianta pouze pro případ, kdyby nedošlo k dohodě o přímé výměně zámků!

Trezorek se zabuduje do zdi. V trezorku budou umístěny vlastní klíče od trafostanice.

Majitel otevře pouze tento trezorek individuálním klíčem č. Exxxx (číslo přiřadí Abloy Czech, s. r. o.).

Pracovníci ČEZ Distribuce, a. s., odemknou trezorek systémovými klíči č. AA, A, B, M.

Trezorek ABLOY CY190N (včetně tubusu s krytkou ABLOY)	ks	Klíč č. E	ks
---	----	-----------	----

PL330N



CY322N



CY321N



Trezorek CY190N + KD202

