

Technické a kontaktní údaje elektrického zařízení v dispečerském řízení ČEZ Distribuce, a. s., na hladině vn a vvn

povinná součást Místního provozního a bezpečnostního předpisu

1. Předmět

Tento dokument definuje kompetenční rozhraní mezi provozovatelem distribuční soustavy (dále jen "PDS") a provozovatelem této trafostanice/výrobní a doplňuje průvodní dokumentaci obsahující provozně montážní pokyny výrobců pro montáž, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize jednotlivých zařízení.

Tento dokument nabývá účinnosti od data jeho akceptace provozovatelem distribuční soustavy.

2. Provozovatel distribuční soustavy

ČEZ Distribuce, a. s.

telefonní kontakt: 800 850 860

webové stránky: www.cezdistribuce.cz

Elektrické zařízení připojené k distribuční soustavě podléhá dispečerskému řízení v souladu s vyhláškou č. 79/2010 Sb. a vyhláškou č. 193/2023 Sb., v platném znění. Technický dispečink eviduje a vydává povolení k pracovní činnosti na tomto zařízení. Při komunikaci je nutné používat výhradně označení trafostanice/výrobní přidělené PDS.

3. Povinné přílohy

- Jednopolové schéma zapojení trafostanice/výrobní s vyznačenou hranicí vlastnictví a rozpadovými místy výrobních modulů.
- Podepsaný Protokol nastavení ochran dle platných připojovacích podmínek.

Kontaktní údaje vlastníka/provozovatele trafostanice/výrobní

Jméno, příjmení/obchodní firma/název vlastníka

Adresa/sídlo organizace

IČO

Jméno, příjmení/obchodní firma/název provozovatele ¹

Adresa/sídlo organizace

IČO

Žádost o připojení číslo ²

Adresa umístění trafostanice/výrobní

Ulice

č. p./č. parc. ³

Obec/město

PSČ

Katastrální území

Hranice vlastnictví ⁴, majetkové a provozní rozhraní (rozhraní údržby)

Pověřený personál, povolení vstupu (kontaktní údaje, telefon, e-mail)

ČEZ Distribuce, a. s., provozuje a provádí údržbu a opravy na zařízení pro záznam, zobrazení a přenos naměřených hodnot odběru elektrické energie.

Pověření pracovníci ČEZ Distribuce, a. s., jsou oprávněni provádět manipulace a práce na zařízení a to zejména při činnostech souvisejících s lokalizací a odstraňováním poruch v distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Údaje o výrobě

SJZ * výroby

Druh výroby **

Celkový instalovaný výkon výroby

Počet výrobních modulů

Technické údaje trafostanice

SJZ * trafostanice

Způsob připojení k distribuční soustavě (venkovní (přípojka)/kabelové (přípojka/smyčka) délka a technické informace jsou-li k dispozici.

Způsob provozování a napájení (hlavní/zasmluvněné záložní napájení, více míst připojení)

Rozvaděč VN (typ, výrobce) ***

Transformátor (štitkové údaje) ***

Štitkové údaje MTP/MTN (obchodního i dispečerského měření) ***

Vysvětlivky:

* SJZ - označení trafostanice/výroby přidělené PDS

** Přehled druhů výroben, viz Připojovací podmínky (např. FVE, VTE, MVE, KGJ).

*** Vypsát popř. vložit jako přílohu dokumentu, fotografie výrobního štítku.

¹ Vyplnit i v případě shody s uvedeným vlastníkem výroby.

² Jedná se o číslo přidělené provozovatelem distribuční soustavy.

³ V případě absence čísla popisného je nutné uvedení čísla evidenčního nebo čísla parcelního.

⁴ Přesný popis včetně uvedení označení zařízení PDS.