

Změny v procesu připojování výrobního modulu A1/A2

Klíčové kroky a nové postupy

Úvod

Tento dokument popisuje změny v procesu připojování výrobního modulu A1/A2 a poskytuje základní přehled změn k 1. 1. 2025, které je třeba dodržet pro úspěšné připojení mikrozdroje/výrobní k distribuční soustavě.

Změny v procesu u výrobního modulu

Změny vychází z [nařízení Evropské komise](#) (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě.

Od 1. 1. 2025 je možné připojit tyto zdroje k distribuční soustavě pouze se schváleným typem střídače, který byl ověřený/certifikován v příslušné laboratoři.

Pokud připojujete zdroj složený z více střídačů, je nutné, aby jednotlivé střídače byly otestovány (certifikát či protokol) pro příslušný výrobní modul odpovídající celkovému instalovanému výkonu.

Seznam schválených střídačů je k dispozici [tady](#).

Ověření/certifikování střídače prokážete **doložením kompletně vyplněného instalačního dokumentu výrobního modulu včetně příslušné přílohy specifikované níže v bodu a), b) nebo c):**

- a) **platného osvědčení o souladu (certifikátů)** - doklad vydaný akreditovaným zkušebním pracovištěm. V ČR je v současnosti pouze jedno takové pracoviště, a to Zkušební laboratoř 1045.1 Strojírenského zkušebního ústavu, s. p.
- b) **platného protokolu vydaného odbornou laboratoří** - z protokolu musí být jednoznačně doložitelné, že příslušný výrobní modul včetně použitého firmwaru splňuje veškeré požadavky dané Přílohou č. 4 PPDS a ČEZ Distribuce, a. s. V současné době těmto požadavkům vyhovují pouze laboratoře ČEZ Distribuce, a. s. a EG.D, a. s.
- c) **platné výjimky** z ustanovení RfG vydané Energetickým regulačním úřadem.

Formuláře pro příslušné výrobní moduly, které přijímáme a akceptujeme od 1. 1. 2025, jsou zveřejněny na [webových stránkách](#) ČEZ Distribuce, a. s.