

Žádost: InfZ_ČEZd_09_2023_01

Dotaz

- 1. Jaké je průměrné roční množství výpadků v dodávce elektřiny v ČEZ Distribuce, a.s. na území České republiky?*
- 2. Kolikrát před a kolikrát po plánované odstávce je nutné přerušit dodávku elektřiny, Vaše číslo např.: 1137836718*

Odpověď

Ad 1) žádosti

- (1) Požadované informace jsou veřejně dostupné na webových stránkách ČEZ Distribuce, a.s.: [Dosahovaná úroveň kvality distribuce elektřiny | ČEZ Distribuce \(cezdistribuce.cz\)](https://www.cezdistribuce.cz/dosahovana-uroven-kvality-distribuce-elektřiny)

Ad 2) žádosti

- (2) Nezbytné provozní manipulace mohou být, ale nemusejí být, využity v rámci plánovaného omezení dodávky.
- (3) Jedná se o krátké změny zapojení v distribuční soustavě, které umožní co nejvíce zmenšit počet omezených zákazníků v rámci vlastního omezení dodávky, jejichž počet se liší. Nejčastější využití je při rozsáhlejších rekonstrukcích především na hladině vysokého napětí.