

Žádost: InfZ_ČEZd_15_2023

Dotaz

1. *Došlo po roce 2008 ke zkapacitnění přípojky el. energie vedoucí do odběrného místa?*
2. *Jaká je aktuální technická specifikace odběrného místa (počet fází, hodnota hlavního jističe před elektroměrem)?*
3. *Jaká byla před rokem 2009 technická specifikace odběrného místa (počet fází, hodnota hlavního jističe před elektroměrem)? „kdo, kdy a na základě čeho prováděl odečet elektroměru na adrese Kal čp. 11. Na základě čeho Váš pracovník vstoupil na cizí pozemek a překonal oplocení, aby odečet mohl provést. Proč jsem nebyl přizván a nebyl ani informován.“*

Odpověď

Ad 1) žádosti

- (1) V označeném odběrném místě nedošlo ke zkapacitnění přípojky.

Ad 2) žádosti

- (2) Hodnota hlavního jističe před elektroměrem činí 3 x 80 A.

Ad 3) žádosti

- (3) Označené odběrné místo vzniklo po roce 2009.