

Žádost: InfZ_ČEZd_16_2023

Dotaz

1. *zaslání výsledných parametrů výběrového řízení –*
2. *Jaké jste dali zadání, Výsledná cena, termíny, kolik uchazečů bylo obesláno*

Odpověď

Ad 1) žádosti

ZADÁVACÍ NÁVRH ze dne 11.9.2023

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Číslo definice projektu: zpracování projektové dokumentace číslo stavby IZ-12-6003835

Číslo žádosti: 8120090400

Označení: Kralupy nad Vltavou přeložka kNN

Obec: Kralupy nad Vltavou

Nemocnice Kralupy GPS: 50.24305048, 14.31297439

Technické místo: DS-NN-300998-UU0013

Požadovaný termín zpracování PD včetně SP: 10.05.2024

Požadovaný termín realizace: 25.11.2024

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A FYZICKÉHO ROZSAHU Popis, parametry, výkresy:

Kralupy nad Vltavou přeložka kNN

Stávající kabelové vedení NN (2xAYKY 3x240+120mm²), které je uloženo kolem objektu č.parc.

588/2 v délce trasy cca 80 m, bude přeloženo mimo požadovanou oblast (cca 3 m od objektu).

Přesnou trasu nutno projednat s žadatelem.

Vliv stavby na okolí: Výkopové práce.

B. VNITŘNÍ VAZBY

Postup realizace: Běžný

Nutnost vypínání: dle PD

Ad 2) žádosti

- (1) Ze strany ČEZd bylo vyzváno k podání nabídky 8 uchazečů. Z těchto oslovených podala nabídku pouze společnost ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o., IČO 07360461.
- (2) Dne 21.9.2023 byla vybrána společnost ELEKTROMONTÁŽE KALCŮ, s.r.o., IČO 07360461 s nejnižší nabídkovou cenou 50 000 Kč bez DPH.