

Žádost: InfZ_ČEZd_06_2025

Dotaz ze dne 11. 4. 2025

„Důvod povolení výjimky z ochranného pásma vysokého napětí stanovených na 7 m, pro zamýšlenou stavbu RD s garáží a dílnou na pozemku číslo [redacted] katastr [redacted], stavebník [redacted], pro vlastníka pozemku [redacted]“

Odpověď ze dne 17. 4. 2025

- (1) Podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném a účinném znění, je v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení mimo jiné zakázáno bez souhlasu vlastníka těchto zařízení zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky nebo provádět zemní práce.
- (2) Udělení souhlasu povinnou osobou, jako vlastníka nadzemního a podzemního vedení, konkrétně kabelového vedení VN a nadzemního kabelového vedení VVN, VN, předchází odborné posouzení, které je vždy individuální podle typu zařízení, stavu a kondice podpěrných bodů, zabezpečení proti možnému pádu vodičů (umístění kotevního závěsu), terénního umístění budoucí stavby atp., a to tak, aby byla splněna hlediska technická, spolehlivostní a bezpečnostní, jak pro distribuční soustavu, tak pro umístění stavby v ochranném pásmu. Posouzení se řídí pravidly uvedenými v interních předpisech povinného subjektu, které stanoví jednotný postup pro posuzování a udělování souhlasu s umístěním a/nebo prováděním stavby v ochranném pásmu při respektování platných norem a platných právních předpisů, včetně podzákonných předpisů. Povinný subjekt upozorňuje, že pravidla se v čase mění, a to s ohledem na platnou legislativu a zejména s ohledem na aktuálně platné normy.
- (3) V daném případě bylo posouzeno, že budoucí stavbu lze, s ohledem na výše uvedené, umístit nejblíže na vzdálenost 4 metry od krajního vodiče a byly stanoveny podmínky pro provedení stavby (vizte anonymizované vyjádření povinné osoby). Uvedená krajní mez byla tedy stanovena s ohledem na platné ČSN normy, zejména ČSN 33 3331 (položka obytné a ostatní budovy (garáže, kůlny, zahradní domky, skleníky, zastávky, hřbitovy, kapličky, průmyslové objekty kryté/nekryté bez nebezpečí požáru, výbuchu apod.) protihlukové stěny).