

Žádost: InfZ_ČEZd_07_2025

Dotaz ze dne 16. 5. 2025

„dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí následujících informací týkajících se plánovaného připojení fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem ca. 47 MW, jejíž umístění je mimo plánováno i na pozemku [redacted] v katastrálním území [redacted] kraj, sousedícím s mým pozemkem [redacted] v témže k.ú. Žadatelem připojení by měla být obchodní společnost [redacted]“

Žádám o poskytnutí informací v rozsahu, který je ve Vaší dispozici a týká se Vaší působnosti, a to zejména:

Informace o posouzení vlivu připojení této FVE na distribuční síť v dané lokalitě. Byly provedeny nějaké studie ohledně kapacity sítě a potenciálních dopadů na stávající odběratele a výrobce elektřiny v okolí?

Odpověď ze dne 23. 5. 2025

- (1) Povinný subjekt uvádí, že každá žádost o připojení k distribuční soustavě podléhá nastavenému komplexnímu systému hodnocení, zda lze předmětné zařízení připojit k distribuční soustavě a za jakých technických podmínek.
- (2) Konkrétně, provozovatel distribuční soustavy na základě doručení žádosti o připojení, posuzuje žádost o připojení s ohledem na místo a způsob požadovaného připojení, velikost požadovaného rezervovaného příkonu nebo výkonu a časový průběh zatížení, spolehlivost dodávky elektřiny, charakter zpětného působení zařízení žadatele na přenosovou nebo distribuční soustavu, plánovaný rozvoj soustavy a hospodárnost rozvoje a provozu soustavy, pořadí podaných žádostí, limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovené provozovatelem přenosové soustavy, velikost instalovaného výkonu výrobní a s ohledem na zákonnou povinnost přednostně připojit výrobu z podporovaného zdroje k distribuční soustavě podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
- (3) V žádosti o připojení musí žadatel uvést minimální technické parametry připojovaného výrobního zařízení, aby mohl povinný subjekt provést nezbytnou analýzu a posouzení, zda je možné v daném místě výrobní zařízení připojit, případně navrhnout alternativní podmínky, za kterých bude možné výrobní zařízení připojit (např. úpravy nebo rozšíření distribuční soustavy, změna technických parametrů výrobního zařízení, atd.).
- (4) Výše uvedené posouzení dopadů tak zajišťuje, že nově připojované zařízení nebude mít dopady na stávající odběratele a výrobce v okolí.
- (5) Je standardem, že si distributor vyhrazuje právo a tomu odpovídající povinnost žadatele na kontrolu projektové dokumentace žadatele v části stavebního objektu

žadatele, aby bylo zajištěno splnění technických podmínek pro připojení zařízení k distribuční soustavě.

- (6) Každá osoba, která hodlá připojit své zařízení k distribuční soustavě musí splnit podmínky stanovené provozovatelem distribuční soustavy, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách povinného subjektu a jsou zveřejněny prostřednictvím
 - a) Pravidel provozování distribuční soustavy
 - [Pravidla provozování distribuční soustavy 2025 | Homepage](#)
 - a
 - b) Podmínek připojení
 - [Připojovací podmínky | Homepage](#)