

Žádost: InfZ_ČEZd_13_2025

Dotaz ze dne 10. 7. 2025

Dále žádám o informaci ohledně ochranné zóny v okolí rozmístěného budoucího vedení, včetně vysvětlení pro možnost využití pozemků pod vedením. Dle informací v územním plánu se jedná o vedení 2x 110kV, z čehož není zřejmé, jestli platí ochranné pásmo pro rozsah „nad 35kv do 11kV“ nebo „nad 110kv do 220kV“;

Odpověď ze dne 25. 7. 2025

- (1) Povinný subjekt uvádí, že ochranná pásma jsou stanovena platnou právní úpravou, konkrétně jsou uvedena v § 46 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném a účinném znění (dále jen „energetický zákon“).
- (2) V tomto konkrétním případě, jelikož je plánovaná trasa vedení 110 kV, platí podle § odst. 3 písm. b) bod 1 energetického zákona, že ochranné pásmo tohoto nadzemního vedení bude souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany 12 metrů.
- (3) Uvedené informace týkající se ochranných pásem jsou uvedené a podrobně vysvětlené na stránkách povinného subjektu, konkrétně Umístění stavby nebo činnosti v ochranném pásmu | Homepage, kde se dále pomocí jednotlivých prokliků uvádějí veškeré relevantní informace.
- (4) Pro úplnost povinný subjekt shrnuje, že podle § 46 odst. 8 energetického zákona, je v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení mimo jiné zakázáno bez souhlasu vlastníka těchto zařízení zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky nebo provádět zemní práce.
- (5) Udělení souhlasu povinnou osobou, jako provozovatele distribuční soustavy a vlastníka nadzemního a podzemního vedení, konkrétně nadzemního kabelového vedení VVN, VN, předchází odborné posouzení, které je vždy individuální podle typu zařízení, stavu a kondice podpěrných bodů, zabezpečení proti možnému pádu vodičů (umístění kotevního závěsu), terénního umístění budoucí stavby atp., a to tak, aby byla splněna hlediska technická, spolehlivostní a bezpečnostní, jak pro distribuční soustavu, tak pro umístění stavby v ochranném pásmu. Posouzení se řídí pravidly uvedenými v interních předpisech povinného subjektu, které stanoví jednotný postup pro posuzování a udělování souhlasu s umístěním a/nebo prováděním stavby v ochranném pásmu při respektování platných norem (ČSN normy, zejména ČSN 33 3331) a platných právních předpisů, včetně podzákonných předpisů. Povinný subjekt upozorňuje, že pravidla se v čase mění, a to s ohledem na platnou legislativu a zejména s ohledem na aktuálně platné normy.