

Žádost: InfZ_ČEZd_19_2025

Dotaz ze dne 12. 8. 2025

Pro účely přípravy územně plánovací dokumentace Vás žádám o poskytnutí následujících informací níže. Vše se týká výroben, které jsou nebo byly plánované v těchto katastrálních územích, nebo alespoň v jednom z nich: Touškov, Horosedly, Mirovice (vše okres Písek) a to od 1. 1. 2020 do současnosti a tyto výrobní mají být napojeny do Vaší distribuční sítě:

1. Kolik evidujete žádostí o připojení jakékoliv výrobní do distribuční sítě na hladině VN či VVN a o jaký výkon bylo v každé žádosti žádáno a jaké bylo jméno společnosti, která žádala?

4. Máte nyní volnou kapacitu pro připojení výrobní o výkonu cca 60 Mwp? Zde stačí orientační odpověď, chápu, že přesnou odpověď sdělíte pouze po podání žádosti o připojení.

(„žádost“)

Odpověď ze dne 20. 8. 2025

- (1) K bodu 1 žádosti uvádíme, že od 1.1.2020 v dané oblasti Touškov, Horosedly, Mirovice jsme evidovali 6 žádostí na hladině vn a vvn.
- (2) K bodu 4 žádosti uvádíme, že v současné době není volná kapacita pro výrobní s instalovaným výkonem 60 MWp. Pro úplnost uvádíme, že katastrální území Touškov, Horosedly, Mirovice (vše okres Písek) jsou hraniční území oblasti, kde povinný subjekt zajišťuje služby distribuce elektřiny.