

Žádost: InfZ_ČEZd_19_2025

Dotaz ze dne 30. 9. 2025

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následujících informací souvisejících se sítí vysokého napětí v obci Jesenný (PSČ 513 01), a to:

-Kdo je vlastníkem drátů vysokého napětí procházejících touto obcí?

-Kdo je provozovatelem drátů vysokého napětí procházejících touto obcí?

-Došlo v období mezi 7. a 8. červnem 2025 k poškození/pádu tohoto vedení či jeho části? Pokud ano, v jakém rozsahu a co bylo jeho příčinou? Prosím dále o zaslání kopie dokumentace k tomuto poškození/pádu, zejména fotografií a písemných záznamů.“

(„žádost“)

Odpověď ze dne 10. 10. 2025

- (1) Povinný subjekt je držitelem licence na distribuci elektřiny č. 121015583 udělené Energetickým regulačním úřadem. Jako provozovatel distribuční soustavy, jak je tento pojem vymezen zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vykonává povinný subjekt licencovanou činnost (distribuci elektřiny) mimo jiné i na území obce Jesenný.
- (2) Povinný subjekt konstatuje, že je provozovatel a vlastníkem vedení vysokého napětí, které je součástí distribuční soustavy umístěné v katastrálním území Jesenný. Povinný subjekt dále uvádí, že informace o umístění distribuční soustavy (včetně vedení vysokého napětí) a o jejím vlastníkově (tedy i o povinném subjektu jako provozovateli distribuční soustavy) jsou veřejně dostupné prostřednictvím digitální technické mapy. V tomto konkrétním případě jsou informace dostupné v digitální technické mapě (DTM) Libereckého kraje – vizte příslušnou webovou stránku [Úvod | Digitální technická mapa Libereckého kraje - Mapa pro veřejnost](#). Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že vedení digitální technické mapy a zveřejňování informací v digitální technické mapě je upraveno zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a navazující vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.
- (3) V katastrálním území Jesenný jsou v DTM Libereckého kraje viditelná vedení vysokého napětí (pod pojmem „elektrické vedení“), a to jak v grafické podobě (vizte legendu uvedenou v technické digitální mapě k jednotlivým napěťovým hladinám), tak jsou k nim v rámci DTM přístupné příslušné informace o vlastníkově.

- (4) Povinný subjekt uvádí, že v období mezi 7. a 8. červnem 2025 došlo k poruše vedení, a to konkrétně vedení vn v místní části obce označené Bohuňovsko. Porucha byla způsobena poškozením části vedení vn. K této události evidujeme následující informace: strom spadlý do vedení, poškozená konzole, poškozené vodiče na zemi. Začátek události 7. 6. 2025 v 17:00.21, kompletní obnovení dodávky dne 8. 6. 2025 v 01:15:00. K této události a v dané oblasti byl evidován vítr o rychlosti 70 –100 km/h.
- (5) Žadatelce byly poskytnuty fotografie poškození distribuční soustavy.