

Žádost: InfZ_ČEZd_08_2024_01

Dotaz

1. *Je společnost ČEZ Distribuce a.s. vlastníkem podzemního kabelového elektrického vedení vedené z distribučního sloupu umístěného [redacted] a vedeného přes pozemek [redacted] a zajišťující elektrickou energii na sousední pozemek [redacted]?*
2. *V případě, že společnost ČEZ Distribuce a.s. není vlastníkem podzemního kabelového elektrického vedení NN vedené z distribučního sloupu přes pozemek [redacted], žádám o zaslání dokumentu prokazující tuto skutečnost, případně s označením a informací, co padá pod majetek (distribuční sloup, aj.) společnosti ČEZ Distribuce a.s. na předmětném pozemku [redacted]*

Odpověď

- (1) Povinný subjekt není vlastníkem kabelového (podzemního) vedení, které je umístěno v pozemku [redacted]
- (2) Na pozemku [redacted] je umístěn podpěrný bod 17 nadzemního vedení nízkého napětí, které prochází nad dotčeným pozemkem. Na podpěrném bodu 17 je proveden
 - a. svod do pojistkové skříně, která je umístěna na objektu č.p. 36 (hlavní domovní pojistková skříň HDS 36 je součástí přípojky a je ve vlastnictví povinné osoby).
 - b. svod do pojistkové skříně a hlavní domovní pojistková skříň HDS E11. HDS E11 je součástí přípojky a je ve vlastnictví povinné osoby. HDS E11 je předávacím místem a hranicí vlastnictví povinné osoby a zákazníka (třetí osoby). Kabelové vedení z HDS E11 není součástí přípojky, jde o hlavní domovní vedení ve vlastnictví třetí osoby.
- (3) Zákes distribuční soustavy v dotčené lokalitě je v příloze. V zákresu je vyznačena poloha podpěrného bodu 17 a průběh nadzemního vedení NN. Zákes vedení k HDS E11 je třeba chápat jako kabel vedený po sloupu a nikoli do prostoru.