

Žádost: InfZ_ČEZd_22b_2024_01

Dotaz

1. *Kdo byl a je manažersky a právně zodpovědný v době od 2020 dosud v ČEZ Distribuce, a.s. za modernizaci a údržbu sítě NN a to na katastru obce Halenkov, případně přímo na adrese: [REDAKCE]?*
2. *Na jakých adresách se v katastru obce Halenkov prováděla modernizace a za jakých podmínek? Vysvětlení, jaké jsou Vaše interní předpisy pro modernizaci sítě NN. Jak to, že novější vedení se modernizuje a moje zde popisováno se ignoruje?*

Odpověď

Ad 1) žádosti

- (1) Právně zodpovědným za modernizaci a údržbu sítě NN v katastru obce Halenkov je přímo povinný subjekt, který je držitelem licence na distribuci č. 121015583 a tato licence zahrnuje právě katastrální území obce Halenkov. Výkon licencované činnosti je zajišťován k tomu odborně způsobilými osobami v pracovněprávním vztahu. Tyto osoby jednají jménem povinného subjektu podle pokynů povinné osoby v rámci plnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.

Ad 2) žádosti

- (2) Od roku 2020 proběhlo v obci Halenkov 18 investičních akcí na zařízení distribuční soustavy, které byly vyvolány požadavky konkrétních zákazníků na přeložku zařízení distribuční soustavy dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen energetický zákon) nebo na připojení nového odběrného místa či změnu charakteru využití stávajícího odběrného místa (přípojku dle § 45 energetického zákona). Nejednalo se o modernizaci zařízení distribuční soustavy, ale o dílčí úpravy nezbytné k realizaci požadavku konkrétního zákazníka.
- (3) V obci Halenkov nebyla od roku 2020 realizována žádná modernizace zařízení distribuční soustavy. V obci Halenkov je prováděna standardní průběžná údržba zařízení distribuční soustavy v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Pravidelná kontrola dle Řádu preventivní údržby je prováděna s periodicitou 4 roky. V případě zjištění závad a nedostatků na zařízení distribuční soustavy, je prováděna jejich náprava tak, aby bylo zajištěno bezpečné a spolehlivé fungování distribuční soustavy. S ohledem na současný stav zařízení distribuční soustavy v obci Halenkov není plánována jeho komplexní modernizace.