

Žádost: InfZ_ČEZd_25_2024_01

Dotaz

1. Ke kolika výpadkům proudu došlo **v obci Dožice**, místní části Obce Mladý Smolivec, v letech 2014 – 2024 a co tyto výpadky způsobilo.
2. Žádám vás o poskytnutí informací, ke kolika výpadkům došlo ve výše uvedeném období **na celém území Obce Mladý Smolivec** a z jakého důvodu k těmto výpadkům došlo.
3. Žádám vás o zaslání informací, ke kolika výpadkům dodávek elektrické energie v obci Dožice došlo v letech 2014 – 2024 **z důvodu přepětí či podpětí** v energetické soustavě a ke kolika těmto výpadkům došlo **z jiných důvodů**, například z důvodu pádu stromu na elektrické vedení.
4. Protože je dle Vašeho předchozího vyjádření pro vás prioritou řešit podání, které se týká konkrétních odběrných míst zákazníků, žádám vás o zaslání informací, z jakého důvodu došlo k výpadkům nebo přerušení dodávek elektrické energie do nemovitosti **na adrese Dožice 51, 335 43 Mladý Smolivec** – Dožice, což je nemovitost, ve které bydlím a která je majetkem naší rodiny.

Odpověď

- (1) Povinný subjekt tímto poskytuje žadateli přehled poruch v distribuční soustavě (nedodávky) v členění_
 - pro část obce Dožice,
 - pro obec Mladý Smolivec a
 - pro odběrné místo **Dožice 51**.Součástí přehledu poruch je rovněž důvod nedodávky
- (2) Povinný subjekt dále sděluje, že neeviduje žádné trvalé přepětí či podpětí v řešené lokalitě. K poruchám v distribuční soustavě v řešené lokalitě docházelo zejména vlivem pádu stromů do vedení za nepříznivého počasí, cizím zaviněním nebo událostí v nadřazené přenosové soustavě provozovatele ČEPS, a.s.
- (3) Pokud budeme analyzovat poruchové události v distribuční soustavě na napěťové hladině **vysokého napětí**, pak tyto byly způsobeny nejčastěji poruchami v nadřazené přenosové soustavě nebo nutnými provozními manipulacemi v síti vysokého napětí. Tyto provozní manipulace umožňují provozovateli distribuční soustavy zkrátit omezení dodávek elektřiny v rámci rozsáhlých poruch a plánovaných omezení, případně napomáhají nezbytné rekonfiguraci zapojení distribuční soustavy tak, aby se zabezpečil spolehlivý a bezpečný provoz, což je primární povinnost provozovatele distribuční soustavy. Žádné omezení dodávek elektřiny v rámci provozní manipulace, nepřesahovalo délku 90 sekund. V těchto případech se tedy nejednalo o klasickou poruchu způsobenou závadou na distribuční soustavě.
- (4) Pokud budeme analyzovat poruchové události v distribuční soustavě na napěťové hladině **na nízkém napětí**, pak tyto způsobily nejčastěji závady proudových spojů, poruchy pojistek v hlavních domovních skříních, případně v rozpínacích skříních nebo vývodových jističích v distribučním vedení nízkého napětí. Výjimečně je příčinou cizí zásah.

- (5) Pro doplnění povinný subjekt uvádí, že bylo provedeno měření krátkodobých dějů v soustavě v trafostanici PJ_0116 Starý Smolivec ZD. Za období 06.07.2024 – 19.10.2024 nebylo zjištěno, že by se v síti nízkého napětí opakovaně objevovalo přepětí. Povinný subjekt eviduje několik poklesů napětí v distribuční soustavě v řešené lokalitě. Krátkodobým poklesům napětí v jedné nebo více fázích nelze zcela zabránit. Většinou se jedná o reakce napájecího transformátoru vysokého napětí na vzdálené poruchy na stejné přípojnici rozvodny nebo o poruchové stavy na velmi vysokém napětí.