

VP_07 Podklady k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS

Žádost o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS (bod – bod) zašle uživatel DS (prostřednictvím Digitálního komunikačního kanálu) PDS.

V případě, že cizí trafostanice není připojena k DS PDS (nemá přivedeno napětí z DS), je uživatel DS povinen si zajistit náhradní zdroj napětí pro provedení funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS.

Podmínkou zaslání žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS je:

- dokončení realizace úprav DS na straně PDS;
- schválená Projektová dokumentace;
- akceptované MPP TS a výroby, akumulace;
- dokončená stavba uživatelem DS, veškerá technologie instalována na místě realizace;
- uživatel DS má zprovozněnou ŘJ včetně komunikačního připojení k DS PDS (SIM nebo optika) viz **VP_06 IP komunikační jednotka a Řídící jednotka**.

Povinné dokumenty a informace k žádosti o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do DŘS:

- číslo žádosti o připojení;
- kontaktní údaje zástupce uživatele DS, se kterým bude PDS řešit funkční zkoušky komunikace (jméno, příjmení, e-mail, mobil);
- jednopólové silové schéma ze schválené PD a akceptovaných MPP TS a výroby, akumulace;
- projektantem uživatele DS a zástupcem PDS vyplněnou tabulku telemetrie (**VP_02 Tabulka telemetrie**) ve formátu XLSX (uživateli DS byla zaslána v době vyjádření souhlasu k PD).