

VP_09 Další vybrané požadavky na výrobní a VM, akumulace nn

Tyto požadavky platí také pro akumulace.

Obecně VM připojované do DS musí splňovat požadavky Nařízení Komise (EU) 2016/631 (RfG) uvedené v Příloze č. 4 PPDS. Splnění podmínek dle tohoto nařízení dokládá výrobce v rámci předložení Instalačního dokumentu výrobního modulu nebo Dokument výrobního modulu.

Upřesnění vybraných požadavků Nařízení Komise (EU) 2016/631 (RfG) ze strany ČEZ Distribuce, a. s. (v případech kdy PDS může určit konkrétní nastavení nebo určit, zda je daná schopnost VM požadována pro dané místo připojení):

1. Regulovatelnost činného výkonu u VM dle článku 15.2 a), b) musí příslušné kategorie VM umožňovat, tak jak je uvedeno v Příloze č. 4 PPDS.
2. Požadavky na přístrojové vybavení dle článku 15.6 b) musí příslušné kategorie VM resp. výrobní splňovat, tak jak je uvedeno v Příloze č. 4 PPDS.
3. Požadavek na rychlý poruchový proud v případě poruchy dle článku 20.2 b), c) musí příslušné kategorie VM umožňovat, tak jak je uvedeno v Příloze č. 4 PPDS a to s koeficientem $k = 3$.
4. V rámci požadavku na stanovení priority příspěvku činného nebo jalového výkonu dle článku 21.3 e) musí příslušné kategorie VM dodávat prioritně jalový výkon v souladu s ustanovením v Příloze č. 4 PPDS.