





VP_01_11 Příklad uspořádání zařízení v souladu s definicí RfG

Převzato z dokumentu MPO metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky ze dne 6. 12. 2022.

[Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU | MPO](#)

Schémat:

- a) výroba s jedním VM a jednou VJ
- b) výroba s jedním VM s více nesynchronními VJ
- c) výroba s více VM, VJ synchronní
- d) výroba s možnou kombinací výrobních technologií připojená do více PM

Zkratky:

VE - výroba elektřiny
 VM - výrobní modul
 VJ - výrobní jednotka
 PM - předávací místo

Platí také pro akumulace.