

## VP\_3 Stavby povelových relé při omezování činného výkonu (P) prostřednictvím HDO

Požadované stupně omezování činného výkonu (P) závisí na typu VTE, FVE a ostatní:

- ❑ 0 – 30 – 60 – 100 % pro FVE, VTE
- ❑ 0 – 50 – 75 – 100 % pro ostatní (kogenerační jednotky, bioplyn a biomasa, MVE a další v tomto dokumentu nevyjmenované typy výroben)

### Výrobna s instalovaným výkonem do 100 kW

| Regulační stupeň         | relé K1 | relé K2 | relé K3 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 100 % jmenovitého výkonu | b       |         |         |
| 0 % jmenovitého výkonu   | a       |         |         |

### Výrobna s instalovaným výkonem 100 kW a více

| Regulační stupeň         | relé K1 | relé K2 | relé K3 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 100 % jmenovitého výkonu | b       | b       | b       |
| 60 % jmenovitého výkonu  | a       | b       | b       |
| 30 % jmenovitého výkonu  | b       | a       | b       |
| 0 % jmenovitého výkonu   | b       | b       | a       |

| Regulační stupeň         | relé K1 | relé K2 | relé K3 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 100 % jmenovitého výkonu | b       | b       | b       |
| 75 % jmenovitého výkonu  | a       | b       | b       |
| 50 % jmenovitého výkonu  | b       | a       | b       |
| 0 % jmenovitého výkonu   | b       | b       | a       |