

**Volná transformační kapacita na vedeních 110 kV
ČEZ Distribuce, a. s.**

Volná kapacita na vedeních 110 kV uvedená v tabulce je číslo orientační určené jen k základní informaci pro potenciální žadatele. Vzhledem k propojenému provozu sítí 110 kV distribuční soustavy je naprosto nutné všechny reálné požadavky na připojení ověřit výpočtem, který zajistí provozovatel distribuční soustavy. Výpočet volné kapacity je prováděn s ohledem na kritérium n-1.

oblast Sever

Číslo vedení	volná kapacita MVA
V1541, V1543, V1549	10
V1540, V1548, V1550	20
V365, V1546, V1510	30
V1542, V1544, V1545	41
V366, V364, V369, V370	14
V367, V363	31
V368	39
V1503, V1514, V1575, V1577	10
V1504, V1505, V1574, V1576	10
V1501, V1509	32
V1502, V1506	16
V1507	49
V1508	49
V163, V164	26
V161, V162, V165	20
V155, V158	24
V160, V188, V1515, V199	34
V349, V347, V1585	22
V360, V359, V350, V348	14
V1562, V1512	46
V1511, V1513	46
V141, V142	0
V145, V146, V168	5
V150, V153	32
V154, V159, V157	32
V151	46
V148	40
V152	40
V144	19
V1526, V1530	35
V1527, V1529	19
V1538, V358	40
V357	40
V337, V338, V339, V340	25
V356, V334, V351	25
V352, V355	40
V353, V354	35
V335	30
V336	50