

# INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY ŽÁDAJÍCÍ O KRÁTKODOBÝ ODBĚR

ve vztahu k Připojovacím podmínkám  
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

**Žádáme Vás o kontrolu, zda Vaše zařízení (elektroměrový rozváděč, přívodní vedení, měřený elektrický rozvod), sloužící pro připojení krátkodobého odběru – hudební produkce, poutě, apod. – vyhovuje platným Připojovacím podmínkám společnosti ČEZ Distribuce, a.s.**

## **Mezi časté závady patří zejména nesplnění těchto podmínek:**

- Přívodní vedení musí být vhodným způsobem chráněno proti mechanickému poškození a být v celé své délce bez přerušení.  
Splnění podmínek potvrdí revizní technik revizí z místa.
- Měřený elektrický rozvod musí umožňovat bezpečné provozování a musí splňovat příslušný stupeň krytí.
- Přívodní vodič PEN musí být veden přímo na ochrannou svorkovnici rozváděče, nesmí být veden přes elektroměr.

V případě, že předmětný rozváděč nebo přívodní vedení či měřený elektrický rozvod nebude splňovat výše uvedené požadavky, dovoluujeme si Vás upozornit, že Vaše odběrné místo nebude připojeno k distribuční síti ČEZ Distribuce, a.s.

**Připojení bude provedeno po odstranění závad a předložení nové revizní zprávy.**