



Obecné zásady pro poskytování přístupu k fyzické infrastruktuře ČEZ Distribuce, a. s.

1. Žadatelem o přístup k zařízení fyzické infrastruktury (FI) v majetku ČEZ Distribuce, a. s., (dále jen "ČEZ Distribuce") pro účely budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací může být oprávněná osoba, kterou je provozovatel veřejné telekomunikační sítě nebo povinný orgán (dále jen "Žadatel") podle zákona č. 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "Zákon").
2. Vzor žádosti je zveřejněn na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v sekci "Formuláře".
Žádat lze o:
 - přístup k FI podle § 4;
 - poskytování údajů o FI podle § 6;
 - průzkum FI na místě podle § 8.Na základě Zákona se ČEZ Distribuce netýká žádosti dle § 10 (koordinace stavebních prací) a § 11 (poskytování údajů o stavebních pracích) Zákona, neboť není ve smyslu zákona povinnou osobou – investorem stavebních prací financovaných z veřejných prostředků.
3. Žadatel musí předložit potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (dále jen ZEK), které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 ZEK prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) ZEK, nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na řízovací zákon apod. (ne starší než 3 měsíce).
4. Žadatel může umísťovat svoje telekomunikační zařízení výlučně na zařízení v majetku ČEZ Distribuce, které jsou FI ve smyslu Zákona.
5. ČEZ Distribuce poskytne svoji FI Žadateli pro účely budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací na základě smlouvy a za úplaty ve výši určené ve smyslu platného ceníku služeb ČEZ Distribuce.
6. ČEZ Distribuce si vyhrazuje právo posoudit technickou proveditelnost instalace zařízení pro účely zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací Žadatele na poskytované FI na základě vlastních veřejně dostupných technických podmínek poskytování infrastruktury ČEZ Distribuce, které vždy musí zajistit spolehlivé a bezpečné provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy, především pak uskutečňování prací spojených s provozem a údržbou zařízení vykonávaných běžným postupem ČEZ Distribuce, s tím související dostatečný prostor pro montáž a provozování zařízení Žadatele.
7. Žádost Žadatele o přístup k FI ČEZ Distribuce na napěťových hladinách VN (vysoké napětí) a VVN (velmi vysoké napětí) bude ČEZ Distribuce řešit individuálním posouzením bezpečnostních rizik a technických omezení umístění zařízení Žadatele.
8. Kombinované zemní lano není součástí FI ČEZ Distribuce ve smyslu Zákona a přístup k němu proto ČEZ Distribuce neposkytuje.
9. Žadatel je povinen postupovat ve smyslu § 24, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a to „rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umísťují pod zem“.
10. Každé posuzování žádosti Žadatele o přístup k FI ČEZ Distribuce je podmíněno předložením projektové dokumentace ke schválení.

11. Projektová dokumentace Žadatele pro budování sítí musí být vypracovaná v souladu s platným právním řádem ČR a platnými technickými normami ČSN, podnikovými normami PNE a ostatními předpisy, jakož i technickými podmínkami poskytování FI stanovenými ČEZ Distribuce pro účely budování vysokorychlostních sítí.
12. Projektová dokumentace musí být zpracovaná osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
13. Projektová dokumentace Žadatele musí nad rámec obsahu vyhlášky 283/2021 Sb. a požadavků uvedených výše, obsahovat také:
 - seznam zařízení DS, využitého Žadatelem;
 - seznam a specifikaci zařízení instalovaného Žadatelem na zařízení DS;
 - konstrukční, resp. typové výkresy (detaily), které přesně určují způsoby instalace zařízení Žadatele vůči zařízení DS;
 - statický posudek zatížení nosné konstrukce stožáru větrem;
 - montážní postupy, podmínky montáže.
14. ČEZ Distribuce si vyhrazuje právo na udělení časově omezeného souhlasu pro využívání své FI z důvodu její plánované/připravované úpravy, resp. demontáže. Omezení platnosti bude určeno ve smlouvě o přístupu.
15. Žadatel musí mít vypracované a pravidelně aktualizované místní provozní předpisy pro provoz a údržbu svého zařízení instalovaného na FI, které musí předložit ČEZ Distribuci ke schválení.
16. Zaměstnanci Žadatele nebo jím zmocněné osoby (dále jen Pracovníci Žadatele) konající montáž, provoz a údržbu zařízení umístěného na FI, musí být odborně způsobilí na výkon práce ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. (nebo podle NV č. 194/2022) v platném znění, což je oprávněný zástupce ČEZ Distribuce oprávněn prověřit při každém vstupu pracovníka Žadatele k FI ČEZ Distribuce.
17. Pracovníci Žadatele musí být prokazatelně vyškolení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce o pravidlech BOZP, PO a ŽP na FI a v objektech ČEZ Distribuce. Pracovníci Žadatele musí dodržovat zásady BOZP, PO a ŽP.
18. Odstraňování poruch na zařízení Žadatele nemá přednost před obnovením distribuce elektrické energie. Odstraňováním poruch na zařízení Žadatele nesmí být narušena plynulost a spolehlivost distribuce elektřiny.
19. Výstavba, montáž, provoz, kontrola, či údržba zařízení Žadatele nesmí být podmíněna vypnutím zařízení ČEZ Distribuce způsobujícím přerušování distribuce elektřiny, resp. vytvoření mimořádného nepříznivého stavu v zabezpečení spolehlivosti distribuce elektřiny v distribuční soustavě ČEZ Distribuce.
20. Zařízení Žadatele nesmí omezit údržbu zařízení a opravy FI, které vykonává ČEZ Distribuce formou prací pod napětím.