



- ZJEDNODUŠENÉ PŘIPOJENÍ NOVĚ NAINSTALOVANÉHO MIKROZDROJE (ZDROJE DO 10 KW PROVOZOVANÉHO BEZ LICENCE) <sup>1)</sup>
- ZMĚNA PARAMETRŮ DŘÍVE PŘIPOJENÉHO MIKROZDROJE V REŽIMU ZJEDNODUŠENÉHO PŘIPOJENÍ <sup>1)</sup>

### PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

**ČEZ Distribuce, a. s.** Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz |

# D

### ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

### ČÍSLO ELEKTROMĚRU

#### ŽADATEL

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

DATUM NAROZENÍ / IČ

DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE

Č. P. / Č. O.

PSČ

OBEC

MÍSTNÍ ČÁST

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM

SP. ZN.

ZASTOUPENÁ

TELEFON

E-MAIL

#### OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

TITUL

PSČ

TELEFON

MOBIL

E-MAIL

#### ADRESA PRO ZASLÁNÍ SMLOUVY/VYJÁDRĚNÍ K ŽÁDOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)

- ZAŠKTNĚTE V PŘÍPADĚ, ŽE POŽADUJETE NA TUTO ADRESU ZASÍLAT VEŠKEROU KORESPONDENCI SPOJENOU S TOUTO ŽÁDOSTÍ

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

ULICE

Č. P. / Č. O.

PSČ

OBEC

MÍSTNÍ ČÁST

#### ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)

EAN OM

ULICE

Č. P. / Č. O.

PSČ

OBEC

MÍSTNÍ ČÁST

Č. PARCELNÍ (u novostavby)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (u novostavby)

PATRO

ČÍSLO BYTU

UPŘESNĚNÍ MÍSTA ODBĚRU

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM

1-FÁZOVÝ

3-FÁZOVÝ

A

NAMĚŘENÁ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ K DS (HDS apod.)

Ω

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE

1-FÁZOVÉ

3-FÁZOVÉ

ODBĚRNÉ MÍSTO S MIKROZDROJEM JE SCHOPNO OSTROVNÍHO PROVOZU

ANO

NE

V OM JSOU INSTALOVÁNY BATERIE PRO AKUMULACI VYROBENÉ ELEKTŘINY

ANO:

kapacita stávající

kWh,

kapacita požadovaná

kWh

NE

#### SPECIFIKACE MIKROZDROJE

Stávající instalovaný výkon mikrozdroje

kW

Požadovaný instalovaný výkon mikrozdroje

kW

Rezervovaný výkon mikrozdroje v režimu zjednodušeného připojení je vždy 0 kW.

**DRUH MIKROZDROJE**  FVE na objektu  FVE volně stojící  vodní  větrná  plynová a spalovací  ostatní/kombinovaná  
 jiný typ:

#### GENERÁTOR

Asynchronní  Synchronní  Se střídačem  Fotočlánkový se střídačem a s připojením  1F  3F

#### ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE JEDNOHO GENERÁTORU/ STŘÍDAČE

(V případě existence více typů zařízení doplňte samostatnou přílohou, která obsahuje níže uvedené parametry)

VYPLŇTE VŽDY:		Účinnost generátoru $\cos \varphi$	
Typ generátoru/střídače		Počet generátorů/střídačů	
Výrobce		Rok výroby	
Jmenovité napětí $U_n$	[kV]	Jmenovitý proud $I_n$	[A]
Zdánlivý výkon $S_n$	[kVA]	Jmenovitý činný výkon $P_n$	[kW]

VYPLŇTE PRO VŠECHNY TYPY KROMĚ FVE:

Jmenovitý jalový výkon  $Q_n$  [kVar] Rozběhový (zapínací) proud  $I_a$  [A]

VYPLŇTE POUZE PRO FVE:

Počet panelů ks

Typ panelů Jmenovitý výkon panelu  $P_n$  [W]

Proudy harmonické dle ČSN 33 3430-1  ANO  NE Řídící frekvence střídače  vlastní  síťová

#### POVINNÉ PŘÍLOHY

- REVIZNÍ ZPRÁVA OM S PŘEDMĚTEM REVIZE INSTALACE MIKROZDROJE A S NAMĚŘENOU HODNOTOU IMPEDANCE PORUCHOVÉ SMYČKY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ MIKROZDROJE OBSAHUJÍCÍ:
  - JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ MIKROZDROJE DO OM VČETNĚ ZAPOJENÍ AKUMULACE (je-li instalována)
  - TYPY, PARAMETRY A NASTAVENÍ HODNOT OCHRAN

#### VYSVĚTLIVKY

1) Hodící se označte křížkem.

Tato žádost je určena pro případy, kdy je v OM v souladu s § 28 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. již nainstalován mikrozdroy (zdroj do 10 kW provozovaný bez licence). Pro případy, kdy mikrozdroy není dosud do OM instalován, podejte Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí.

#### POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE

- a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PDS podle zákona číslo 458/2000 Sb., v platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.
- b) Před podáním žádosti o změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroye k DS je nutné, v případě potřeby, realizovat úpravy elektroměrového rozvaděče tak, aby byly pro montáž elektroměru typu B zajištěny požadované rozměry v souladu s Připojovacími podmínkami pro odběry C, D, jejichž aktuálně platné znění je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Úpravy elektroměrového rozvaděče realizuje na své náklady Žadatel.
- c) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách [www.cezdistribuce.cz/gdpr](http://www.cezdistribuce.cz/gdpr) nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- d) PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.

#### PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti, a že má k připojení odběrného zařízení s mikrozdroyem souhlas vlastníka(ů) dotčené nemovitosti. Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležitě posouzení této žádosti. Dále prohlašuje, že OM (včetně instalovaného mikrozdroye a elektroměrového rozvaděče) je provedeno v souladu s Připojovacími podmínkami a Pravidly provozování distribuční soustavy.

#### ZA ŽADATELE

V \_\_\_\_\_ DNE \_\_\_\_\_

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

PODPIS (RAZÍTKO)