

**o uzavření/změnu smlouvy
pro zjednodušené připojení mikrozdroje**

- ZJEDNODUŠENÉ PŘIPOJENÍ NOVĚ NAINSTALOVANÉHO MIKROZDROJE
(do 10 kW, bez licence, bez možnosti dodávat přebytky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy)
- ZMĚNA PARAMETRŮ DŘÍVE PŘIPOJENÉHO MIKROZDROJE V REŽIMU ZJEDNODUŠENÉHO PŘIPOJENÍ
(do 10 kW, bez licence, bez možnosti dodávat přebytky vyrobené elektřiny do distribuční soustavy)

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz |

D**ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO****ČÍSLO ELEKTROMĚRU****ŽADATEL**

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

DATUM NAROZENÍ / IČO

DIČ CZ

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE

Č. P. / Č. O.

PSČ

OBEC

MÍSTNÍ ČÁST

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM

SP. ZN.

ZASTOUPENÁ

MOBIL

E-MAIL

VOLBA KOMUNIKACE MEZI PDS A ŽADATELEM VČETNĚ VOLBY ZPŮSOBU UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ

PDS tímto upozorňuje Žadatele na skutečnost, že veškerá komunikace uskutečňovaná na základě řádného Podání této žádosti Žadatelem bude mezi PDS a Žadatelem standardně probíhat v elektronické formě a že veškerá právní jednání, která budou PDS a Žadatelem činěna na základě řádného podání této žádosti Žadatelem, budou činěna v elektronické formě, a to včetně uzavření smlouvy o připojení.

Bližší podrobnosti ke standardnímu elektronickému způsobu komunikace a standardnímu elektronickému uskutečňování právních jednání včetně procesu elektronického uzavření smlouvy o připojení nalezne Žadatel na www.cezdistribece.cz v Pravidlech pro elektronické uzavírání smluv upravujících připojení k distribuční soustavě.

Nesouhlasí-li Žadatel s výše oznámeným standardním elektronickým způsobem komunikace a standardním prováděním právních jednání v elektronické formě, pak je nezbytné, aby svůj nesouhlas vyjádřil na následujícím řádku.

- zaškrtněte pouze v případě, že nesouhlasíte s elektronickým způsobem komunikace a standardním prováděním právních jednání v elektronické formě, a to včetně uzavření smlouvy o připojení v elektronické formě.

Pokud bude Žadatelem vyjádřen nesouhlas s elektronickým způsobem komunikace s PDS jakož i s prováděním právních jednání v elektronické formě, a to včetně uzavření smlouvy o připojení v elektronické formě, pak bude návrh smlouvy o připojení zaslán v papírové podobě na adresu uvedenou Žadatelem.

OSOBA OPRAVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL

MOBIL

E-MAIL

ADRESA PRO ZASLÁNÍ SMLOUVY/VYJÁDRĚNÍ K ŽÁDOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)

- ZAŠKRTNĚTE V PŘÍPADĚ, ŽE POŽADUJETE NA TUTO ADRESU ZASÍLAT VEŠKEROU KORESPONDENCI SPOJENOU S TOUTO ŽÁDOSTÍ

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

ULICE

Č. P. / Č. O.

PSČ

OBEC

MÍSTNÍ ČÁST

ODBĚRNÉ MÍSTO

EAN

ULICE

Č. P. / Č. O.

PSČ

OBEC

MÍSTNÍ ČÁST

Č. PARCELNÍ (u novostavby)

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (u novostavby)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA A MIKROZDROJEHODNOTA HLAVNÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM 1-FÁZOVÝ 3-FÁZOVÝ A

NAMĚŘENÁ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ K DS (HDS apod.) Ω

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE 1-FÁZOVÉ 3-FÁZOVÉ

Rezervovaný výkon mikrozdroje v režimu zjednodušeného připojení je vždy 0 kW.

STÁVAJÍCÍ INSTALOVANÝ VÝKON MIKROZDROJE kW POŽADOVANÝ INSTALOVANÝ VÝKON MIKROZDROJE kW

ZPŮSOB PROVOZU MIKROZDROJE

- odběrné místo s mikrozdroidem neumožňuje ostrovní provoz
- odběrné místo s mikrozdroidem je schopno ostrovního provozu a byla provedena kontrola a funkční zkouška vazebního spínače

TECHNICKÉ ÚDAJE MIKROZDROJE

TECHNICKÉ ÚDAJE MIKROZDROJE			TECHNICKÉ ÚDAJE AKUMULACE (je-li instalována)	
Typ FVE panelů			Stávající kapacita	kWh
Počet panelů	Výkon 1 panelu	kW	Požadovaná kapacita	kWh
Střídač:			Střídač (je-li samostatný pro akumulaci):	
Typ střídače			Typ střídače	
Výrobce střídače			Výrobce střídače	
Výkon střídače		kW	Výkon střídače	kW

DRUH MIKROZDROJE FVE na objektu FVE volně stojící vodní větrná plynová a spalovací ostatní/kombinovaná jiný typ:GENERÁTOR Asynchronní Synchronní Se střídačem Fotočlánkový se střídačem a s připojením 1-fázovým 3-fázovým**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘI PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE**Skutečné provedení mikrozdroje odpovídá předepsanému jednopólovému schématu zapojení mikrozdroje (www.cezdistribuce.cz/schemata):

- ANO, zvolte typ: jednopólové schéma bez možnosti ostrovního provozu jednopólové schéma s možností ostrovního provozu
- NE, doložte projektovou dokumentaci skutečného provedení mikrozdroje obsahující jednopólové schéma zapojení mikrozdroje včetně případné akumulace

NASTAVENÍ OCHRAN

Parametr	Nastavení pro vypnutí	Nastaveno (s)
nadpětí 1. stupeň	230 V + 10 %	
nadpětí 2. stupeň	230 V + 15 %	
nadpětí 3. stupeň	230 V + 20 %	
podpětí	230 V - 15 %	
nadfrekvence	52 Hz	
podfrekvence	47,5 Hz	

K připojení mikrozdroje po chybovém napěťovém stavu dojde:

- automaticky při splnění parametrů U, f po 20 minutách
- automaticky při splnění parametrů U, f po 5 minutách s gradientem nárůstu výkonu maximálně 10 % P_{n/min}

POTVRZENÍ O VYDÁNÍ ZPRÁVY O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE (pokud není přiložena samostatně)

Revizní technik tímto potvrzuje, že zařízení odpovídá přípojovacím podmínkám příslušného PDS, je v souladu s technickými normami, právními předpisy a technickými podmínkami připojení vydanými pro uvedené odběrné místo (požadované údaje jsou v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6) a připojované zařízení je schopné bezpečného provozu.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA

TELEFON (MOBIL)*	E-MAIL*
EVIDENČNÍ ČÍSLO OSVĚDČENÍ	IČO*
ZPRÁVA O REVIZI VYPRACOVANÁ DNE	ČÍSLO*

POVINNÉ PŘÍLOHY

* nepovinný údaj

- Projektová dokumentace skutečného provedení mikrozdroje (není-li zapojení mikrozdroje provedeno dle předepsaného typového jednopólového schématu viz www.cezdistribuce.cz/schemata)

UPOZORNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ ŽADATELE A ZHOTOVITELE

- a) Žádost bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení mikrozdroje k distribuční soustavě PDS podle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění.
- b) Před podáním žádosti o změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje je nutné, v případě potřeby, realizovat úpravy elektroměrového rozvaděče tak, aby byly pro montáž elektroměru typu B zajištěny požadované rozměry v souladu s Připojovacími podmínkami pro odběry C, D, jejichž aktuálně platné znění je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Úpravy elektroměrového rozvaděče realizuje na své náklady Žadatel.
- c) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu údajů na požádání poskytne.
- d) Žadatel potvrzuje že má k připojení odběrného zařízení s mikrozdrojem souhlas vlastníka(ů) dotčené nemovitosti.
- e) PDS je oprávněn od žadatele požadovat doplnění žádosti. PDS si vyhrazuje právo, že v případě potřeby doloží žadatel / zhotovitel výroby na vyžádání veškeré doklady, na základě kterých byla vyhotovena tato žádost.
- f) Nutnou podmínkou pro elektronický způsob komunikace s PDS jakož i pro provádění právních jednání v elektronické formě, a to vč. uzavření smlouvy o připojení v elektronické formě, je řádné uvedení e-mailu a mobilu Žadatelem v žádosti. Pokud Žadatel řádně neuvede v této žádosti svůj e-mail a mobilní telefonní číslo, tak komunikace mezi PDS a Žadatelem a rovněž veškerá právní jednání včetně uzavření smlouvy o připojení budou vždy shodně uskutečňovány papírovou formou a nikoliv elektronicky, a to bez ohledu na případnou opačnou volbu učiněnou Žadatelem v této žádosti.
- g) Zhotovitel a žadatel prohlašují, že všechny údaje jimi uvedené jakož i prohlášení jimi učiněná v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti jsou správná, úplná a pravdivá a odpovídají skutečnému stavu připojovaného mikrozdroje v odběrném místě, a že odběrné místo vč. instalovaného mikrozdroje a elektroměrového rozvaděče) je provedeno v souladu s Připojovacími podmínkami a Pravidly provozování distribuční soustavy.
- h) Zhotovitel a žadatel berou na vědomí všechny důsledky vč. povinnosti uhradit PDS způsobenou škodu, pokud by kterýkoliv z uvedených údajů či kterékoliv z jimi učiněných prohlášení bylo nesprávné, neúplné nebo nepravdivé.

ZA ŽADATELE

V DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

PODPIS (RAZÍTKO)

ZA ZHOTOVITELE

V DNE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

PODPIS (RAZÍTKO)
