

Provozovatelé distribučních soustav společnosti E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s. a ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen PDS) přijaly v souvislosti s opatřeními směřujícími k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 dočasně níže uvedená mimořádná opatření v oblasti připojování decentrálních zdrojů k distribuční soustavě:

- PDS neomezují připojování nových výroben k distribuční soustavě;
- PDS pouze dočasně upravují postupy a rozsahy prováděných činností v rámci procesu prvního paralelního připojení.

Opatření jsou směřována do dvou oblastí:

a) výroby s rezervovaným výkonem do 10 kW vč.

U výroben do 10 kW vč. bude provedena montáž fakturačního měření, odzkoušení a provedení všech možných úkonů stanovených v příloze č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy (dále jen PPDS) pouze z prostoru elektroměrového rozvaděče. Jako stěžejní z pohledu bezpečnosti DS je nutné provést simulace výpadku v DS a zajištění odpojení výroby od DS v tomto provozním stavu. Ostatní kontroly uvnitř odběrných míst jsou považovány za provedené na základě doložené platné revizní zprávy.

b) výroby s rezervovaným výkonem nad 10 kW

U výroben nad 10 kW se bude k připojení přistupovat individuálně na základě zhodnocení konkrétní situace. V případě, že nebude možné provést veškeré kontroly dle požadavků PPDS bude v případě, že nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu DS vystaveno žadateli dočasné provozní oznámení s max. dobou platnosti 6 měsíců s tím, že v této době bude žadateli po provedení dodatečné úplné kontroly výroby / výrobního modulu vydáno trvalé provozní oznámení.